

令和8年10月7日

公立大学法人奈良県立医科大学

情報推進課長

次の調達について下記のとおり回答します。

入札物件名：AIシステム医学融合イノベーションセンター サーバ機器構築

質 問 回 答 書

記

番号	質問項目・内容	回 答
1	6.3.14、6.2.13について、こちら特定のメーカ製品を想定でしょうか。ご想定 のソフトウェア名をご教示ください。	特定のソフトウェアを指定する趣旨ではありません。仕様書に記載する機能要 件を満たすソフトウェアであれば可とします。
2	6.3 GPUノード1台について、6.3.10、6.3.12 の拡張性を共存するハードウェ ア（8GPU/2.5インチ28ベイ/3.5インチ（2.5インチベイへ変更可能）12ベイ） について、 特定メーカを想定でしょうか？メーカ名、型番をご教示ください。	特定のメーカーまたは製品を指定する趣旨ではありません。仕様書に記載する 機能要件を満たす機器であれば可とします。
3	GPUノード（6.3）のストレージベイ仕様（6.3.10）について、 前半の「2.5インチ 28ベイ以上」は必須でしょうか。後半の「2.5/3.5インチ 12ベイ以上」のみを満たす構成でご了承いただくことは可能でしょうか。 仕様書の記載として 「2.5/3.5inch に対応する活線挿抜が可能なストレージベイを12 ベイ以上有 すること」のみといただくことは可能かという意図の質問でございます。	6U以内の1システムを想定しております。 ホットスワップベイは記載通りお願いいたします。

番号	質問項目・内容	回 答
4	仕様書内に記載されている「6000BWMQW」と「RTX PRO 6000 Server Edition」は、消費電力・冷却機構・物理形状が全く異なるGPU製品となります。つきましては、要求仕様としての対象製品は「NVIDIA RTX 6000 Ada 世代（型番：6000BWMQW）」と考えてよろしいでしょうか。	将来的にNVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition (TDP 600W) を増設できるように構成ください。また、Blackwell世代を指定しておりますので、Ada世代の搭載は許諾できません。
5	6.3の「GPUノード1台は以下を満たすこと」について、「ノード＝独立した1台のサーバ」という意味となりますため、「GPUシステム全体（複数ノード・ストレージ機器の組み合わせ可）は以下を満たすこと」に変更いただくことは可能でしょうか。	6U以内の1システムを想定しております。
6	封書の割り印は受任者の印で問題ございませんでしょうか。	封書の割り印については、受任者の印で問題ございません。
7	入札参加資格の書類提出方法については、持参、郵送、メールいずれの方法においても問題ないでしょうか。	公告のとおり、持参を原則といたします。 ただし、諸事情により持参が困難な場合は、事前に担当者へご連絡いただくことで、郵送またはメールによる提出も可能です。 いずれの場合も、令和8年10月19日（月）午後4時までに必着とし、郵送またはメールの場合は、同時刻までに担当者へ到着確認を行ってください。

番号	質問項目・内容	回 答
8	入札保証金および契約保証金について それぞれ、いつ頃、振込先の口座情報が開示されますでしょうか。 社内調整のために、事前に開示いただけますでしょうか。	入札保証金の振込先等については、入札参加資格確認通知書の送付と併せてご連絡いたします。 契約保証金の振込先等については、落札者の決定後、落札者に対してご連絡いたします。 なお、いずれも事前の開示は行っておりません。
9		
10		
11		