

施設概要

施設名称	公立大学法人奈良県立医科大学
所在地	奈良県橿原市四条町840番地
敷地面積	104,024.32㎡
総延床面積	148,327.66㎡

改修必須設備一覧表（空調設備）

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	改修内容
A病棟	病院	熱源設備	ブラインチラー (IBR-1～4)	RHSCW400M4 冷房能力1044kW	エバラ	2003	4	台	地下機械室	※
A病棟	病院	熱源設備	クーリングタワー	SKBP0GR-500 冷却能力 1950000kcal/h	空研	2003	1	台	屋上	※
A病棟	病院	熱源設備	熱交換器（プレート式ブ ライン - 水）	M15-BFM8 1040kW	アルファ・ラバ ル	2002	1	台	地下機械室	※
A病棟	病院	熱源設備	熱交換器（プレート式ブ ライン - 水）	M15-BFG8 1580kW	アルファ・ラバ ル	2002	1	台	地下機械室	※
A病棟	病院	熱源設備	氷蓄熱タンク	スティック内融式 外形寸法6.5m×8.5m ×4.0m 保有水量185m ³ 材質SUS製	エバラ	2003	1	台	地下機械室	※
A病棟	病院	熱源設備	膨張タンク（ブライン）	BEXT 外形寸法1.0m×1.0m ×1.5m 保有水量1m ³ 材質SUS製	ベルテクノ	2002	1	台	1階ベランダ	※
A病棟	病院	ポンプ	ブラインポンプ	揚程35m、吐出力4.88 m ³ /min、電圧400V、 極数4P	エバラ	2002	2	台	地下機械室	※
A病棟	病院	ポンプ	ブラインポンプ	揚程26m、吐出力1.62 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	エバラ	2002	3	台	地下機械室	※
A病棟	病院	ポンプ	冷却水ポンプ	揚程33m、吐出力5.65 m ³ /min、電圧400V、 極数4P	川本	2002	2	台	地下機械室	※
A病棟	病院	ポンプ	冷水1次ポンプ 1号	揚程28m、吐出力2.49 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2002	1	台	地下機械室	※
A病棟	病院	ポンプ	冷水1次ポンプ 2号	揚程31m、吐出力3.78 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2002	1	台	地下機械室	※
A病棟	病院	ポンプ	冷水2次ポンプ 1号	揚程30m、吐出力 0.983m ³ /min、電圧 200V、極数4P	川本	2002	1	台	地下機械室	※
A病棟	病院	ポンプ	冷水2次ポンプ 2号	揚程30m、吐出力 0.983m ³ /min、電圧 200V、極数4P	川本	2002	1	台	地下機械室	※
A病棟	病院	ポンプ	冷温水2次ポンプ 1号	揚程30m、吐出力3.05 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2002	1	台	地下機械室	提案による
A病棟	病院	ポンプ	冷温水2次ポンプ 2号	揚程30m、吐出力3.05 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2002	1	台	地下機械室	提案による
A病棟	病院	ポンプ	冷温水2次ポンプ 3号	揚程30m、吐出力3.05 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2002	1	台	地下機械室	提案による
A病棟	病院	ポンプ	温水2次ポンプ 1号	揚程30m、吐出力 0.316m ³ /min、電圧 200V、極数4P	川本	2002	1	台	地下機械室	提案による
A病棟	病院	ポンプ	温水2次ポンプ 2号	揚程30m、吐出力 0.316m ³ /min、電圧 200V、極数4P	川本	2002	1	台	地下機械室	提案による

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	改修内容
エネルギーセンター	病院	熱源設備	吸収式冷温水機 (R-1)	TSA-EUW-630CC 冷房能力630USRT 重油切替可	サンヨー	1997	1	台	1階北機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	熱源設備	吸収式冷温水機 (R-2)	TSA-EUW-630CC 冷房能力630USRT 重油切替可	サンヨー	1997	1	台	1階北機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	熱源設備	吸収式冷温水機 (R-3)	TSA-EUW-630E1GL 冷房能力630USRT	サンヨー	2003	1	台	1階南機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	熱源設備	吸収式冷温水機 (R-4)	TSA-CUW-400E1GL 冷房能力400USRT	サンヨー	2003	1	台	1階南機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	熱源設備	クーリングタワー (CT-1)	SKB-630T/H PNR 冷却能力 3465000kcal/h	空研	1997	1	台	屋上	提案による
エネルギーセンター	病院	熱源設備	クーリングタワー (CT-2)	SKB-630T/H PNR 冷却能力 3465000kcal/h	空研	1997	1	台	屋上	提案による
エネルギーセンター	病院	熱源設備	クーリングタワー (CT-3)	SKB-630GS 冷却能力3956kW	空研	2003	1	台	屋上	提案による
エネルギーセンター	病院	熱源設備	クーリングタワー (CT-4)	SKB-400GS 冷却能力2326kW	空研	2003	1	台	屋上	提案による
エネルギーセンター	病院	熱源設備	給湯用真空ボイラー (B-1-2)	VEC-100YN 伝熱面積14.6㎡、熱量 1160kW	ヒラカワ	2003	1	台	1階南機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	熱源設備	給湯用真空ボイラー (B-2)	VEC-30ES-W 伝熱面積4.7㎡、熱量 349kW	ヒラカワ	2003	1	台	1階南機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	冷却水ポンプ 1号	揚程22.5m、吐出量 10.5㎡/min、電圧 200V、極数4P	エバラ	1996	1	台	1階北機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	冷却水ポンプ 2号	揚程22.5m、吐出量 10.5㎡/min、電圧 200V、極数4P	エバラ	1996	1	台	1階北機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	冷温水1次ポンプ 1号	揚程29m、吐出量5.3 ㎡/min、電圧200V、 極数4P	エバラ	1996	1	台	1階北機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	冷温水1次ポンプ 2号	揚程29m、吐出量5.3 ㎡/min、電圧200V、 極数4P	エバラ	1996	1	台	1階北機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	給湯2次ポンプ No.1	揚程23m、吐出量0.45 ㎡/min、電圧200V、 極数4P	エバラ	1997	1	台	1階北機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	給湯2次ポンプ No.2	揚程23m、吐出量0.45 ㎡/min、電圧200V、 極数4P	エバラ	1997	1	台	1階北機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	冷却水ポンプ 3号	揚程29m、吐出量10.5 ㎡/min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	1階南機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	冷却水ポンプ 4号	揚程24m、吐出量6.67 ㎡/min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	1階南機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	冷温水1次ポンプ 3号	揚程30m、吐出量5.29 ㎡/min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	1階南機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	冷温水1次ポンプ 4号	揚程30m、吐出量3.36 ㎡/min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	1階南機械室	提案による

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	改修内容
エネルギーセンター	病院	ポンプ	給湯1次循環ポンプ (B-1-2用)	揚程10m、吐出力0.42 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	1階南機械室	提案による
エネルギーセンター	病院	ポンプ	給湯1次循環ポンプ (B-2用)	揚程10m、吐出力 0.125m ³ /min、電圧 200V、極数4P	川本	2003	1	台	1階南機械室	提案による
C病棟	病院	熱源設備	真空ボイラー (B-1-1)	VEC-40ES-WH-G 伝熱面積6.0m ² 、熱量 465kW <u>3月下旬から12月下旬</u> <u>まで空調用温水運転。</u> <u>12月下旬から3月下旬</u> <u>は給湯運転。</u>	ヒラカワ	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	熱源設備	真空ボイラー (B-1-2)	VEC-40ES-WH-G 伝熱面積6.0m ² 、熱量 465kW	ヒラカワ	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	ポンプ	冷水2次ポンプ 1号	揚程30m、吐出力 0.944m ³ /min、電圧 200V、極数4P	川本	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	ポンプ	冷水2次ポンプ 2号	揚程30m、吐出力 0.944m ³ /min、電圧 200V、極数4P	川本	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	ポンプ	冷温水2次ポンプ 1号	揚程30m、吐出力4.82 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	ポンプ	冷温水2次ポンプ 2号	揚程30m、吐出力4.82 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	ポンプ	冷温水2次ポンプ 3号	揚程30m、吐出力4.82 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	ポンプ	冷温水2次ポンプ 4号	揚程30m、吐出力4.82 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	ポンプ	温水2次ポンプ 1号	揚程30m、吐出力 0.335m ³ /min、電圧 200V、極数4P	川本	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	ポンプ	温水2次ポンプ 2号	揚程30m、吐出力 0.335m ³ /min、電圧 200V、極数4P	川本	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	ポンプ	温水1次ポンプ 2号	揚程20m、吐出力0.39 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	地下機械室	提案による
C病棟	病院	ポンプ	温水1次ポンプ 3号	揚程20m、吐出力0.39 m ³ /min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	地下機械室	提案による

※新たに冷水熱源を設置する場合は、A病棟以外に設置すること。

※自動制御の改修も見込むこと。

※新たに冷水熱源を設置せず、冷水熱源の運用の変更（E病棟からの逆送等）により、省エネルギー化を図る場合も改修必須条件を満たすこととする。

この時、運用の変更後も変更前と同等以上の空調ができる根拠を詳細設計で必ず示すこと。

改修必須設備一覧表（照明設備等）

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	改修内容
イツカンカイカン 厳櫃会館	病院	照明設備	別紙8参照							LED化
B病棟	病院	照明設備	別紙8参照							LED化
エネルギーセンター	病院	照明設備	別紙8参照							LED化
C病棟	病院	照明設備	別紙8参照							LED化
D病棟	病院	照明設備	別紙8参照							LED化
教育研修棟	大学	照明設備	別紙8参照							LED化
看護学科棟	大学	照明設備	別紙8参照							LED化
スキルスラボ棟	大学	照明設備	別紙8参照							LED化
基礎医学棟	大学	照明設備	別紙8参照							LED化
総合研究棟	大学	照明設備	別紙8参照							LED化
臨床研修センター	大学	照明設備	別紙8参照							LED化

・照明設備エリア図面は、配布資料を参照すること。

BEMS設備

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	改修内容
エネルギーセンター	病院		BMS				1	式	2階コントロール室	提案による

提案対象設備一覧表（空調設備）

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	備考
管理棟・旧本館・医局棟	病院	フィルタユニット	排気フィルタユニット				2	台		
管理棟・旧本館・医局棟	病院	フィルタユニット	給気フィルタユニット				1	台		
管理棟・旧本館・医局棟	病院	エアコン	大型パッケージエアコン				1	台		
管理棟・旧本館・医局棟	病院	エアコン	小型パッケージエアコン				37	台		
管理棟・旧本館・医局棟	病院	ファンコイルユニット					210	台		
管理棟・旧本館・医局棟	病院	ポンプ	病理解剖PAC冷却水ポンプ	揚程16m、吐出力0.27m ³ /min	エバラ		1	台	医局棟1階機械室	
管理棟・旧本館・医局棟	病院	給排気ファン					17	台		
A病棟	病院	熱源設備	貯湯槽 (ST-1)	熱量673kW	温水工業	1980	1	台	地下機械室	休止
A病棟	病院	熱源設備	貯湯槽 (ST-2)		温水工業	1980	1	台	地下機械室	休止
A病棟	病院	熱源設備	貯湯槽 (ST-3)	伝熱面積2.0m ² 、熱量102kW	温水工業	1980	1	台	地下機械室	休止 切離し済み
A病棟	病院	空調機	地下電気室系統 AC-2	21,600CMH*7.5KW	クボタ	1980	1	台	地下機械室	
A病棟	病院	空調機	1F外来外気処理系統 AC-3	22,200CMH*11KW	クボタ	1980	1	台	1階機械室	
A病棟	病院	空調機	R I 診断系統 AC-4	9,300CMH*5.5KW	クボタ	1980	1	台	1階機械室	
A病棟	病院	空調機	救急調剤系統 AC-6	5,300CMH*2.2KW	クボタ	1980	1	台	1階機械室	
A病棟	病院	空調機	X線・放射線系統 AC-7	11,000CMH*5.5KW	クボタ	1980	1	台	1階機械室	
A病棟	病院	空調機	2F外来外気処理系統 AC-8	16,500CMH*7.5KW	クボタ	1980	1	台	2階機械室	
A病棟	病院	空調機	検査室系統 AC-9	4,300CMH*1.5KW	クボタ	1980	1	台	2階機械室	
A病棟	病院	空調機	薬剤人工透析輸血系統 AC-10	5,600CMH*1.5KW	クボタ	1980	1	台	2階機械室	
A病棟	病院	空調機	旧中材一般系統 AC-15	10,000CMH*3.7KW	クボタ	1980	1	台	3階機械室	
A病棟	病院	空調機	旧NICU系統 AC-17	8,800CMH*7.5KW	クボタ	1980	1	台	4階機械室	
A病棟	病院	空調機	4階病棟系統 AC-18	4,100CMH*2.2KW	クボタ	1980	1	台	4階機械室	
A病棟	病院	空調機	5階研究室系統 AC-20	7,200CMH*3.7KW	クボタ	1980	1	台	5階機械室	
A病棟	病院	空調機	6階研究室系統 AC-21	8,500CMH*3.7KW	クボタ	1980	1	台	6階機械室	
A病棟	病院	空調機	7階研究室系統 AC-22	8,600CMH*3.7KW	クボタ	1980	1	台	7階機械室	
A病棟	病院	クリーンユニット	ファンクリーンユニット				10	台		
A病棟	病院	フィルタユニット	排気フィルタユニット				1	台		
A病棟	病院	フィルタユニット	給気フィルタユニット				1	台		
A病棟	病院	エアコン	小型パッケージエアコン				129	台	1～3階	
A病棟	病院	ファンコイルユニット					244	台	1～3階	

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	備考
A病棟	病院	給排気ファン					26	台		
定位放射線治療棟	病院	エアコン	小型パッケージエアコン				10	台		
旧救急棟	病院	空調機	旧救急棟2F病室系統 AC-2	1,200CMH*1.5KW			1	台		
旧救急棟	病院	フィルタユニット	排気フィルタユニット				1	台		
旧救急棟	病院	熱源設備	水冷チラー				1	台		
旧救急棟	病院	エアコン	小型パッケージエアコン				22	台		
旧救急棟	病院	ファンコイルユニット					12	台		
旧救急棟	病院	ポンプ	旧救急棟R-1系統冷水 ポンプ	揚程20m、吐出力0.25 m ³ /min	エバラ	2011	1	台	屋上	
旧救急棟	病院	ポンプ	旧救急棟R-2系統冷温 水ポンプ	揚程20m、吐出力0.14 m ³ /min	エバラ	2011	1	台	屋上	
B病棟	病院	空調機	洗濯室系統 AHU-005	3,000CMH*1.5KW	松下	1996	1	台	地下機械室	
B病棟	病院	空調機	救急外来系統 AHU-101	9,250CMH*5.5KW	松下	1996	1	台	1階機械室	
B病棟	病院	空調機	救急処置系統 AHU-102	4,500CMH*5.5KW	松下	1996	1	台	1階機械室	
B病棟	病院	空調機	中央放射線 1 系統 AHU-103	13,300CMH*7.5KW	松下	1996	1	台	1階機械室	
B病棟	病院	空調機	生化学緊急検査系統 AHU-201	2,650CMH*2.2KW	松下	1996	1	台	2階機械室	
B病棟	病院	空調機	臨床検査系統 AHU-202	13,550CMH*5.5KW	松下	1996	1	台	2階機械室	
B病棟	病院	空調機	厨房スポット系統 AHU-203	6,600CMH*3.7KW	松下	1996	1	台	2階機械室	
B病棟	病院	空調機	厨房外気処理系統 AHU-204	24,600CMH*11KW	松下	1996	1	台	2階機械室	
B病棟	病院	空調機	中央病理系統 AHU-301	4,370CMH*2.2KW	松下	1996	1	台	3階機械室	
B病棟	病院	空調機	中材・OP付室系統 AHU-302	9,180CMH*5.5KW	松下	1996	1	台	3階機械室	
B病棟	病院	空調機	集中治療 1 系統 AHU-303	5,550CMH*3.7KW	松下	1996	1	台	3階機械室	
B病棟	病院	空調機	食堂系統 AHU-304	9,120CHM*5.5KW	松下	1996	1	台	3階機械室	
B病棟	病院	空調機	4階病室系統 AHU-401	8,100CMH*5.5KW	松下	1996	1	台	4階機械室	
B病棟	病院	空調機	4階NS系統 AHU-402	3,350CMH*2.2KW	松下	1996	1	台	4階機械室	
B病棟	病院	空調機	5階病室系統 AHU-501	8,100CMH*5.5KW	松下	1996	1	台	5階機械室	
B病棟	病院	空調機	5階NS系統 AHU-502	4,150CMH*2.2KW	松下	1996	1	台	5階機械室	
B病棟	病院	空調機	6階病室系統 AHU-601	8,210CMH*5.5KW	松下	1996	1	台	6階機械室	
B病棟	病院	空調機	6階NS系統 AHU-602	3,650CMH*2.2KW	松下	1996	1	台	6階機械室	
B病棟	病院	空調機	7階病室系統 AHU-701	8,700CMH*5.5KW	松下	1996	1	台	7階機械室	
B病棟	病院	空調機	7階NS系統 AHU-702	3,550CMH*2.2KW	松下	1996	1	台	7階機械室	
B病棟	病院	空調機	8階病室系統 AHU-801	8,400CMH*5.5KW	松下	1996	1	台	8階機械室	

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	備考
B病棟	病院	空調機	8階NS系統 AHU-802	3,550CMH*2.2KW	松下	1996	1	台	8階機械室	
B病棟	病院	クリーンユニット	ファンクリーンユニット				58	台		
B病棟	病院	フィルタユニット	排気フィルタユニット				2	台		
B病棟	病院	フィルタユニット	給気フィルタユニット				6	台		
B病棟	病院	エアコン	小型パッケージエアコン				33	台		
B病棟	病院	ファンコイルユニット					451	台		
B病棟	病院	給排気ファン					11	台		
エネルギーセンター	病院	熱源設備	炉筒煙管ボイラー (1号機)	伝熱面積45.8㎡、熱量 3008kW	ヒラカワ	1997	1	台	地下ボイラー室	
エネルギーセンター	病院	熱源設備	炉筒煙管ボイラー (2号機)	伝熱面積45.8㎡、熱量 3008kW	ヒラカワ	1997	1	台	地下ボイラー室	
エネルギーセンター	病院	熱源設備	炉筒煙管ボイラー (3号機)	伝熱面積45.8㎡、熱量 3008kW	ヒラカワ	1997	1	台	地下ボイラー室	
エネルギーセンター	病院	熱源設備	給湯用真空ボイラー (B-1-1)	伝熱面積14.6㎡、熱量 1160kW	ヒラカワ	2013	1	台	1階北機械室	
エネルギーセンター	病院	ポンプ	給湯1次循環ポンプ (B-1-1用)	揚程10m、吐出力0.42 ㎡/min、電圧200V、 極数4P	川本	2003	1	台	1階南機械室	
エネルギーセンター	病院	エアコン	小型パッケージエアコン				19	台		
エネルギーセンター	病院	給排気ファン					13	台		
C病棟	病院	熱源設備	炉筒煙管ボイラー (SB-1)	伝熱面積7.5㎡、熱量 1139kW	ヒラカワ	2003	1	台	地下機械室	冬期のみ運転
C病棟	病院	空調機	中材系統 AHU-001	8,700CMH*5.5KW	松下	2001	1	台	地下機械室	
C病棟	病院	空調機	管理部門系統 AHU-002	6,500CMH*3.7KW	松下	2001	1	台	地下機械室	
C病棟	病院	空調機	厨房スポット系統 AHU-003	19,750CMH*11KW	松下	2001	1	台	地下機械室	
C病棟	病院	空調機	厨房外気処理系統 AHU-004	51,600CMH*30KW	松下	2001	1	台	地下機械室	
C病棟	病院	空調機	中央放射線系統 AHU-104	6,600CMH*3.7KW	松下	2001	1	台	1階機械室	
C病棟	病院	空調機	アンギオ・血管造影系統 AHU-110	2,300CMH*1.5KW	松下	2001	1	台	1階機械室	
C病棟	病院	空調機	OP-12系統 AHU-205	4,800CMH*3.7KW	松下	2001	1	台	2階機械室	
C病棟	病院	空調機	クリーンホール系統 AHU-206	10,300CMH*7.5KW	松下	2001	1	台	2階機械室	
C病棟	病院	空調機	OP-13系統 AHU-207	44,750CMH*37KW	松下	2001	1	台	2階機械室	
C病棟	病院	空調機	手術ホール系統 AHU-208	13,830CMH*11KW	松下	2001	1	台	2階機械室	
C病棟	病院	空調機	OP-14系統 AHU-209	5,100CMH*3.7KW	松下	2001	1	台	2階機械室	
C病棟	病院	空調機	中央内視鏡系統 AHU-210	8,950CMH*5.5KW	松下	2001	1	台	2階機械室	
C病棟	病院	空調機	救急ICU系統 AHU-212	12,400CMH*11KW	松下	2001	1	台	2階機械室	
C病棟	病院	空調機	集中治療-2系統 AHU-213	11,050CMH*7.5KW	松下	2001	1	台	2階機械室	
C病棟	病院	空調機	生検室系統 AHU-215	1,350CMH*0.75KW	松下	2001	1	台	2階機械室	

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	備考
C病棟	病院	空調機	4階病室系統 AHU-403	10,400CMH*7.5KW	松下	2001	1	台	4階機械室	
C病棟	病院	空調機	4階NS系統 AHU-404	2,400CMH*1.5KW	松下	2001	1	台	4階機械室	
C病棟	病院	空調機	5階病室系統 AHU-503	7,550CMH*3.7KW	松下	2001	1	台	5階機械室	
C病棟	病院	空調機	5階NS系統 AHU-504	3,350CMH*2.2KW	松下	2001	1	台	5階機械室	
C病棟	病院	空調機	6階病室系統 AHU-603	8,050CMH*3.7KW	松下	2001	1	台	6階機械室	
C病棟	病院	空調機	6階NS系統 AHU-604	2,650CMH*1.5KW	松下	2001	1	台	6階機械室	
C病棟	病院	空調機	7階病室系統 AHU-703	8,300CMH*5.5KW	松下	2001	1	台	7階機械室	
C病棟	病院	空調機	7階NS系統 AHU-704	2,800CMH*1.5KW	松下	2001	1	台	7階機械室	
C病棟	病院	空調機	8階病室系統 AHU-803	7,800CMH*3.7KW	松下	2001	1	台	8階機械室	
C病棟	病院	空調機	8階NS系統 AHU-804	2,100CMH*1.5KW	松下	2001	1	台	8階機械室	
C病棟	病院	空調機	外気処理系統 AHU-901	2,470CHM*2.2Kw	松下	2001	1	台	屋上機械室	
C病棟	病院	空調機	外気処理系統 AHU-902	2,350CHM*1.5Kw	松下	2001	1	台	屋上機械室	
C病棟	病院	クリーンユニット	ファンクリーンユニット				44	台		
C病棟	病院	フィルタユニット	排気フィルタユニット				14	台		
C病棟	病院	フィルタユニット	給気フィルタユニット				35	台		
C病棟	病院	その他	厨房冷蔵庫				8	台		
C病棟	病院	エアコン	小型パッケージエアコン				182	台		
C病棟	病院	ファンコイルユニット					349	台		
C病棟	病院	給排気ファン					17	台		
D病棟	病院	空調機	1階外調機系統 ACU-101	7,790CMH*3.7KW	松下	2005	1	台	1階機械室	
D病棟	病院	空調機	2.3階外調機系統 ACU-301	17,860CMH*7.5KW	松下	2005	1	台	屋上	
D病棟	病院	ファンコイルユニット					168	台		
D病棟	病院	給排気ファン					1	台		
E病棟	病院	熱源設備	空冷式ヒートポンプチ ラー (HPR-1-1~10)	RUA-TBP0305HK 冷房能力930kW 圧縮機7.5kW×30台 冷媒R410A	東芝キャリア	2016	1	台	屋上	10台セット
E病棟	病院	熱源設備	吸収式冷温水機 (R-1)	Σ TYG-150AQ6C 冷房能力528kW	川重冷熱	2016	1	台	屋上	
E病棟	病院	熱源設備	吸収式冷温水機 (R-2)	Σ TYG-150AQ6C 冷房能力528kW	川重冷熱	2016	1	台	屋上	
E病棟	病院	熱源設備	クーリングタワー (CT-1)	SKB-180GS 冷却能力1067kW	空研	2016	1	台	屋上	
E病棟	病院	熱源設備	クーリングタワー (CT-2)	SKB-180GS 冷却能力1067kW	空研	2016	1	台	屋上	

提案対象設備一覧表（衛生設備）

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	備考
エネルギーセンター	病院	ポンプ	第二本館揚水ポンプ PCW-7	125MSN2 630BB 30kw	エバラ	2018	2	台	地下ポンプ室	
エネルギーセンター	病院	ポンプ	第一本館揚水ポンプ PCW-6	100MSN3 622AB 22kw	エバラ	2016	2	台	地下ポンプ室	
エネルギーセンター	病院	ポンプ	E棟揚水ポンプ WP-1	65MSN5 611A 65φ×420l/min× 720kPa 11kw	エバラ	2012	2	台	地下ポンプ室	
エネルギーセンター	病院	ポンプ	臨床医学校舎揚水ポンプ PCW-1	65φ×500l/min× 40mAq 65MSN367,5 7.5kw	エバラ	1997	2	台	地下ポンプ室	
エネルギーセンター	病院	ポンプ	看護短大揚水ポンプ PCW-9	40φ×200l/min× 25mAq 40MSN362.2 7.5kw	エバラ	1997	1	台	地下ポンプ室	
エネルギーセンター	病院	ポンプ	看護婦宿舍揚水ポンプ PCW-4	65φ×350l/min× 45mAq 65MSN365.5 5.5kw	エバラ	1997	2	台	地下ポンプ室	
エネルギーセンター	病院	ポンプ	一般教育校舎揚水ポンプ PCW-2	50φ×300l/min× 30mAq 50MSN363.7 3.7kw	エバラ	1997	2	台	地下ポンプ室	
エネルギーセンター	病院	ポンプ	エネルギーセンター加圧給水ポンプ PCW-8	500l/min×31mAq 40BNBME2.2N 3.7kw	エバラ	2019	1	台	1階機械室	
C病棟	病院	ポンプ	BC棟加圧給水ポンプ PCW-1	50φ×40φ× 250l/min×18mAq KB2-506A1.5 1.5kW	川本	1997	1	台	屋上	
E病棟	病院	ポンプ	BC棟加圧給水ポンプ WP-2	65BNBMD3.7 1.5kW	エバラ	2013	1	台	屋上	

提案対象設備一覧表（照明設備）

総称	区分	設備分類	機器名称	仕様	製造者	製造年	台数	単位	設置場所	備考
病歴保管庫	病院	照明設備	別紙8参照							
管理棟・旧本館・医局棟	病院	照明設備	別紙8参照							A病棟に含む
A病棟	病院	照明設備	別紙8参照							B1～3階のみ(一部LED化済)
ゴミ集積場	病院	照明設備	別紙8参照							
定位放射線治療棟	病院	照明設備	別紙8参照							A病棟に含む
旧救急棟	病院	照明設備	別紙8参照							A病棟に含む
臨床講義棟	大学	照明設備	別紙8参照							
体育館	大学	照明設備	別紙8参照							
クラブ棟	大学	照明設備	別紙8参照							
新クラブ棟	大学	照明設備	別紙8参照							
外灯		照明設備	別紙8参照							

・照明設備エリア図面は、配布資料を参照すること。

照明改修仕様書

1. 直管形蛍光灯器具改修仕様について

既設直管形蛍光灯器具の照明改修は、直管形 LED ランプ又は LED 照明器具への改修に限定したものとする。

直管形 LED ランプへの改修仕様については、以下に示すとおりとする。

また、LED 照明器具への改修仕様については、以下の直管形 LED ランプの要求水準に概ね準拠することとする。

ただし、光源が直管形蛍光灯である既設誘導灯の改修については、本仕様は適用せず、消防法に適合したものとする。

(1) 直管形蛍光灯器具 40 形の直管形 LED ランプへの改修仕様

■基本的仕様

- ①既設直管形蛍光灯器具本体に取り付け可能である直管形 LED ランプであること。
- ②直管形 LED ランプと電源部の組み合わせ形式は、ランプ内蔵型、別置型どちらでも可能とする。ただし、電源部別置型の場合、電源部に関して電気用品安全法に適合（PSE マーク取得）していること。
- ③直管形 LED ランプは、商用電源直結型であること。
電源部別置型の場合は、電源部に対して商用電源直結型とし、適当な場所にて固定設置すること。電源部が重い場合は、支持ボルト等にて固定すること。
- ④口金ピンからの給電方式は、ランプの片側、両側、もしくはくぼみ形コンタクト口金とし、ランプ交換時に感電リスクのない方式が望ましい。
- ⑤既設直管形蛍光灯器具が、防雨形器具もしくは防湿形器具の場合、原則として直管形 LED ランプは、既設直管形蛍光灯器具と同等の防水性能を有し、既存防水ソケットに適合すること。
- ⑥高演色使用など特殊な蛍光灯が設置されている既設直管形蛍光灯器具の場合、特殊仕様を満たす直管形 LED ランプであること。

■改修内容に関して

- ①既設直管形蛍光灯器具本体の配線及び安定器は、直管形 LED ランプ設置のため切り離しを行い、切り離された配線は端末処理を施すこと。
- ②既設直管形蛍光灯器具本体の G13 受金及び配線はそのまま利用しても構わないが、劣化しているものについては、取り替えること（劣化の基準：ソケットについてはひびが入っている、変色している等、配線については腐食している等、長期の使用に耐えられないもの）。
- ③直管形 LED ランプの口金が G13 以外の形式である場合は、既設蛍光灯器具本体の受金をそのランプ口金に対応したものに全数取り替えること。
- ④既設回路に対して接続台数が制限される場合や、突入電流が許容電流値を超える場合は、

既設回路を改修すること。

- ⑤取り外した器具及び蛍光灯は、②の場合を除き、原則全て適切な処理にて廃棄すること。
- ⑥契約期間中に受金が外れた場合や器具内部での不具合が発生した場合には、取替え・修繕を実施すること。
- ⑦既設非常照明器具の蛍光灯を直管形 LED ランプに改修する場合には、別途で非常照明器具を設置すること。
- ⑧直管形 LED ランプには落下防止策を施すこと。

■特記仕様

①寸法

JISC7617-2 で定められている規格に適合すること。

また、既設直管形蛍光灯 40 形に適合する寸法であること。

②口金（ランプ保持部）

G13（JISC7709-1）、GX16t-5（JEL801：2010）、又は専用口金

③質量

500g 以下

ただし、電源別置型の場合、電源部質量は含まない。

④材質

直管形 LED ランプ本体は、難燃性を有し、破碎されたときには飛散する恐れのないものであること。

また、点灯時 LED 素子が目立たないよう発光面は乳白色相当とする。

⑤全光束

1,900lm 以上

⑥消費電力

25.0W 以下

※電源部消費電力を含めてのランプ 1 本あたりとする。

⑦定格電圧

100V 及び 200V

⑧色温度

4,600～6,500K

※改修後の色温度については、既設直管形蛍光灯に合せることを原則とする。

⑨平均演色評価数（Ra）

70 以上

⑩電源装置の出力電流波形

JEL801:2010「9. 制御装置の要求事項」のリップル率 1.3 未満の基準を満たすこと。

※リップル率とは、ランプ電流波形の変動幅（最大値-最小値）をランプ電流値の平均で除した値をいう。

⑪配光

JEL801:2010「6. ランプの性能要求事項」のランプ配光は下方立体角 120° の範囲に 70%を超えて光束を集中させない基準を満たすこと。

⑫1/2 照度角

45° 以上

※1/2 照度角とは、光源直下の水平面照度に対して、同一水平面上で 1/2 の照度になる点と光源とを結ぶ線と光源の垂直軸とのなす角度をいう。

⑬寿命

40,000 時間以上

⑭ランプ本体耐熱性

JEL801:2010「5. ランプの安全性要求事項」の周囲温度差 50K（絶対温度）における熱収縮変化は±2.0mm 以下であり、自重によるたわみは中央部で 10mm 以下とする基準を満たすこと。

⑮絶縁抵抗・耐電圧

JISC8105-1「第 10 章絶縁抵抗、耐電圧、接触電流及び保護電流導体 10.2 絶縁抵抗及び耐電圧」で定められているクラス 1 に準拠すること。

⑯高調波

JISC61000-3-2 で定められているクラス C の有効入力電力に応じた基準を満たすこと。

⑰電磁波雑音 1

「電気用品の技術基準の解釈」の「[付属の表の 2] 電気用品の雑音の強さの測定方法」の「第 7 章照明器具等」の基準を満たすこと。

⑱電磁波雑音 2

国際無線障害特別委員会 CISPR15 で定める「蛍光ランプを使用する蛍光灯器具」の基準を満たすこと。

⑲生産物賠償責任保険

有効な生産物賠償責任保険（PL 保険）証券の写しが提出可能な場合は提出すること。

⑳パテント

LED チップ、LED モジュール、LED ランプ及びその電源装置が、他社の知的財産権を侵害していないことについて説明書を提出すること。

（2）40 形直管形蛍光灯器具以外についての直管形 LED ランプへの改修仕様

現状と同等以上の照度及び各種環境水準が確保できるものとし、改修内容及び仕様等については前項（1）の要求水準に概ね準拠することとする。

2. 直管形蛍光灯器具以外の照明器具の改修仕様について

直管形蛍光灯器具以外の照明改修については、LED ランプ又は LED 照明器具への改修に限定したものとする。改修後の器具の色温度については、既設照明のランプに合わせることを原則とし、その他の仕様に関しては、「1. 直管形蛍光灯器具の改修仕様」の要求水準にて

きる限り準じることとする。

ポール式照明器具の改修など、高所における機器の取り付けを行う場合は、器具の落下防止措置を施すこと。

3. 照度計算について

改修対象室の改修前後の照度分布について、DIALux 等の照度計算ソフトにて計算し、照度分布図として提出すること。

優先交渉権者となった場合、本学が指定する箇所において現状の照度測定を求めることがある。

■照度分布図記載項目

提出する照度分布図は、最低限下記に示す項目を記入したものであること。

- ・ 照度分布
- ・ 現状の器具、使用する LED 照明器具等の品名若しくは品番
- ・ 計算上の器具取付け高さ
- ・ 保守率
- ・ 照度計算点の高さ

4. 試験設置結果報告書の提出について


優先交渉権者となった場合、LED 照明器具等の性能等を確認するために試験設置を求めることがある。

その場合、改修前と改修後の照度及び消費電力をそれぞれ測定し比較結果を報告書として提出すること。


照度分布や消費電力の性能等が提案内容と大きく異なる場合は、LED 照明器具等の選定見直しを実施することがあり得る。

【別紙8】

照明点灯時間リスト



: 改修必須



: 提案対象



: 提案対象外

厳樞会館

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕	条 件		
						使用状況		
						1日 当り 〔h〕	年間 日数 〔日〕	使用 時間 〔h〕
	1	同窓会事務所	FHF32W ×2	富士型（高）	16	10	250	2,500
	1	廊下	FHT32W ×1	φ150ダウンライト	6	1	250	250
	1	廊下	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	5	1	250	250
	1	廊下	FHP32W ×3	□350埋込スクエア	4	1	250	250
	1	玄関	FHP32W ×3	□350埋込スクエア	4	10	250	2,500
	1	玄関	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	10	250	2,500
	1	湯沸室	FL20W ×1	富士型	1	0	250	0
	1	男子トイレ	FHF32W ×1	ラウンドベース（高）	1	0	250	0
	1	男子トイレ	EFD15W ×1	ミラーライト	2	0	250	0
	1	男子トイレ	FHT16W ×1	φ150ダウンライト	1	0	250	0
	1	女子トイレ	FHF32W ×1	ラウンドベース（高）	1	0	250	0
	1	女子トイレ	EFD15W ×1	ミラーライト	2	0	250	0
	1	女子トイレ	FHT16W ×1	φ150ダウンライト	2	0	250	0
	1	会議室（1）	FHF32W ×2	富士型（高）	4	1	250	250
	1	医学雑誌室	FHF32W ×2	富士型（高）	8	0	250	0
	1	会議室（2）	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	6	1	250	250
	1	空室	FHP32W ×3	□350埋込スクエア	6	1	250	250
	1	空室	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	12	1	250	250
	1	空室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	3	1	250	250
	1	身障者用トイレ	FHF32W ×1	ラウンドベース（高）	1	0	250	0

	1	男子更衣室	FHF32W ×2	富士型（高）	1	0	250	0
	1	女子更衣室	FHF32W ×2	富士型（高）	1	0	250	0
	1	倉庫	1L60W ×1	コップ灯	1	0	250	0
	2	廊下	FHP32W ×3	□350埋込スクエア	9	1	250	250
	2	廊下	FHT32W ×1	φ150ダウンライト	5	1	250	250
	2	廊下	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	6	0	250	0
	2	湯沸室	FL20W ×1	富士型	1	0	250	0
	2	男子トイレ	FHF32W ×1	ラウンドベース（高）	1	0	250	0
	2	男子トイレ	EFD15W ×1	ミラーライト	2	0	250	0
	2	男子トイレ	FHT16W ×1	φ150ダウンライト	1	0	250	0
	2	女子トイレ	FHF32W ×1	ラウンドベース（高）	1	0	250	0
	2	女子トイレ	EFD15W ×1	ミラーライト	2	0	250	0
	2	女子トイレ	FHT16W ×1	φ150ダウンライト	2	0	250	0
	2	研修室1	FHF32W ×2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放（高）	16	1	250	250
	2	研修室1	FHF32W ×2	電源内蔵型Cチャン回避型ルーバー付下面開放	2	1	250	250
	2	研修室2	FHF32W ×2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放（高）	10	1	250	250
	2	研修室2	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	0	250	0
	2	特別会議室1	FHF32W ×2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放（高）	16	1	250	250
	2	特別会議室1	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	0	250	0
	2	特別会議室2	FHF32W ×2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放（高）	14	1	250	250
	2	特別会議室2	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	0	250	0
	2	会議室3	FHF32W ×2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放（高）	6	1	250	250
	2	会議室3	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0

	3	廊下	FHP32W × 3	□350埋込スクエア	6	1	250	250
	3	廊下	FHT32W × 1	φ150ダウンライト	3	1	250	250
	3	廊下	FHT32W × 1	φ150ダウンライト	2	1	250	250
	3	廊下	JE13W × 1	φ100埋込非常灯	5	0	250	0
	3	湯沸室	FL20W × 1	富士型	1	0	250	0
	3	男子トイレ	FHF32W × 1	ラウンドベース（高）	1	0	250	0
	3	男子トイレ	EFD15W × 1	ミラーライト	2	0	250	0
	3	男子トイレ	FHT16W × 1	φ150ダウンライト	1	0	250	0
	3	女子トイレ	FHF32W × 1	ラウンドベース（高）	1	0	250	0
	3	女子トイレ	EFD15W × 1	ミラーライト	2	0	250	0
	3	女子トイレ	FHT16W × 1	φ150ダウンライト	2	0	250	0
	3	会議室4	FHF32W × 2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放（高）	6	1	250	250
	3	会議室4	JE13W × 1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0
	3	大ホール	FHP45W × 4	□600埋込スクエア（調光）	18	1	250	250
	3	大ホール	FHT32W × 1	φ150ダウンライト	20	1	250	250
	3	大ホール	JD65W × 1	φ150ダウンスポット	6	1	250	250
	3	大ホール	JE13W × 1	φ100埋込非常灯	6	0	250	0
	3	特別会議室3	FHF32W × 2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放（高）	12	1	250	250
	3	特別会議室3	JE13W × 1	φ100埋込非常灯	2	1	250	250
	3	内階段2F～3F	FHF32W × 1	壁付階段通路誘導灯（高）	1	24	365	8,760
	3	内階段1F～2F	FHF32W × 1	壁付階段通路誘導灯（高）	1	24	365	8,760
	3	1F玄関	EFD15W × 1	防湿・防雨形ブラケット	1	12	365	4,380
	3	外回り	FL20W × 1	防水型ウォールライト	2	12	365	4,380

	3	外階段	FCL30W × 1	防水型シーリングライト	2	12	365	4,380
	3	外階段	FL20W × 1	防水型ウォールライト	1	12	365	4,380

B病棟

区分	階数	部屋名	現状			条 件		
			ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕	使用状況		
						1日 当り 〔h〕	年間 日数 〔日〕	使用 時間 〔h〕
	B1	PS	1L60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	B1	階段B	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	B1		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760
	B1	EPS	FLR40W × 1	片反射笠付	2	0	365	0
	B1		FLR40W × 1	反射笠付	2	0	365	0
	B1	MEセンター	FLR40W × 3	埋込下面開放	4	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 3	埋込下面開放電源別置非常	3	12	300	3,600
	B1	備品修理室	FLR40W × 3	富士型	4	12	300	3,600
	B1	保管室	FLR40W × 2	富士型	27	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	13	12	250	3,000
	B1	洗濯室	FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	5	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 2	富士型	6	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 1	コーナーライト	3	12	300	3,600
	B1	仕上室	FLR40W × 2	富士型	4	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 1	コーナーライト	2	12	300	3,600
	B1	休憩室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	1	300	300
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	1	300	300
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	1	300	300
	B1	搬送ホール	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	12	365	4,380
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380

	B1	廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	19	24	365	8,760
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	22	24	365	8,760
	B1	事務室	FLR40W × 3	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 3	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 1	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	1	250	250
	B1	検収室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 3	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	B1	搬送機メンテナンス室	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	2	12	250	3,000
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	1	250	250
	B1	PS	1L60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	B1	男子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	4	2	365	730
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	B1	女子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	4	2	365	730
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	B1	EPS	FLR40W × 1	反射笠付	2	0	365	0
	B1	階段A	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	B1		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	12	365	4,380
	B1	女子更衣室・便所	FLR40W × 1	富士型	3	2	365	730
	B1		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯付	1	2	365	730
	B1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	2	365	730

	B1	男子更衣室・便所	FLR40W × 1	富士型	2	2	365	730
	B1		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯付	1	2	365	730
	B1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	B1	前室(2)	FLR40W × 2	富士型	1	2	365	730
	B1	倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	0	365	0
	B1	中材管理室	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	300	3,600
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	1	300	300
	B1		FL10W × 1	ミラーライト	1	1	300	300
	B1	ダムウエーター・前室	FLR40W × 2	富士型	1	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	300	3,600
	B1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	300	0
	B1	洗浄組立室	FLR40W × 2	富士型	18	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	5	12	300	3,600
	B1	既滅菌保管室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	10	12	300	3,600
	B1		FL20W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	300	3,600
	B1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	300	0
	B1	既滅菌室2	FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	3	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 2	富士型BT内蔵非常灯付防湿	3	12	300	3,600
	B1	供給ホール	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	B1	ワゴンプール	FLR40W × 2	埋込下面開放	5	12	300	3,600

	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	300	3,600
	B1	既滅菌室	FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	2	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 2	富士型BT内蔵非常灯付防湿	1	12	300	3,600
	B1	滅菌室	FLR40W × 2	反射笠付	3	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	2	12	300	3,600
	B1	消毒室	FLR40W × 2	富士型	3	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	1	12	300	3,600
	B1	E0Gボンベ庫	FLR40W × 1	片反射笠付	1	0	300	0
	B1	洗濯受付	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	300	3,000
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	300	3,000
	B1		FL20W × 1	カウンターライト	1	10	300	3,000
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	10	300	3,000
	B1	ごみ置場	FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	1	12	300	3,600
	B1	女子更衣室	FLR40W × 1	富士型	1	2	365	730
	B1		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯付	1	2	365	730
	B1		FL10W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	B1	男子更衣室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	B1		FLR40W × 1	富士型	1	2	365	730
	B1		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯付	1	2	365	730
	B1		FL10W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	B1	清掃事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	300	3,600
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	1	300	300

	B1	消毒室	FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	1	0	365	0
	B1	返却寝具庫	FLR40W × 2	富士型	2	12	300	3,600
	B1	書庫	FLR40W × 2	富士型	4	12	300	3,600
	B1	ポンペ庫	FLR40W × 2	反射笠付	1	0	365	0
	B1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	365	0
	B1	マニホールド (1)	FLR40W × 2	反射笠付	1	0	365	0
	B1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	365	0
	B1	弘済会倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	0	365	0
	B1	マニホールド (2)	FLR40W × 2	反射笠付	1	0	365	0
	B1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	365	0
	B1	階段D	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	B1		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760
	B1	仮設電気室	FLR40W × 2	反射笠付	8	0	365	0
	B1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	6	0	365	0
	B1	EVホール	FPL36W × 4	埋込スクエアパネル付	2	24	365	8,760
	B1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	8	24	365	8,760
	B1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	B1	車路	FLR40W × 2	埋込下面開放	19	24	365	8,760
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	9	24	365	8,760
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放防湿防雨型	4	24	365	8,760
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放防湿防雨型電	4	24	365	8,760
	B1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	B1	基準寝具庫	FLR40W × 2	富士型	7	12	300	3,600

	B1	基準寝具事務室	FLR40W × 3	埋込下面開放	3	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 3	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	B1		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	300	3,600
	B1		FL20W × 1	ブラケット	1	1	300	300
	B1	廊下3	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	24	365	8,760
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	6	24	365	8,760
	B1	仮設バッテリー室	FLR40W × 2	反射笠付	1	0	365	0
	B1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	365	0
	1	第17撮影室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	10	10	250	2,500
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	第16撮影室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	8	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	富士型	1	10	250	2,500
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	10	250	2,500
	1		FL10W × 1	直付標示灯	2	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	廊下6	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	2	10	250	2,500
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	操作ホール	FLR40W × 2	埋込下面開放 調光	2	10	250	2,500
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	1		BS60W × 1	ダウンライトφ225	2	10	250	2,500

	1		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	2	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	1	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	1	階段B	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	1		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760
	1	現像室	FLR40W × 1	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	1	回復室	FLR40W × 1	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	1		FLR40W × 2	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	1		FLR40W × 2	埋込下面パネル付電源別置	1	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	第15撮影室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	8	10	250	2,500
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	1	待合ホール (待機ホール)	FPL36W × 4	システム天井用スクエアパ	12	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	1	更衣室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	250	500
	1		FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	1		FL10W × 1	直付標示灯	2	2	250	500
	1	第14撮影室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	8	10	250	2,500
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	10	250	2,500

	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	1	第13撮影室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	6	10	250	2,500
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	1	第12撮影室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	8	10	250	2,500
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	1	更衣室1・2	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	4	2	250	500
	1	待合ホール2	FPL36W × 4	システム天井用スクエアパ	6	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	廊下1	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	14	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	11	0	365	0
	1	操作ホール	FLR40W × 2	埋込下面開放 調光	9	10	250	2,500
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	3	10	250	2,500
	1		FLR40W × 2	埋込下面OAルーバ付	1	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	1		IL20W × 2	三色灯	2	1	250	250
	1	第9撮影室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	7	10	250	2,500
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	富士型	2	10	250	2,500
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	第10撮影室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	8	10	250	2,500

	1		FL10W × 1	直付標示灯	2	10	250	2,500
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	第11撮影室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	8	10	250	2,500
	1		FL10W × 1	直付標示灯	2	10	250	2,500
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	搬送機シャフト	IL60W × 1	コップ型	1	0	365	0
	1	階段A	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	1		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760
	1	中央廊下	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	8	24	365	8,760
	1	車椅子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	2	365	730
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	1	女子便所1	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	11	2	365	730
	1		FL20W × 1	ミラーライト	3	2	365	730
	1	男子便所1	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	8	2	365	730
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	1	PS×2	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	1	EPS	FLR40W × 1	反射笠付	2	0	365	0
	1	第18撮影室	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	250	0
	1	コンピュータ室	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	読影室	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0

	1	ホール・中待合・待合	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	250	0
	1	空調機械室	FLR40W × 2	反射笠付	10	0	365	0
	1	空調機械室	FLR40W × 2	反射笠付	4	0	365	0
	1	ゴミ置場	FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	1	1	365	365
	1	産婦人科	FLR40W × 2	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	救急処置室 (旧眼科)	FL20W × 2	埋込下面パネル付調光	2	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	1	救急処置室 (旧耳鼻・口腔外科)	FLR40W × 2	埋込下面パネル付調光	2	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	1	救急処置室 (旧浣腸室)	FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1	救急処置室 (旧外科1・2)	FLR40W × 2	埋込下面パネル付調光	4	12	365	4,380
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	365	0
	1	救急処置室 (旧内小1～3)	FLR40W × 2	埋込下面パネル付調光	6	12	365	4,380
	1		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	1	一次救急処置室	FLR40W × 2	埋込下面パネル付	7	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	1	階段D	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760

	1		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760
	1	待合室	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	3	12	365	4,380
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	16	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	1	観察室	FLR40W × 2	埋込下面パネル付調光	6	12	365	4,380
	1		FLR40W × 2	埋込間接照明	4	12	365	4,380
	1		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	1	NS控室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	2	365	730
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
	1		FL20W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	1	二次・三次救急処置室	FLR40W × 3	埋込クリーンルーム用	16	12	365	4,380
	1		FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	2	12	365	4,380
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	12	365	4,380
	1		FL20W × 1	ミラーライト	2	1	365	365
	1		FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	12	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	7	0	365	0
	1	ポーチ1	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	1	廊下2	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	16	24	365	8,760
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	6	0	365	0
	1	廊下3	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	2	24	365	8,760
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	1	廊下4	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	10	24	365	8,760

	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	4	0	365	0
	1	当直室1	FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	1		FL20W × 1	コーナーライト	1	12	365	4,380
	1		FL10W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	1		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	1	当直室2	FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	1		FL20W × 1	コーナーライト	1	12	365	4,380
	1		FL10W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	1		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	1	控室	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	1		FL15W × 1	流し元灯	1	1	365	365
	1	準備室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	12	365	4,380
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1	夜間救急受付	FPL36W × 4	埋込スクエアパネル付	4	12	365	4,380
	1		FLR40W × 1	コーナーライト	1	12	365	4,380
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	1	車椅子置場	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	1	風除室1	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0

	1	守衛室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	1		FL10W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1	男子便所2	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	4	2	365	730
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	1	女子便所2	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	4	2	365	730
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	1	救急車ポーチ	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	4	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	1	器材室	FLR40W × 1	富士型	2	12	365	4,380
	1	家族控室	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	1	暗室	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1		IL20W × 2	三色灯	1	1	365	365
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	12	365	4,380
	1	操作室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	12	300	3,600
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	1	中放技師控室	FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	4	365	1,460
	1		FL10W × 1	ブラケット	1	4	365	1,460
	1	検査室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	3	12	300	3,600
	1		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	5	12	300	3,600
	1		FL15W × 1	流し元灯	1	1	300	300
	1	撮影室	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	4	0	365	0

	2	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	2	階段B	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	2		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760
	2	検査便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	4	2	365	730
	2	女子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	2		FL15W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	2	男子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	2		FL15W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	2	特殊心電図室	FLR40W × 3	埋込下面開放	2	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2		FL10W × 1	ミラーライト	1	1	250	250
	2	準備室	FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	3	10	250	2,500
	2	空調機械室	FLR40W × 2	反射笠付	4	0	365	0
	2	所見室1	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2	所見室2	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2	所見室3	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2	受付	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2	心電図操作室	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	10	250	2,500

	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	10	250	2,500
	2	心電図室4	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	10	250	2,500
	2	心電図室3	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	10	250	2,500
	2	心電図室2	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	10	250	2,500
	2	心電図室1	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	10	250	2,500
	2	コンピュータ室	FLR40W × 2	埋込下面0Aルーバ付	3	10	250	2,500
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	防音室(シールド室)	IL60W × 1	コップ型	8	10	250	2,500
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	前室	FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2	準備室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		IL100W × 1	ダウンライトφ200	2	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	10	250	2,500
	2	心エコー室1	IL100W × 1	ダウンライトφ200	6	10	250	2,500
	2		FLR40W × 1	埋込下面パネル付調光	1	10	250	2,500

	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	心エコー室2	IL100W × 1	ダウンライトφ200	6	10	250	2,500
	2		FLR40W × 1	埋込下面パネル付調光	1	10	250	2,500
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	2	心エコー室3	IL100W × 1	ダウンライトφ200	4	10	250	2,500
	2		FLR40W × 1	埋込下面パネル付調光	1	10	250	2,500
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	資料室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	10	250	2,500
	2	男子便所1	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	10	2	250	500
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	250	500
	2	女子便所1	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	9	2	250	500
	2		FL20W × 1	ミラーライト	3	2	250	500
	2	EPS前廊下	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	3	18	250	4,500
	2	車椅子便所	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	2	搬送機シャフト	IL60W × 1	コップ型	1	0	365	0
	2	EPS	FLR40W × 1	反射笠付	2	0	365	0
	2	PS×2	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	2	階段A	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	2		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760
	2	脳波室2	FLR40W × 2	埋込病院用照明 調光型	2	2	250	500
	2		FLR40W × 1	反射笠付	1	12	365	4,380

	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	2	所見室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2	負荷心電図室	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放	3	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2		FL10W × 1	ブラケット	1	1	250	250
	2	一般呼吸機能室	FLR40W × 2	埋込下面開放	5	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	3	10	250	2,500
	2		FLR40W × 1	ブラケット	5	10	250	2,500
	2		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2	緊急検査室	FLR40W × 2	埋込下面開放	12	10	250	2,500
	2		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 1	ブラケット	9	10	250	2,500
	2		FL10W × 1	ブラケット	7	1	250	250
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	10	250	2,500
	2		FDL27W × 1	ダウンライト φ150	2	10	250	2,500
	2	脳波室1	FLR40W × 2	埋込病院用照明 調光型	2	10	250	2,500
	2		FLR40W × 1	反射笠付	1	10	250	2,500
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	2	脳波記録室	FLR40W × 2	埋込病院用照明 調光型	10	10	250	2,500
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	2	筋電図室	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0

	2	コンピュータ室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2	血液検査室	FLR40W × 2	埋込下面開放	11	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	10	250	2,500
	2		FLR40W × 1	ブラケット	8	10	250	2,500
	2	骨髓採血室	FLR40W × 1	ブラケット	4	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2	中央採血室	FLR40W × 2	埋込下面開放	12	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	10	250	2,500
	2		FL10W × 1	ブラケット	2	1	250	250
	2	仮眠室	FL20W × 2	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2	総合受付	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	3	10	250	2,500
	2		FL15W × 1	ブラケット	1	1	250	250
	2	当直検査室	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	10	250	2,500
	2		FLR40W × 1	ブラケット	3	10	250	2,500
	2		FL20W × 1	ブラケット	1	1	250	250
	2		FL10W × 1	ブラケット	1	1	250	250
	2	待合・廊下(非常灯・誘導灯)	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	28	0	365	0
	2	搬送機シャフト	IL60W × 1	コップ型	1	0	365	0

	2	自動販売機コーナー	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	12	365	4,380
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	2	ゴミ置場	FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	1	10	300	3,000
	2	空調機械室	FLR40W × 2	反射笠付	4	0	365	0
	2	厨房休憩室	FCL32+30W × 1	和風ペンダント	2	2	300	600
	2		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	2	300	600
	2		FL15W × 1	流し元灯	1	2	300	600
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	30	0
	2	ダムウェーシャフト	FL20W × 1	反射笠付	1	0	365	0
	2	倉庫1	FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	5	0	365	0
	2	階段D	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	2		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	12	365	4,380
	2	女子便所2	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	8	2	365	730
	2		FLR40W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	2	男子便所2	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	8	2	365	730
	2		FLR40W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	2	廊下	FPL36W × 4	埋込スクエアパネル付	14	12	365	4,380
	2		IL100W × 1	ダウンライトφ200	2	12	365	4,380
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	7	0	365	0
	2	EVホール1	FHF32W × 6	埋込スクエア天窓風	2	12	365	4,380
	2		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	2	栗田書店	FHF63W × 2	直付ベースライト	10	12	300	3,600

	2		FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	300	3,600
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	300	3,600
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	4	0	300	0
	2	栗田書店前廊下	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	12	12	365	4,380
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	6	0	365	0
	3	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	3	階段B	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	3		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	12	365	4,380
	3	切り出し室	FLR40W × 2	富士型	2	12	300	3,600
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	1	12	300	3,600
	3	迅速検査室・受付	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	12	300	3,600
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	300	3,600
	3		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	300	3,600
	3		FLR40W × 1	カウンターライト	1	12	300	3,600
	3	標本作製室	FLR40W × 2	埋込下面開放	12	10	250	2,500
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	3	10	250	2,500
	3		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	3		FLR40W × 1	ブラケット	2	10	250	2,500
	3	検討室	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	250	2,500
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	10	250	2,500
	3	検鏡室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	250	2,500
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	10	250	2,500
	3	技局	FLR40W × 3	埋込下面開放	2	10	300	3,000

	3		FLR40W × 3	埋込下面開放電源別置非常	1	10	300	3,000
	3	薬品庫	FLR40W × 2	富士型	1	10	300	3,000
	3	肉眼標本保存室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	250	2,500
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	3		FLR40W × 1	ブラケット	1	10	250	2,500
	3	空調機械室A	FLR40W × 2	反射笠付	4	0	365	0
	3	下足室	FLR40W × 1	富士型	2	2	300	600
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	3	男子更衣室	FLR40W × 1	富士型	2	2	300	600
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	300	0
	3	脱衣室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	30	60
	3	廊下	FL20W × 4	システム天井用	37	12	365	4,380
	3		FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	32	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	27	0	365	0
	3	ナースステーション	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	24	365	8,760
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	24	365	8,760
	3		FL20W × 1	カウンターライト	2	1	365	365
	3		FLR40W × 1	カウンターライト	1	1	365	365
	3		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	2	24	365	8,760
	3	EPS	FLR40W × 1	反射笠付	2	0	365	0
	3	PS×2	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	3	階段A	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	3		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	12	365	4,380

	3	討議室	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	300	3,000
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	10	300	3,000
	3	医局	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	300	3,000
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	10	300	3,000
	3	部長室	FPL55W × 4	埋込スクエアOAルーバ付	4	10	300	3,000
	3		FL15W × 1	ブラケット	1	10	300	3,000
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	300	0
	3	女子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	2	365	730
	3		FL15W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	3	男子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	2	365	730
	3		FL15W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	3	女子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	4	2	365	730
	3		FL15W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	3	男子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	2	365	730
	3		FL15W × 1	ブラケット	2	2	365	730
	3	乗換室	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	6	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	365	0
	3	器材室1	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	3		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	3	洗浄室	FLR40W × 3	富士型	7	12	300	3,600
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	3	12	300	3,600
	3	スタッフルーム・前室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	300	3,600
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600

	3	組立室	FLR40W × 2	富士型	6	12	300	3,600
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	3	12	300	3,600
	3	クリーン廊下	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	3	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	3	既滅菌室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	19	12	300	3,600
	3		FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用電源	3	12	300	3,600
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	300	0
	3	検査室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	300	3,600
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	300	300
	3	カンファレンス1・2	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	12	300	3,600
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	3		FL15W × 1	ブラケット	2	1	300	300
	3	空調機械室	FLR40W × 2	反射笠付	4	0	365	0
	3	ゴミ置場	FLR40W × 2	反射笠付	1	2	365	730
	3		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	2	365	730
	3	女子更衣室	FLR40W × 1	富士型	5	2	365	730
	3		FL10W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	3	トイレ	FHF32W × 1	埋込下面開放	8	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	3	12	365	4,380
	3	ROOM1, 2, 3, 5	FHF32W × 2	埋込乳白パネル	8	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100		12	250	3,000

	3	ROOM4, 6	FHF32W × 1	埋込乳白パネル	6	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	2	12	250	3,000
	3	EVホール1	FHF32W × 6	埋込スクエア天窓風	2	12	365	4,380
	3		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	3	器材室2	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	12	300	3,600
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	3	NS控室1・2	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	2	365	730
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
	3		FL10W × 1	ブラケット	2	2	365	730
	3		FLR40W × 1	埋込下面開放	2	2	365	730
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	4	階段B	FLR40W × 1	反射笠付SUS防湿防雨型BT	1	12	365	4,380
	4		FLR40W × 2	反射笠付SUS防湿防雨型BT	1	12	365	4,380
	4		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	4	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	4	4B(前室・便所・準重産) × 12	FLR40W × 2	埋込間接照明連結	36	12	365	4,380
	4		IL5W × 1	ナイトライト	24	12	365	4,380
	4		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	48	1	365	365
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	12	12	365	4,380
	4		FL15W × 1	流し元灯	12	1	365	365
	4		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	24	12	365	4,380

	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	12	0	365	0
	4	廊下	FLR40W × 1	システム天井用	83	12	365	4,380
	4		FL20W × 1	システム天井用	1	12	365	4,380
	4		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	3	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	21	0	365	0
	4	便所・手洗室	FDL18W × 1	ダウンライト φ150	2	2	365	730
	4		FL10W × 1	埋込表示灯	1	2	365	730
	4	職員便所・洗面・脱衣	FDL18W × 1	ダウンライト φ150	1	2	365	730
	4		FL10W × 1	ブラケット	2	2	365	730
	4		FDL18W × 1	ダウンライト φ175	2	2	365	730
	4	デイルーム	FMR96W × 6	エレガンス丸型埋込灯	1	12	365	4,380
	4		FLR40W × 1	トラフ	12	12	365	4,380
	4		FDL27W × 1	ダウンライト φ150	9	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	4	喫煙室・パントリー	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	4		FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	4		FLR40W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	4	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライト φ150	19	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	4	EPS1・2	FLR40W × 1	反射笠付	2	0	365	0
	4		FLR40W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	4	診察処置室	FLR40W × 1	コーナーライト	1	10	300	3,000

	4		FLR40W × 3	埋込下面パネル付	6	10	300	3,000
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	3	0	300	0
	4	ナースステーション	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	4	NS控室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	4		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
	4		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	4	当直室1・2	FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	10	300	3,000
	4		FL10W × 1	ブラケット	2	1	300	300
	4		IL5W × 1	ナイトライト	2	10	300	3,000
	4		FL20W × 1	コーナーライト	2	1	300	300
	4	器材室・作業コーナー	FLR40W × 2	埋込下面開放	8	24	365	8,760
	4		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	24	365	8,760
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	4	PS×2	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	4	EVホール1	FHF32W × 6	埋込スクエア天窓風	3	24	365	8,760
	4		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	12	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	4	倉庫1・2	FLR40W × 2	富士型	1	1	365	365
	4		FLR40W × 1	富士型	1	1	365	365
	4	自走車シャフト	IL60W × 1	コップ型	1	0	365	0
	4	汚物処理室・汚物コーナー	FDL27W × 1	ダウンライト φ150	1	2	365	730
	4		FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	1	2	365	730
	4	階段A	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760

	4		FLR40W ×1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	4	重症者	FPL28W ×2	埋込スクエア間接照明	1	12	365	4,380
	4		FLR40W ×2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	4		FL20W ×1	ミラーライト	1	1	365	365
	4		FLR40W ×2	埋込下面パネル付スポット	4	12	365	4,380
	4	クリーン1B	FLR40W ×2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	4		IL5W ×1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	4		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	4		FL10W ×1	ブラケット	1	1	365	365
	4		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	4		FL15W ×1	流し元灯	1	1	365	365
	4	1B・前室・便所×8	FLR40W ×2	埋込間接照明	8	12	365	4,380
	4		IL5W ×1	ナイトライト	8	12	365	4,380
	4		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	8	1	365	365
	4		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	24	12	365	4,380
	4		FL15W ×1	流し元灯	8	1	365	365
	4	感染1B	FLR40W ×2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	4		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	4		IL5W ×1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	4		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	4		FL15W ×1	流し元灯	1	1	365	365
	4		FL10W ×1	ブラケット	1	1	365	365
	4	S1B・1B・前室・便所	FCL30W ×3	シーリング	1	12	365	4,380

	4		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	4		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	4		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	10	12	365	4,380
	4		FLR40W ×2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	4		FL15W ×1	流し元灯	1	1	365	365
	4	S1Bキッチン	FL20W ×1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	4	空調機械室	FLR40W ×2	反射笠付	2	0	365	0
	4	NS・医師カンファレンス	FHF32W ×2	埋込下面開放	7	10	300	3,000
	4		FL20W ×1	ミラーライト	2	10	300	3,000
	4		FL20W ×2	埋込下面開放	1	10	300	3,000
	4	特殊浴室	FLR40W ×2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	4		FPL28W ×2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	4		FL10W ×1	ブラケット 防湿防雨型	1	12	365	4,380
	4	浴室	FLR40W ×2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	4		FPL36W ×3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	4		FL10W ×1	ブラケット 防湿防雨型	1	12	365	4,380
	4	洗濯・洗面室	FLR40W ×2	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	4		FLR40W ×1	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	4		FPL28W ×2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	4	非常灯	IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	5	0	365	0
	5	階段B	FLR40W ×1	反射笠付SUS防湿防雨型BT	1	12	365	4,380
	5		FLR40W ×2	反射笠付SUS防湿防雨型BT	1	12	365	4,380
	5		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0

	5	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	5	4B(前室・便所・準重症) × 10	FLR40W × 2	埋込間接照明連結	30	12	365	4,380
	5		IL5W × 1	ナイトライト	20	12	365	4,380
	5		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150	40	1	365	365
	5		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	10	12	365	4,380
	5		FL15W × 1	流し元灯	10	1	365	365
	5		FDL27W × 1	ダウンライト φ150	20	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	10	0	365	0
	5	廊下	FLR40W × 1	システム天井用	83	12	365	4,380
	5		FL20W × 1	システム天井用	1	12	365	4,380
	5		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	3	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	22	0	365	0
	5	便所・手洗室	FDL18W × 1	ダウンライト φ150	8	2	365	730
	5	車椅子便所	FDL18W × 1	ダウンライト φ150	2	2	365	730
	5		FL10W × 1	埋込表示灯	1	2	365	730
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	5	職員便所・洗面・脱衣	FDL18W × 1	ダウンライト φ150	3	2	365	730
	5		FL10W × 1	ブラケット	2	2	365	730
	5	デイルーム	FMR96W × 6	エレガンス丸型埋込灯	1	12	365	4,380
	5		FLR40W × 1	トラフ	12	12	365	4,380
	5		FDL27W × 1	ダウンライト φ150	9	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	5	喫煙室・パントリー	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380

	5		FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	5		FLR40W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	5	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライト φ150	19	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	5	EPS1・2	FLR40W × 1	反射笠付	2	0	365	0
	5		FLR40W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	5	診察シールドルーム	IL60W × 1	シーリング	20	10	300	3,000
	5		JD130W × 1	スポットライト	1	1	300	300
	5		FLR40W × 1	コーナーライト	1	10	300	3,000
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	300	0
	5	作業室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	5		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	5	NS控室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	5		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
	5		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	5	器材室・作業コーナー	FLR40W × 2	埋込下面開放	8	24	365	8,760
	5		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	24	365	8,760
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	5	ナースステーション	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	5	PS × 4	IL60W × 1	コップ型	4	0	365	0
	5	EVホール1	FHF32W × 6	埋込スクエア天窓風	3	24	365	8,760

	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	12	24	365	8,760
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	5	倉庫1・2	FLR40W × 2	富士型	1	1	365	365
	5		FLR40W × 1	富士型	1	1	365	365
	5	自走車シャフト	IL60W × 1	コップ型	1	0	365	0
	5	汚物処理室・汚物コーナー	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	5		FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	1	2	365	730
	5	階段A	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760
	5		FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	5	重症者・準重症室	FPL28W × 2	埋込スクエア間接照明	2	12	365	4,380
	5		FLR40W × 2	埋込間接照明	3	12	365	4,380
	5		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	5		FLR40W × 2	埋込下面パネル付スポット	7	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	5	1B・ド・ル・前室×2	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	5		JD130W × 1	スポットライト	4	1	365	365
	5		IL60W × 1	コップ型	12	0	365	0
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	5	クリーン1B×2	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	12	365	4,380
	5		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	5		FL10W × 1	ブラケット	2	1	365	365
	5		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365

	5		FL15W × 1	流し元灯	2	1	365	365
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	5	1B・前室・便所×6	FLR40W × 2	埋込間接照明	6	12	365	4,380
	5		IL5W × 1	ナイトライト	6	12	365	4,380
	5		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	6	1	365	365
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	18	12	365	4,380
	5		FL15W × 1	流し元灯	6	1	365	365
	5	感染1B×2	FLR40W × 2	埋込間接照明	2	12	365	4,380
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	5		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	5		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	5		FL15W × 1	流し元灯	2	1	365	365
	5		FL10W × 1	ブラケット	2	1	365	365
	5	S1B・1B・前室・便所	FCL30W × 3	シーリング	1	12	365	4,380
	5		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	5		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	10	12	365	4,380
	5		FLR40W × 2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	5		FL15W × 1	流し元灯	1	1	365	365
	5	S1Bキッチン	FL20W × 1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	5	空調機械室	FLR40W × 2	反射笠付	2	0	365	0
	5	当直室1・2	FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	10	300	3,000
	5		FL10W × 1	ブラケット	2	1	300	300

	5		1L5W ×1	ナイトライト	2	10	300	3,000
	5		FL20W ×1	コーナーライト	2	1	300	300
	5	NS・医師カンファレンス	FLR40W ×2	埋込下面開放	5	12	300	3,600
	5		FLR40W ×2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	5		FL20W ×2	埋込下面開放	1	1	300	300
	5		FL15W ×1	ブラケット	2	1	300	300
	5	特殊浴室	FLR40W ×2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	5		FPL28W ×2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	5		FL10W ×1	ブラケット 防湿防雨型	1	1	365	365
	5	浴室	FLR40W ×2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	5		FPL36W ×3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	5		FL10W ×1	ブラケット 防湿防雨型	1	1	365	365
	5	洗濯・洗面室	FLR40W ×2	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	5		FLR40W ×1	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	5		FPL28W ×2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	6	階段B	FLR40W ×1	反射笠付SUS防湿防雨型BT	1	24	365	8,760
	6		FLR40W ×2	反射笠付SUS防湿防雨型BT	1	24	365	8,760
	6		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	6	PS	IL60W ×1	コップ型	2	0	365	0
	6	4B(前室・便所・準重症)×11	FLR40W ×2	埋込間接照明連結	33	12	365	4,380
	6		1L5W ×1	ナイトライト	22	12	365	4,380
	6		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	44	1	365	365
	6		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	11	12	365	4,380

	6		FL15W ×1	流し元灯	11	1	365	365
	6		FDL27W ×1	ダウンライトφ150	22	12	365	4,380
	6		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	11	0	365	0
	6	廊下	FLR40W ×1	システム天井用	83	12	365	4,380
	6		FL20W ×1	システム天井用	1	12	365	4,380
	6		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	6		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	22	0	365	0
	6	便所・手洗室	FDL18W ×1	ダウンライトφ150	8	2	365	730
	6	車椅子便所	FDL18W ×1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	6		FL10W ×1	直付標示灯	1	2	365	730
	6		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	6	職員便所・洗面・脱衣	FDL18W ×1	ダウンライトφ150	3	2	365	730
	6		FL10W ×1	ブラケット	2	2	365	730
	6	診察処置室	FLR40W ×3	埋込下面パネル付	6	10	300	3,000
	6		FLR40W ×1	コーナーライト	1	10	300	3,000
	6		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	300	0
	6	デイルーム	FMR96W ×6	エレガンス丸型埋込灯	1	12	365	4,380
	6		FLR40W ×1	トラフ	12	12	365	4,380
	6		FDL27W ×1	ダウンライトφ150	9	12	365	4,380
	6		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	6	喫煙室・パントリー	FPL36W ×3	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	6		FLR40W ×2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	6		FLR40W ×1	コーナーライト	1	12	365	4,380

	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	6	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライト φ150	19	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	6	EPS1・2	FLR40W × 1	反射笠付	2	0	365	0
	6	NS控室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	6		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
	6		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	6	器材室・作業コーナー	FLR40W × 2	埋込下面開放	8	24	365	8,760
	6		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	24	365	8,760
	6	ナースステーション	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	6	ナースセンター・前室・検討	FLR40W × 1	埋込下面開放	3	12	365	4,380
	6		FPR96W × 4	埋込ルーバ付	7	24	365	8,760
	6		FL10W × 1	ブラケット	2	1	365	365
	6		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	6	24	365	8,760
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	6	PS×2	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	6	EVホール1	FHF32W × 6	埋込スクエア天窓風	3	12	365	4,380
	6		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	12	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	6	倉庫・ボートガレージ置場	FLR40W × 2	富士型	1	1	365	365
	6		FLR40W × 1	富士型	1	1	365	365
	6	PS×2	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	6	自走車シャフト	IL60W × 1	コップ型	1	0	365	0

	6	汚物処理室・汚物コーナー	FDL27W × 1	ダウンライト φ150	1	2	365	730
	6		FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	1	2	365	730
	6	階段A	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760
	6		FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	6	バード室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	6		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	6	重症室	FLR40W × 2	埋込間接照明	2	12	365	4,380
	6		FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付	2	12	365	4,380
	6		FL20W × 1	ミラーライト	1	4	365	1,460
	6		FLR40W × 2	埋込下面パネル付スポット	7	12	365	4,380
	6		FDL27W × 1	ダウンライト φ150	2	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	6	クリーン1B	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	6		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	6		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	3	12	365	4,380
	6		FL10W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	6		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150	1	1	365	365
	6		FL15W × 1	流し元灯	1	1	365	365
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	6	1B・前室・便所×8	FLR40W × 2	埋込間接照明	8	12	365	4,380
	6		IL5W × 1	ナイトライト	8	12	365	4,380
	6		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150	8	1	365	365
	6		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	24	12	365	4,380

	6		FL15W ×1	流し元灯	8	12	365	4,380
	6	感染1B	FLR40W ×2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	6		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	6		IL5W ×1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	6		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	6		FL15W ×1	流し元灯	1	1	365	365
	6		FL10W ×1	ブラケット	1	1	365	365
	6		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	6	S1B・1B・前室・便所	FCL30W ×3	シーリング	1	12	365	4,380
	6		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	6		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	6		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	10	12	365	4,380
	6		FLR40W ×2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	6		FL15W ×1	流し元灯	1	1	365	365
	6	S1Bキッチン	FL20W ×1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	6	空調機械室	FLR40W ×2	反射笠付	2	0	365	0
	6	当直室1・2	FL20W ×2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	6		FL10W ×1	ブラケット	2	1	300	300
	6		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	300	3,600
	6		FL20W ×1	コーナーライト	2	1	300	300
	6	NS・医師カンファレンス	FLR40W ×2	埋込下面開放	5	12	300	3,600
	6		FLR40W ×2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	6		FL20W ×2	埋込下面開放	1	1	300	300

	6		FL15W ×1	ブラケット	2	1	300	300
	6	浴室	FLR40W ×2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	6		FPL36W ×3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	6		FL10W ×1	ブラケット 防湿防雨型	1	12	365	4,380
	6	洗濯・洗面室	FLR40W ×2	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	6		FLR40W ×1	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	6		FPL28W ×2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	7	階段B	FLR40W ×1	反射笠付SUS防湿防雨型BT	1	12	365	4,380
	7		FLR40W ×2	反射笠付SUS防湿防雨型BT	1	12	365	4,380
	7		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	7	PS	IL60W ×1	コップ型	2	0	365	0
	7	4B(前室・便所・準重症)×11	FLR40W ×2	埋込間接照明連結	33	12	365	4,380
	7		IL5W ×1	ナイトライト	22	12	365	4,380
	7		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	44	1	365	365
	7		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	11	12	365	4,380
	7		FL15W ×1	流し元灯	11	1	365	365
	7		FDL27W ×1	ダウンライトφ150	22	12	365	4,380
	7		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	11	0	365	0
	7	廊下	FLR40W ×1	システム天井用	83	12	365	4,380
	7		FL20W ×1	システム天井用	1	12	365	4,380
	7		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	7		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	22	0	365	0
	7	便所・手洗室	FDL18W ×1	ダウンライトφ150	8	2	365	730

7	車椅子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
7		FL10W × 1	埋込表示灯	1	2	365	730
7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
7	職員便所・洗面・脱衣	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	2	365	730
7		FL10W × 1	ブラケット	2	2	365	730
7	診察処置室	FLR40W × 3	埋込下面パネル付	6	10	300	3,000
7		FLR40W × 1	コーナーライト	1	10	300	3,000
7	デイルーム	FMR96W × 6	エレガンス丸型埋込灯	1	12	365	4,380
7		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	9	12	365	4,380
7		FLR40W × 1	トラフ	11	12	365	4,380
7		FL20W × 1	トラフ	2	12	365	4,380
7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
7	喫煙室・パントリー	FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
7		FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
7		FLR40W × 1	コーナーライト	1	12	365	4,380
7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
7	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	19	12	365	4,380
7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
7	EPS1・2	FLR40W × 1	反射笠付	2	0	365	0
7		FLR40W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
7	NS控室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
7		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
7		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730

7	器材室・作業コーナー	FLR40W × 2	埋込下面開放	8	24	365	8,760
7		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	24	365	8,760
7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
7	ナースセンター・前室・検討	FLR40W × 1	埋込下面開放	3	24	365	8,760
7		FPR96W × 4	埋込ルーバ付	7	24	365	8,760
7		FL10W × 1	ブラケット	2	1	365	365
7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	24	365	8,760
7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	365	0
7	PS×2	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
7	EVホール1	FHF32W × 6	埋込スクエア天窓風	3	24	365	8,760
7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	12	24	365	8,760
7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
7	ポータブル置場	FLR40W × 1	富士型	1	2	365	730
7	PS×2	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
7	自転車シャフト	IL60W × 1	コップ型	1	0	365	0
7	汚物処理室・汚物コーナー	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
7		FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	1	2	365	730
7	階段A	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	24	365	8,760
7		FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
7	重症室	FLR40W × 2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
7		FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
7		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
7		FLR40W × 2	埋込下面パネル付スポット	4	12	365	4,380

	7		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	7	クリーン1B×2	FLR40W ×2	埋込クリーンルーム用	2	12	365	4,380
	7		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	7		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	7		FL10W ×1	ブラケット	2	1	365	365
	7		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	7		FL15W ×1	流し元灯	2	1	365	365
	7		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	7	1B・前室・便所×10	FLR40W ×2	埋込間接照明	10	12	365	4,380
	7		IL5W ×1	ナイトライト	10	12	365	4,380
	7		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	10	1	365	365
	7		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	30	12	365	4,380
	7		FL15W ×1	流し元灯	10	1	365	365
	7	感染1B×2	FLR40W ×2	埋込間接照明	2	12	365	4,380
	7		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	7		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	7		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	7		FL15W ×1	流し元灯	2	1	365	365
	7		FL10W ×1	ブラケット	2	1	365	365
	7	S1B・1B・前室・便所	FCL30W ×3	シーリング	1	12	365	4,380
	7		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	7		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	7		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	10	12	365	4,380

	7		FLR40W ×2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	7		FL15W ×1	流し元灯	1	1	365	365
	7	S1Bキッチン	FL20W ×1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	7	空調機械室	FLR40W ×2	反射笠付	2	0	365	0
	7	当直室1・2	FL20W ×2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	7		FL10W ×1	ブラケット	2	1	300	300
	7		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	300	3,600
	7		FL20W ×1	コーナーライト	2	1	300	300
	7	NS・医師カンファレンス	FLR40W ×2	埋込下面開放	5	12	300	3,600
	7		FLR40W ×2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	7		FL20W ×2	埋込下面開放	1	12	300	3,600
	7		FL15W ×1	ブラケット	2	1	300	300
	7	浴室	FLR40W ×2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	7		FPL36W ×3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	7		FL10W ×1	ブラケット 防湿防雨型	1	12	365	4,380
	7	洗濯・洗面室	FLR40W ×2	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	7		FLR40W ×1	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	7		FPL28W ×2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	8	階段B	FLR40W ×1	反射笠付SUS防湿防雨型BT	1	24	365	8,760
	8		FLR40W ×2	反射笠付SUS防湿防雨型BT	1	24	365	8,760
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	8	PS	IL60W ×1	コップ型	2	0	365	0
	8	4B(前室・便所・準重症)×11	FLR40W ×2	埋込間接照明連結	33	12	365	4,380

	8		IL5W ×1	ナイトライト	22	12	365	4,380
	8		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	44	1	365	365
	8		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	11	12	365	4,380
	8		FL15W ×1	流し元灯	11	1	365	365
	8		FDL27W ×1	ダウンライトφ150	22	12	365	4,380
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	11	0	365	0
	8	廊下	FLR40W ×1	システム天井用	83	12	365	4,380
	8		FL20W ×1	システム天井用	1	12	365	4,380
	8		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	22	0	365	0
	8	便所・手洗室	FDL18W ×1	ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	8	車椅子便所	FDL18W ×1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	8		FL10W ×1	埋込表示灯	1	12	365	4,380
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	8	職員便所・洗面・脱衣	FDL18W ×1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	8		FL10W ×1	ブラケット	2	12	365	4,380
	8	吸入室	FLR40W ×2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	8	診察処置室	FLR40W ×4	埋込下面パネル付	4	12	365	4,380
	8		FLR40W ×1	コーナーライト	1	12	365	4,380
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	8	デイルーム	FMR96W ×6	エレガンス丸型埋込灯	1	12	365	4,380
	8		FLR40W ×1	トラフ	12	12	365	4,380
	8		FDL27W ×1	ダウンライトφ150	9	12	365	4,380

	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	8	喫煙室・パントリー	FPL36W ×3	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	8		FLR40W ×2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	8		FLR40W ×1	コーナーライト	1	12	365	4,380
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	8	ベランダ	FDL18W ×1	軒下ダウンライトφ150	19	12	365	4,380
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	8	EPS1・2	FLR40W ×1	反射笠付	2	12	365	4,380
	8		FLR40W ×1	片反射笠付	1	12	365	4,380
	8	NS控室	FLR40W ×2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	8		FLR40W ×2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	8	器材室・作業コーナー	FLR40W ×2	埋込下面開放	7	12	365	4,380
	8		FLR40W ×2	埋込下面開放電源別置非常	4	12	365	4,380
	8	ナースセンタ・前室・検討	FLR40W ×1	埋込下面開放	3	12	365	4,380
	8		FPR96W ×4	埋込ルーバ付	7	12	365	4,380
	8		FL10W ×1	ブラケット	2	12	365	4,380
	8		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	365	0
	8	PS×2	IL60W ×1	コップ型	2	12	365	4,380
	8	EVホール1	FHF32W ×6	埋込スクエア天窓風	3	12	365	4,380
	8		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	12	12	365	4,380
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	8	ポータブル置場	FLR40W ×1	富士型	1	12	365	4,380

	8	PS×2	IL60W ×1	コップ型	2	12	365	4,380
	8	汚物処理室・汚物コーナー	FDL27W ×1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	8		FLR40W ×2	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	8	階段A	FLR40W ×2	富士型非常灯	1	16	365	5,840
	8		FLR40W ×1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	8	重症室	FLR40W ×2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	8		FPL28W ×2	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	8		FL20W ×1	ミラーライト	1	1	365	365
	8		FLR40W ×2	埋込下面パネル付スポット	4	12	365	4,380
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	8	クリーン1B×2	FLR40W ×2	埋込クリーンルーム用	2	12	365	4,380
	8		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	8		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	8		FL10W ×1	ブラケット	2	1	365	365
	8		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	8		FL15W ×1	流し元灯	2	1	365	365
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	8	1B・前室・便所×10	FLR40W ×2	埋込間接照明	10	12	365	4,380
	8		IL5W ×1	ナイトライト	10	12	365	4,380
	8		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	10	1	365	365
	8		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	30	12	365	4,380
	8		FL15W ×1	流し元灯	10	1	365	365
	8	感染1B×2	FLR40W ×2	埋込間接照明	2	12	365	4,380

	8		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	8		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	8		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	8		FL15W ×1	流し元灯	2	1	365	365
	8		FL10W ×1	ブラケット	2	1	365	365
	8		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	8	S1B・1B・前室・便所	FCL30W ×3	シーリング	1	12	365	4,380
	8		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	8		JD130W ×1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	8		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	10	12	365	4,380
	8		FLR40W ×2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	8		FL15W ×1	流し元灯	1	1	365	365
	8	S1Bキッチン	FL20W ×1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	8	空調機械室	FLR40W ×2	反射笠付	2	0	365	0
	8	当直室1・2	FL20W ×2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	8		FL10W ×1	ブラケット	2	1	300	300
	8		IL5W ×1	ナイトライト	2	12	300	3,600
	8		FL20W ×1	コーナーライト	2	1	300	300
	8	NS・医師カンファレンス	FLR40W ×2	埋込下面開放	5	12	300	3,600
	8		FLR40W ×2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	8		FL20W ×2	埋込下面開放	1	12	300	3,600
	8		FL15W ×1	ブラケット	2	1	300	300
	8	浴室	FLR40W ×2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380

	8		FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	8		FL10W × 1	ブラケット 防湿防雨型	1	12	365	4,380
	8	洗濯・洗面室	FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	8		FLR40W × 1	富士型防湿防雨型	1	12	365	4,380
	8		FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	PH1	ファン室2	FLR40W × 1	反射笠付	2	0	365	0
	PH1		FLR40W × 2	反射笠付	1	0	365	0
	PH1	ファン室2・前室	FLR40W × 1	反射笠付	1	0	365	0
	PH1		FLR40W × 2	反射笠付	2	0	365	0
	PH1	EV機械室	FLR40W × 2	反射笠付	2	0	365	0
	PH1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	365	0
	PH1	ファン室1	FLR40W × 2	反射笠付	3	0	365	0
	PH1	PS	IL60W × 1	コップ型	1	0	365	0
	PH1	EVホール・廊下	FLR40W × 2	富士型	2	2	365	730
	PH1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯付	2	2	365	730
	PH2	屋外	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	PH2	EV機械室	FLR40W × 2	反射笠付	3	0	365	0
			FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	365	0

エネルギーセンター

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕	条 件		
						使用状況		
						1日 当り 〔h〕	年間 日数 〔日〕	使用 時間 〔h〕
	1	廊下	FL20W × 2	埋込下面開放	8	10	250	2,500
	1		FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常灯	7	12	250	3,000
	1	当直室	FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常灯	1	2	365	730
	1		FCL40+32W × 1	シーリング	1	2	365	730
	1		IL40W × 1	埋込非常灯φ125	1	2	365	730
	1	湯沸室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	1		FL15W × 1	棚下灯 PSW付	1	2	365	730
	1	トイレ	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	1	250	250
	1	脱衣室	FL20W × 2	埋込下面開放	1	2	250	500
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	250	500
	1	書庫	FLR40W × 2	富士型	2	1	250	250
	1	工作室	FLR40W × 2	反射笠付 P 吊	7	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯 P	2	12	250	3,000
	1	倉庫2	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	1	倉庫	FLR40W × 3	埋込下面開放	1	1	250	250
	1		FLR40W × 3	埋込下面開放電源別置非常灯	1	1	250	250
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放	2	1	250	250
	1	倉庫1	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	1	250	250
	1	C02ポンベ室	FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯 P	1	0	250	0
	1		FLR40W × 1	反射笠付 P 吊	2	0	250	0

	1	ロッカー室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	2	250	500
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常灯	1	2	250	500
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	250	500
	1	配電盤室	FLR40W × 2	反射笠付非常灯	4	0	250	0
	1	発電機室	FLR40W × 2	反射笠付	16	0	250	0
	1		FLR40W × 1	反射笠付電源別置非常灯	6	0	250	0
	1	倉庫3	FLR40W × 1	反射笠付	1	2	250	500
	1	空調機機械室左	FL20W × 1	富士型	1	0	250	0
	1		FLR40W × 2	反射笠付	13	0	250	0
	1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯	5	0	250	0
	1		FLR40W × 1	片反射笠付	5	0	250	0
	1	空調機機械室右	FLR40W × 2	反射笠付	12	0	250	0
	1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯	2	0	250	0
	1		FLR40W × 1	片反射笠付	4	0	250	0
	1	EPS	FLR40W × 1	片反射笠付	1	0	250	0
	2	事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放	27	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常灯	9	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	2		GHF63W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	2	湯沸室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FL15W × 1	棚下灯	1	12	250	3,000
	2	トイレ	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	4	250	1,000
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	4	250	1,000

	2	廊下	FL20W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	2		FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	2	コントロール室	FLR40W × 2	埋込下面開放	18	24	365	8,760
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	3	24	365	8,760
	3	前室	FLR40W × 1	富士型非常灯	1	24	365	8,760
	3	特高変電室	FLR40W × 2	反射笠付	45	0	250	0
	3		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯	19	0	250	0
	R	西側	FL20W × 1	ウォールライト	1	0	250	0
	R	東側	FL20W × 1	ウォールライト	1	0	250	0
	R	無線機室	FLR40W × 1	富士型	1	0	250	0
	B	ポンプ室	FLR40W × 2	反射笠付	3	0	250	0
	B		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯	3	0	250	0
	B	EPS	FLR40W × 1	反射笠付	1	0	250	0
	B		FLR40W × 2	反射笠付	9	0	250	0
	B		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯	3	0	250	0
	B		FLR40W × 1	片反射笠付	7	0	250	0
	B		FLR40W × 1	トラフガード付	2	0	250	0
	B		FLR40W × 1	トラフ	1	0	250	0
		記録室	FLR40W × 2	富士型	1	0	250	0
		階段	FLR40W × 2	富士型非常灯	4	12	250	3,000
			FLR40W × 1	階段通路誘導灯	4	24	365	8,760
		地下階段	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
			FL20W × 1	階段通路誘導灯	3	24	365	8,760

			FL20W × 2	富士型非常灯	1	12	250	3,000
		外回り	FL20W × 1	ウォールライト防湿防雨型	3	12	250	3,000
			BHF100W × 1	ブラケット 防雨型	2	12	250	3,000
			FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	1	12	250	3,000
		車通路	FLR40W × 2	反射笠付 防湿防雨型	2	12	365	4,380
			FLR40W × 1	トラフガード付 PSW付	1	12	365	4,380
			FLR40W × 2	反射笠付	6	12	365	4,380
			FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯	4	12	365	4,380
			FLR40W × 2	コーナーライト	1	12	365	4,380
			FLR40W × 2	富士型	3	12	365	4,380
			FLR40W × 2	富士型	5	12	365	4,380

C病棟

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数	条 件		
					[台]	使用状況		
						1日 当り [h]	年間 日数 [日]	使用 時間 [h]
	B1	二酸化炭素ボンベ庫	FHF32W × 2	反射笠付	1	0	250	0
	B1		FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	250	0
	B1	バッテリー室	FHF32W × 2	反射笠付	1	0	250	0
	B1		FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	250	0
	B1	通路	FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	250	0
	B1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	電気室	FHF32W × 2	反射笠付	20	0	250	0
	B1		FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	14	0	250	0
	B1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	4	24	365	8,760
	B1		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	2	0	250	0
	B1	廃液室	FHF32W × 1	片反射笠付	3	0	250	0
	B1	機械室	FHF32W × 2	反射笠付	37	0	250	0
	B1		FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	9	0	250	0
	B1		FHF32W × 1	片反射笠付	1	0	250	0
	B1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	B1		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	4	24	365	8,760
	B1	上部吹抜	FLR40W × 1	ウォールライト防湿防雨型	3	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	1	12	250	3,000
	B1		IL40W × 1	直付非常灯	2	0	250	0
	B1		CF200T4ENC × 2	防水型誘導灯	1	24	365	8,760

	B1	監視室	FHF32W × 2	反射笠付	1	0	250	0
	B1		FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	250	0
	B1	前室	FHF32W × 1	片反射笠付	1	12	250	3,000
	B1	階段E	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	B1		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	12	250	3,000
	B1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	EVホール2	FHP32W × 4	埋込スクエアパネル付	4	12	365	4,380
	B1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	14	24	365	8,760
	B1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	B1	下膳車プール	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	6	12	365	4,380
	B1		FLR40W × 2	富士型非常灯SUS防湿防雨型	2	12	365	4,380
	B1		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	配膳車プール	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	6	12	365	4,380
	B1		FLR40W × 2	富士型非常灯SUS防湿防雨型	2	12	365	4,380
	B1		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	B1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	洗浄コーナー	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	13	12	365	4,380
	B1		FLR40W × 2	富士型非常灯SUS防湿防雨型	4	12	365	4,380
	B1		GL6W × 1	殺菌灯	3	24	365	8,760
	B1		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	B1		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	中処理室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	5	12	365	4,380
	B1		FLR40W × 2	富士型非常灯SUS防湿防雨型	3	12	365	4,380

	B1		GL6W × 1 殺菌灯	1	24	365	8,760
	B1		FL15W × 1 ブラケット	1	12	365	4,380
	B1		CF220T4EN × 1 避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	調理室	FLR40W × 2 富士型SUS防湿防雨型	31	12	365	4,380
	B1		FLR40W × 2 富士型非常灯SUS防湿防雨	13	12	365	4,380
	B1		GL6W × 1 殺菌灯	10	24	365	8,760
	B1		FL15W × 1 ブラケット	4	12	365	4,380
	B1		CF220T4EN × 2 通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	下処理室	FLR40W × 2 富士型SUS防湿防雨型	7	12	365	4,380
	B1		FLR40W × 2 富士型非常灯SUS防湿防雨	3	12	365	4,380
	B1		GL6W × 1 殺菌灯	2	12	365	4,380
	B1		FL15W × 1 ブラケット	1	12	365	4,380
	B1		IL40W × 1 埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	B1		CF220T4EN × 1 避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1		CF220T4EN × 2 通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	塵芥室	FHF32W × 2 反射笠付	2	1	365	365
	B1	車路	FHF32W × 2 埋込下面開放	28	12	365	4,380
	B1		FHF32W × 2 埋込下面開放電源別置非常	9	12	365	4,380
	B1		CF220T4EN × 2 通路誘導灯両面天井埋込	4	24	365	8,760
	B1	搬送ホール	FHF32W × 2 埋込下面開放	6	12	365	4,380
	B1		FHF32W × 2 埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	B1	DS	IL60W × 1 コップ型	2	0	250	0
	B1	EVホール3	FHF32W × 2 埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380

	B1	前室	FL20W × 2 埋込下面開放	2	12	365	4,380
	B1		FL15W × 1 ブラケット	1	12	365	4,380
	B1		CF220T4EN × 1 避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1		CF220T4EN × 2 通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	厨房事務室	FHF32W × 2 埋込下面開放	11	12	365	4,380
	B1		FHF32W × 2 埋込下面開放電源別置非常	4	12	365	4,380
	B1		CF220T4EN × 1 避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	物入	FLR40W × 2 富士型SUS防湿防雨型	1	0	365	0
	B1	米庫	FLR40W × 2 富士型SUS防湿防雨型	1	0	365	0
	B1	男子便所	FDL18W × 1 ダウンライトφ150	6	2	365	730
	B1		FLR40W × 1 ミラーライト	1	2	365	730
	B1	女子便所	FDL18W × 1 ダウンライトφ150	6	2	365	730
	B1		FLR40W × 1 ミラーライト	1	2	365	730
	B1	洗浄室	FLR40W × 2 埋込クリーンルーム用	3	12	365	4,380
	B1		FLR40W × 2 埋込クリーンルーム用電源	1	12	365	4,380
	B1		CF220T4EN × 1 避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	女子更衣室	FHF32W × 2 埋込下面開放	3	2	365	730
	B1		FHF32W × 2 埋込下面開放電源別置非常	2	2	365	730
	B1	倉庫2	FLR40W × 2 富士型SUS防湿防雨型	2	1	250	250
	B1	脱衣室	FL20W × 1 ミラーライト	1	2	365	730
	B1	倉庫1	FLR40W × 2 富士型SUS防湿防雨型	2	1	250	250
	B1	男子更衣室	FHF32W × 2 埋込下面開放	4	2	365	730
	B1		FHF32W × 2 埋込下面開放電源別置非常	3	2	365	730

	B1	食品庫1	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	2	1	365	365
	B1	脱衣室	FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	B1	食品庫2	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	2	1	365	365
	B1	食品庫3	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	4	1	365	365
	B1	廊下	FL20W × 2	埋込下面開放	8	12	365	4,380
	B1		FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	7	12	365	4,380
	B1		FL20W × 1	ミラーライト	2	12	365	4,380
	B1		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1		FL20W × 1	廊下通路誘導灯	1	24	365	8,760
	B1	検収ホール	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	300	3,600
	B1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	300	3,600
	B1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	300	3,600
	B1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	B1	階段C	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	B1		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	12	365	4,380
	1	空調機械室	FHF32W × 2	反射笠付	4	0	250	0
	1	IVR患者待合室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	1	ダストステーション	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	1	前室3	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	12	250	3,000
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760

	1	フィルム検討室(デジタ処理)	FLR40W × 2	埋込下面0Aルーバ付調光	4	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1	CPU機械室1・2	FHF32W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	1		FL20W × 2	富士型	4	12	250	3,000
	1	コンピューター室	FLR40W × 2	埋込下面0Aルーバ付	2	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	IVR室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	9	12	250	3,000
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	アングオCT室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	9	12	250	3,000
	1		FL10W × 1	直付標示灯	1	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	空調機械室1-C	FHF32W × 2	反射笠付	2	0	250	0
	1	階段E	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	2	24	365	8,760
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1	操作ホール1・2	FHF32W × 2	埋込下面開放	15	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放調光型	14	12	250	3,000
	1		FL10W × 1	直付標示灯	5	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	10	0	250	0
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	1	準備・ワゴンステーション	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000

	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	血液造影室(頭)	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	10	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	CPU機械室3	FHF32W × 2	富士型	3	0	250	0
	1	カテーテル倉庫	FHF32W × 2	富士型	2	1	250	250
	1	リカバリールーム	FHF32W × 2	埋込間接照明	2	12	250	3,000
	1	心臓カテーテル室1	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	9	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	コンピューター室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	1	機械室4	FL20W × 2	富士型	2	0	250	0
	1	心臓カテーテル室2	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	9	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	風除室2	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	ポーチ			1	12	250	3,000
	1	EV機械室	FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	250	0
	1	EVホール2	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	男子更衣室	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	8	2	250	500
	1	前室1	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	3	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	前室2	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	2	12	250	3,000
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0

	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1	女子更衣室	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	7	2	250	500
	1	廊下1	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	18	12	250	3,000
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	1	男子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	2	365	730
	1	倉庫前室・倉庫	FHF32W × 2	富士型	4	12	250	3,000
	1	女子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	1	更衣前室	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	3	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1	中央廊下	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	250	0
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	1	ポリクリ室	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	12	250	3,000
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1	C101～C105	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	20	12	365	4,380
	1		FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	15	12	365	4,380
	1		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	5	1	365	365
	1		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	9	0	365	0
	1		CF200T4ENC × 1	CR用避難口誘導灯片面	3	24	365	8,760

	1		CF200T4ENC × 2	CR用通路誘導灯両面	2	24	365	8,760
	1	搬送室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	1	前室1	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	12	365	4,380
	1		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1	薬品庫	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	1	男子更衣室	FHF32W × 1	埋込下面開放	2	2	365	730
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	1		FL15W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	1	女子更衣室	FHF32W × 1	埋込下面開放	2	2	365	730
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	1		FL15W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	1	カンファレンス室(医師控室2)	FLR40W × 3	埋込下面開放	8	12	365	4,380
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	1	器材庫2	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	365	4,380
	1	前室2	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	365	4,380
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380

	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1	処置室	FLR40W × 3	埋込下面パネル付	2	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	365	0
	1	カンファレンス	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	12	365	4,380
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	365	4,380
	1	職員便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	2	365	730
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	1	NS控室1	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	365	4,380
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	1		FHF32W × 1	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1		FL20W × 1	ミラーライト	2	12	365	4,380
	1	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	1	ナースステーション2	FPR96W × 4	埋込ルーバ付	10	24	365	8,760
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	前室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	365	4,380
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	3	12	365	4,380
	1	薬浴	FLR40W × 2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	1		FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	1	当直室	FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	365	4,380
	1		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380

	1	医師控室	FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	1	浴室	FLR40W × 2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	1	汚物処理室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	1	1	365	365
	1	リネン棚	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1	脱衣	FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	365	4,380
	1	便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	2	365	730
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	1	デイルーム	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	2	15	365	5,475
	1	洗濯室	FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	1	器材庫3	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1	4B×4	FHF32W × 2	埋込間接照明	12	12	365	4,380
	1		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	12	12	365	4,380
	1		1L5W × 1	ナイトライト	4	12	365	4,380
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	1		FL15W × 1	ブラケット	4	12	365	4,380
	1		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	16	1	365	365
	1		1L40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	4	0	250	0
	1	重症8B	FHF32W × 2	埋込間接照明	6	12	365	4,380
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	1		1L5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	1		FL15W × 1	ブラケット	2	12	365	4,380
	1		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	8	1	365	365

	1	PS	FHF32W × 2	反射笠付	1	0	365	0
	1	器材庫1	FHF32W × 2	埋込下面開放	9	12	365	4,380
	1		1L40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	1	医師控室1・当直	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	1		FL15W × 1	ブラケット	2	12	365	4,380
	1	薬品庫	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	1	C113～C116	FHF32W × 2	埋込間接照明	3	12	365	4,380
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	1		1L5W × 1	ナイトライト	3	12	365	4,380
	1		1L60W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	1		FL15W × 1	ブラケット	3	12	365	4,380
	1		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	3	1	365	365
	1	C117～C118重症	FHF32W × 2	埋込間接照明	2	12	365	4,380
	1		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	1		1L5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	1		FL15W × 1	ブラケット	2	12	365	4,380
	1		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	1	前室	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	365	4,380
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1	廊下	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	25	12	365	4,380

	1		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	12	0	250	0
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	4	24	365	8,760
	1		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	1		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	3	24	365	8,760
	1	便所	FHT24W × 1	CR用ダウンライト φ200	2	2	365	730
	1	手洗室	FHT24W × 1	CR用ダウンライト φ200	1	2	365	730
	1	汚物処理室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	1	365	365
	1		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	1	C107～112	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	20	12	365	4,380
	1		JD90W × 1	埋込処置灯 φ150	5	1	365	365
	1	ICUナースステーション	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	19	24	365	8,760
	1	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライト φ150	2	12	365	4,380
	1	C120感染	FHF32W × 2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	1		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	2	12	365	4,380
	1		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	1		IL60W × 1	ダウンライト φ150	1	12	365	4,380
	1		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	1		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150	1	1	365	365
	1		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	1	サービスEVホール	FDL18W × 1	軒下ダウンライト φ150	4	12	365	4,380
	1	作業場	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	6	12	365	4,380
	1		FLR40W × 1	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	1		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	2	0	365	0

	1	階段C	FLR40W × 2	富士型非常灯	2	12	365	4,380
	2	オリエンテーション室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	2	前処理室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	2	受付・加圧保管庫	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	2		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	2	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2	カンファレンス	FHF32W × 2	埋込下面開放	8	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2	検討室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2	検査室1	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	埋込下面パネル付	1	12	250	3,000
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	250	0
	2	検査室2	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	埋込下面パネル付	1	12	250	3,000
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	250	0
	2	検査室3	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	250	3,000

	2		FLR40W × 1	埋込下面パネル付	1	12	250	3,000
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	検査室4	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	埋込下面パネル付	1	12	250	3,000
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	前室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	2	作業室・便所	FHF32W × 2	埋込下面開放	8	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	5	12	250	3,000
	2		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	12	250	3,000
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	2		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	2	便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	2	NS控室	FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	2	操作室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	10	250	2,500
	2		IL60W × 1	ダウンライトφ150	1	10	250	2,500
	2	第3TV室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	8	10	250	2,500
	2		FL10W × 1	直付標示灯	1	10	250	2,500
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	廊下	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	27	12	250	3,000
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	12	0	250	0

	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	2		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	4	24	365	8,760
	2	PS	IL60W × 1	コップ型	4	0	250	0
	2	EVホール2	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	2	待合室	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	5	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	2	NS控室	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	1	12	250	3,000
	2	受付	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	2		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	250	3,000
	2	検査室1	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	埋込下面パネル付	1	12	250	3,000
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	検査室2	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	埋込下面パネル付	1	12	250	3,000
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	検査室3	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	埋込下面パネル付	1	12	250	3,000
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	検査室4	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	250	3,000

	2		FLR40W ×1	埋込下面パネル付	1	12	250	3,000
	2	所見・診断室	FLR40W ×3	埋込下面パネル付	6	12	250	3,000
	2		FL20W ×1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	通路	FHF32W ×3	埋込スクエアパネル付	4	12	250	3,000
	2		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	2	処置室	FLR40W ×3	埋込下面パネル付	6	12	250	3,000
	2		FL20W ×1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	250	0
	2	中央廊下	IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	6	0	250	0
	2		CF220T4EN ×1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	2		CF220T4EN ×2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	2	空調機械室	FHF32W ×2	反射笠付	4	0	250	0
	2	麻酔室	FHF32W ×2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FHF32W ×2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	2		FHF32W ×1	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FL20W ×1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2		IL40W ×1	電源別置埋込非常灯 CR用	2	0	250	0
	2	前室	FHF32W ×2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FL20W ×1	ミラーライト	2	12	250	3,000
	2		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	2	12	250	3,000
	2		CF220T4EN ×1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	2	技師控室	FHF32W ×2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000

	2		FL20W ×1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2		CF220T4EN ×1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	2	第2TV室	FLR40W ×1	コーナーライトクリーンル	8	12	250	3,000
	2		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	2	更衣前室	FHF32W ×2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FHF32W ×2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	2		CF220T4EN ×1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	2	男女更衣室	FDL18W ×1	ダウンライトφ150	2	2	250	500
	2	器材庫	FHF32W ×1	富士型	1	12	250	3,000
	2	洗淨室・操作室	FHF32W ×2	埋込下面開放	5	12	250	3,000
	2		FHF32W ×2	埋込下面開放電源別置非常	4	12	250	3,000
	2		IL60W ×1	ダウンライトφ150	2	12	250	3,000
	2		FL20W ×1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2	第1TV室	FLR40W ×1	コーナーライトクリーンル	7	12	250	3,000
	2		IL40W ×1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	2	便所前室	FHF32W ×2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FHF32W ×2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	2		FDL18W ×1	ダウンライトφ150	2	12	250	3,000
	2		FHF32W ×1	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2	収納コーナー	FHF32W ×2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	2	機械室	FHF32W ×2	埋込下面開放	2	0	250	0
	2	空調機械室	FHF32W ×2	反射笠付	14	0	250	0
	2	階段E	FLR40W ×1	階段通路誘導灯	2	24	365	8,760

	2		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	12	250	3,000
	2	倉庫2	FHF32W × 2	富士型	8	1	250	250
	2	栗田書店	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	2	250	500
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	250	500
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	250	500
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放	1	2	250	500
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	250	500
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	250	500
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	2	廊下	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	12	12	365	4,380
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	6	0	250	0
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	2		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	2	24	365	8,760
	2	ER	IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	4	0	250	0
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	2		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	2	24	365	8,760
	2	理容室	FLR40W × 2	埋込下面パネル付IL100W電	3	12	250	3,000
	2		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	10	12	250	3,000
	2		LDS60W × 1	ブラケット	3	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2		FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	1	12	250	3,000
	2	コンピューター室	FLR40W × 2	埋込下面OAルーバ付	72	24	365	8,760

	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	7	0	250	0
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	2		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	2	廊下	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	12	12	250	3,000
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	6	0	250	0
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	2		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	2	倉庫A	FHF32W × 2	富士型	8	1	250	250
	2	倉庫B	FHF32W × 2	富士型	8	1	250	250
	2	空調機械室	FHF32W × 2	反射笠付	8	0	250	0
	2	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	250	0
	2	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	2	弘済会事務室	FHF32W × 2	埋込下面開放	7	12	300	3,600
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	300	3,600
	2		FL15W × 1	ブラケット	1	12	300	3,600
	2	医療情報システム室	FLR40W × 2	埋込下面OAルーバ付	40	24	365	8,760
	2		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	4	0	250	0
	2		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	2	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	2	12	250	3,000
	2	階段C	FLR40W × 2	富士型非常灯	2	12	250	3,000
	3	クリーンホール	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	4	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	2	0	250	0

	3		CF200T4ENC × 1	CR用避難口誘導灯片面	1	24	365	8,760
	3	クリーン廊下	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	19	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	8	0	250	0
	3		CF200T4ENC × 1	CR用避難口誘導灯片面点滅	1	24	365	8,760
	3		CF200T4ENC × 2	CR用通路誘導灯両面	3	24	365	8,760
	3	器材庫1	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	3	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	モニタールーム	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	6	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	麻酔医控室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	3	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	手術ホール・手洗	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	19	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	6	0	250	0
	3		CF200T4ENC × 1	CR用避難口誘導灯片面	2	24	365	8,760
	3		CF200T4ENC × 2	CR用通路誘導灯両面	1	24	365	8,760
	3	前室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	洗浄室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	250	3,000
	3		FLR40W × 1	コーナーライトCR用	2	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	薬品庫	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	器材庫2	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	4	12	250	3,000

	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	2	0	250	0
	3	OP室12～14	IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	6	0	250	0
	3	階段E	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	2	24	365	8,760
	3		FLR40W × 2	富士型非常灯	1	12	250	3,000
	3	器材庫	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	3	廊下	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	3	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	3		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	3	前室2	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	2	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	3		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	3	機械室	FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	3	搬送室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	3	待合室	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	2	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	3	手術部控室	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	3		FL10W × 1	直付標示灯	2	12	250	3,000
	3		IL60W × 1	ダウンライトφ150	2	12	250	3,000
	3	パントリー	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000

	3		FLR40W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	3	EVホール2	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	12	12	365	4,380
	3		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	14	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	3	NS控室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	3	更衣室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	3	説明室	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	1	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	3	更衣室	FLR40W × 1	コーナーライトクリーンル	10	2	365	730
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	3	暗室	FHF32W × 1	富士型	1	1	250	250
	3		IL20W × 2	三色灯	2	1	250	250
	3	ポータブル置場	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	3	汚物処理室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	2	2	365	730
	3	男子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	2	365	730
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	3	女子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	2	365	730
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	3	乗換ホール・廊下	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	12	365	4,380
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	3	12	365	4,380
	3		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760

	3	器材庫	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	12	250	3,000
	3	薬品庫	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	3	NSカンファレンス	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	3	器材庫3	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	3	透視室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付調光	6	12	250	3,000
	3		FLR40W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	3	CCU医師カンファレンス	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	4	12	250	3,000
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	250	250
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	3	リネン庫・作業室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	4	12	250	3,000
	3	中央ホール・廊下	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	26	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	11	0	250	0
	3		CF200T4ENC × 1	CR用避難口誘導灯片面	2	24	365	8,760
	3		CF200T4ENC × 1	CR用避難口誘導灯片面点滅	1	24	365	8,760
	3		CF200T4ENC × 2	CR用通路誘導灯両面	4	24	365	8,760
	3	当直室4	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	250	250
	3		FL20W × 1	コーナーライト	1	1	250	250

	3	C-325	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	5	12	365	4,380
	3		FHT24W × 1	CR用ダウンライトφ200	1	12	365	4,380
	3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	250	250
	3		GL6W × 1	殺菌灯	1	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	C-320～321	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	10	12	365	4,380
	3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	3		GL6W × 1	殺菌灯	2	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	2	0	250	0
	3	C-322～323	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	10	12	365	4,380
	3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	3		GL6W × 1	殺菌灯	2	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	2	0	250	0
	3	C-318(感染)	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	5	12	365	4,380
	3		FCL20W × 1	埋込スクエアパネル付CR用	1	12	365	4,380
	3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	3		GL6W × 1	殺菌灯	1	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	C-316～317	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	10	12	365	4,380
	3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	3		GL6W × 1	殺菌灯	2	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	2	0	250	0
	3	廊下	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	12	12	365	4,380

	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	5	0	365	0
	3		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	3		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	1	24	365	8,760
	3	検査室	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	3		FLR40W × 1	ミラーライト	2	1	250	250
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	250	250
	3	当直室8	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	250	250
	3	前室1	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	3		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	3	汚物処理室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	2	2	365	730
	3	感染C301	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	4	12	365	4,380
	3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	250	250
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	ICU通路	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	7	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	3	0	365	0
	3		CF200T4ENC × 1	CR用避難口誘導灯片面	1	24	365	8,760
	3		CF200T4ENC × 2	CR用通路誘導灯両面	1	24	365	8,760
	3	C302～307	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	20	12	365	4,380

	3		JD90W × 1	埋込処置灯 φ150	5	1	365	365
	3		FL20W × 1	ミラーライト	3	1	250	250
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	5	0	250	0
	3	器材庫4	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	1	365	365
	3	ナースステーション2	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	20	24	365	8,760
	3		FHT24W × 1	CR用ダウンライト φ200	5	24	365	8,760
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	3	0	250	0
	3	前室	FHT24W × 1	CR用ダウンライト φ200	2	12	365	4,380
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	250	250
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	ICUナースステーション	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	27	24	365	8,760
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	3	0	250	0
	3	C310～312	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	15	12	365	4,380
	3		JD90W × 1	埋込処置灯 φ150	3	1	365	365
	3		FL20W × 1	ミラーライト	3	1	365	365
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	3	0	250	0
	3	C313・315	IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	2	0	250	0
	3	前室4・ポーチ	FDL18W × 1	軒下ダウンライト φ150	4	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	250	0
	3	前室(無菌室)	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	250	0
	3	C308無菌室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用調光	5	12	365	4,380

	3		JD90W × 1	埋込処置灯 φ150	1	1	365	365
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	3		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	365	0
	3	集中治療部部長室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	250	250
	3	医局	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	365	4,380
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	3	カンファレンス室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	250	250
	3		FL15W × 1	ブラケット	1	1	250	250
	3	前室3・ポーチ	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	3		FDL18W × 1	軒下ダウンライト φ150	2	12	365	4,380
	3		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	250	0
	3	器材庫5	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	2	365	730
	3	当直室1	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	3		FL20W × 1	コーナーライト	1	1	365	365
	3	当直室2	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	3		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380

	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	3		FL20W × 1	コーナーライト	2	1	365	365
	3	階段C	FLR40W × 2	富士型非常灯	2	12	365	4,380
	4	搬送室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	12	365	4,380
	4		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	4	当直室×2	FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	4		FL10W × 1	ブラケット	2	1	365	365
	4		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	4	前室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	4	便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	4	洗面室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	4	更衣室×2	FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	2	365	730
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	4	下足コーナー	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	4		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	4	待合室	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	4	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	4	廊下	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	10	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	4		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	4	前室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	4		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760

	4	診察処置室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付調光	4	12	365	4,380
	4		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	4	手洗・便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	4		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	4	感染症透析室	FHF32W × 2	埋込間接照明	2	12	300	3,600
	4		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	300	300
	4		FL10W × 1	ブラケット	1	12	300	3,600
	4	血液浄化センター (透析部)	FHF32W × 2	埋込間接照明	22	12	300	3,600
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	16	12	300	3,600
	4		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	13	1	300	300
	4		GL15W × 1	殺菌灯	3	12	300	3,600
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	7	0	250	0
	4		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	4		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	4		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	2	24	365	8,760
	4	EVホール2	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	12	12	365	4,380
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	14	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	4	EPS・PS	IL60W × 1	コップ型	3	0	365	0
	4	ナースステーション	FPR96W × 4	埋込ルーバ付	7	24	365	8,760
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	24	365	8,760
	4		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365

	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	4		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	4	器材庫・作業室	FHF32W × 2	埋込下面開放	8	1	250	250
	4		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	5	12	250	3,000
	4		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	4	NS控室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	4		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
	4		FLR40W × 1	棚下灯	1	1	365	365
	4	C415-417前室便所	FHF32W × 2	埋込間接照明	9	2	365	730
	4		IL5W × 1	ナイトライト	3	12	365	4,380
	4		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	12	1	365	365
	4		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	9	12	365	4,380
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	4		FL15W × 1	ブラケット	3	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	250	0
	4	職員便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	4	EPS	FHF32W × 1	片反射笠付	1	0	250	0
	4	脱衣室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	4		FL10W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	4	診察処置室	FLR40W × 3	埋込下面パネル付	6	12	365	4,380
	4		FLR40W × 1	棚下灯	2	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	4	洗濯室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	1	12	365	4,380

	4		FLR40W × 1	富士型SUS防湿防雨型	1	12	365	4,380
	4	洗髪室	FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	4	前室(密封小線源)	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	4		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	4	空調機械室	FHF32W × 2	反射笠付	2	0	250	0
	4	浴室	FLR40W × 2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	4		FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	4		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	4	治療室・前室・便所	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	365	4,380
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	4	C413小線源治療室・貯蔵室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	3	12	365	4,380
	4		IL60W × 1	コップ型	1	1	365	365
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	4	パントリー	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	4		FL20W × 1	棚下灯	1	2	365	730
	4	電話コーナー	LDS60W × 1	ダウンライトφ125	2	2	365	730
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	4	デイルーム	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	4	12	365	4,380
	4		FHF32W × 1	トラフ	12	12	365	4,380
	4		LDS60W × 1	ダウンライトφ125	8	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0

	4	準重症C411-412	FHF32W × 2	埋込間接照明	2	12	365	4,380
	4		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	4		FL15W × 1	ブラケット	2	12	365	4,380
	4		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	4		FL20W × 1	ミラーライト	2	1	365	365
	4	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	4	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	4	無菌透析室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	12	300	3,600
	4		FL10W × 1	ブラケット	1	12	300	3,600
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	300	3,600
	4		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	300	300
	4	カンファレンス室×2	FHF32W × 2	埋込下面開放	6	12	250	3,000
	4		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	4		FL10W × 1	ブラケット	2	12	250	3,000
	4	透析部員室・脱衣室	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	2	300	600
	4		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	300	600
	4		FL10W × 1	ブラケット	1	2	300	600
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	300	600
	4	倉庫	FHF32W × 2	富士型	2	0	365	0
	4	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	5	12	365	4,380

	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	4	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	250	0
	4	C402感染	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	4		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	4		FL15W × 1	ブラケット	1	12	250	3,000
	4		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	4		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	4	C407・408・410	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	9	12	365	4,380
	4		IL5W × 1	ナイトライト	3	12	365	4,380
	4		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	12	1	365	365
	4		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	4		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	250	0
	4	C403・405	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	12	365	4,380
	4		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	4		FL15W × 1	ブラケット	1	12	250	3,000
	4		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	4		FL15W × 1	ブラケット	1	12	250	3,000
	4	廊下	FLR40W × 1	システム天井用	52	16	365	5,840

	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	14	0	250	0
	4		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	3	24	365	8,760
	4		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	4		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	5	24	365	8,760
	4	クリーンC406	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	4		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	4		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	4		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	4		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	4	階段C	FLR40W × 2	富士型非常灯	2	16	365	5,840
	4	前室	FHF32W × 1	埋込下面開放	3	12	365	4,380
	4		FL10W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	4		IL60W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	4	重症室	FHF32W × 2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	4		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	4		FLR40W × 2	埋込下面パネル付スポット	4	12	365	4,380
	4		FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	4	車椅子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	4		FL10W × 1	直付標示灯	1	2	365	730
	4		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730

	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	4	カンファレンス室×2	FHF32W × 2	埋込下面開放	6	12	250	3,000
	4		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	4		FL10W × 1	ブラケット	2	12	250	3,000
	4	透析機械室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	2	300	600
	4		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	300	600
	4	器材室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	2	300	600
	4		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	300	600
	4	ナースステーション	FPR96W × 4	埋込ルーバ付	2	24	365	8,760
	4		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	24	365	8,760
	4		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	4	NS控室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	4		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
	4	汚物処理室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	1	2	365	730
	4	手洗室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	8	2	365	730
	4	キャットウォーク	FHF32W × 1	片反射笠付	8	0	250	0
	5	搬送室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	12	365	4,380
	5		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	5	歯科口腔外科処置室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	250	3,000
	5		FL10W × 1	ブラケット	1	12	250	3,000
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	5	C502-510	FHF32W × 2	埋込間接照明	7	12	365	4,380
	5		IL5W × 1	ナイトライト	7	12	365	4,380

	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	21	12	365	4,380
	5		FL10W × 1	ブラケット	7	12	365	4,380
	5		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	7	1	365	365
	5	C501	FHD100W × 1	シーリング	1	12	365	4,380
	5		FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	2	12	365	4,380
	5		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	5	12	365	4,380
	5		FLR40W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	5		FLR40W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	5		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	5	EVホール2	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	3	16	365	5,840
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	14	16	365	5,840
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	5	EPS・PS	IL60W × 1	コップ型	3	0	250	0
	5	ナースステーション	FPR96W × 4	埋込ルーバ付	7	24	365	8,760
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	24	365	8,760
	5		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	5		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	5	器材庫・作業室	FHF32W × 2	埋込下面開放	8	24	365	8,760
	5		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	24	365	8,760
	5		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	5	C525-527	FHF32W × 2	埋込間接照明	3	12	365	4,380

	5		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	5		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	4	1	365	365
	5		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	5		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	4	0	365	0
	5	職員便所・洗面室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	5	脱衣室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	5		FL15W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	5	EPS	FHF32W × 1	片反射笠付	1	0	250	0
	5	車椅子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	5		FL10W × 1	直付標示灯	1	2	365	730
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	5	空調機械室	FHF32W × 2	反射笠付	3	0	250	0
	5	C523	FHF32W × 2	埋込間接照明	3	12	365	4,380
	5		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	5		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	4	1	365	365
	5		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	5		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	5	パントリー	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	5		FLR40W × 1	棚下灯	1	12	365	4,380

	5	電話コーナー	LDS60W × 1	ダウンライトφ125	2	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	5	デイルーム	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	4	12	365	4,380
	5		FHF32W × 1	トラフ	12	12	365	4,380
	5		LDS60W × 1	ダウンライトφ125	8	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	5	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	5	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	5	診察処置室	FLR40W × 3	埋込下面パネル付	6	12	365	4,380
	5		FLR40W × 1	棚下灯	1	1	365	365
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	5	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	250	0
	5	当直室1	FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	5		FL10W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	5		FL20W × 1	棚下灯	1	1	365	365
	5		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	250	3,000
	5	カンファレンス室3	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	5		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	5		FL10W × 1	ブラケット	1	12	250	3,000
	5	カンファレンス室×2	FHF32W × 2	埋込下面開放	6	12	250	3,000
	5		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	5		FL10W × 1	ブラケット	2	12	250	3,000

	5	特殊浴室	FLR40W × 2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	5		FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	5		FL10W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	5	洗濯室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	1	12	365	4,380
	5		FLR40W × 1	富士型SUS防湿防雨型	1	12	365	4,380
	5	洗髪室	FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	5	浴室・脱衣室	FLR40W × 2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	5		FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	5		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	5		FL10W × 1	直付標示灯	1	12	365	4,380
	5	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	5	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	250	0
	5	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	250	0
	5	C516-522	FHF32W × 2	埋込間接照明	18	12	365	4,380
	5		IL5W × 1	ナイトライト	6	12	365	4,380
	5		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	24	1	365	365
	5		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	18	12	365	4,380
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	5		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	6	0	250	0
	5	廊下	FLR40W × 1	システム天井用	83	16	365	5,840
	5		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	16	365	5,840
	5		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	22	0	250	0

	5		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	5		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	5		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	8	24	365	8,760
	5	階段C	FLR40W × 2	富士型非常灯	2	16	365	5,840
	6	搬送室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	12	365	4,380
	6		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	6	C602-611	FHF32W × 2	埋込間接照明	8	12	365	4,380
	6		IL5W × 1	ナイトライト	8	12	365	4,380
	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	24	12	365	4,380
	6		FL10W × 1	ブラケット	8	12	365	4,380
	6		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	8	1	365	365
	6	C601	FHD100W × 1	シーリング	1	12	365	4,380
	6		FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	2	12	365	4,380
	6		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	5	12	365	4,380
	6		FLR40W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	6		FLR40W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	6		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	6	EVホール2	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	3	16	365	5,840
	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	14	16	365	5,840
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	6	EPS・PS	IL60W × 1	コップ型	3	0	365	0
	6	ナースステーション	FPR96W × 4	埋込ルーバ付	7	24	365	8,760

	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	24	365	8,760
	6		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	6		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	6	器材庫・作業室	FHF32W × 2	埋込下面開放	8	24	365	8,760
	6		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	24	365	8,760
	6		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	6	C627・628・630	FHF32W × 2	埋込間接照明	9	12	365	4,380
	6		IL5W × 1	ナイトライト	3	12	365	4,380
	6		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	12	1	365	365
	6		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	9	12	365	4,380
	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	6		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	365	0
	6	NS控室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	6		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
	6		FLR40W × 1	棚下灯	1	2	365	730
	6	職員便所・洗面室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	6	脱衣室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	6		FL10W × 1	ブラケット	1	2	365	730
	6	EPS	FHF32W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	6	診察処置室	FLR40W × 3	埋込下面パネル付	6	12	365	4,380
	6		FLR40W × 1	棚下灯	1	12	365	4,380

	6	倉庫	FHF32W × 2	富士型	1	1	365	365
	6	車椅子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	6		FL10W × 1	直付標示灯	1	2	365	730
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	6	空調機械室	FHF32W × 2	反射笠付	2	0	365	0
	6	ペランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	6	C626	FHF32W × 2	埋込間接照明	3	12	365	4,380
	6		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	6		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	4	1	365	365
	6		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	6		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	6	パントリー	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	6		FLR40W × 1	棚下灯	1	12	365	4,380
	6	電話コーナー	LDS60W × 1	ダウンライトφ125	2	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	6	デイルーム	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	4	12	365	4,380
	6		FHF32W × 1	トラフ	12	12	365	4,380
	6		LDS60W × 1	ダウンライトφ125	8	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	6	前室	FHF32W × 1	埋込下面開放	3	12	365	4,380

	6		FL10W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	6		IL60W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	6	C612重症室	FHF32W × 2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	6		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	6		FLR40W × 2	埋込下面パネル付スポット	4	12	365	4,380
	6		FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	6	汚物処理室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	1	2	365	730
	6	手洗室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	6	C613・615	FHF32W × 2	埋込間接照明	6	12	365	4,380
	6		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	6		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	8	1	365	365
	6		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	6		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	6	クリーンC616	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	6		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	6		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	6		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	6		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0

	6	感染C617	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	6		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	6		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	6		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	6		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	6	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	6	当直室1・2	FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	6		FL10W × 1	ブラケット	2	1	365	365
	6		FL20W × 1	棚下灯	2	1	365	365
	6		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	6	倉庫	FHF32W × 2	富士型	2	1	365	365
	6	カンファレンス室1・2	FHF32W × 2	埋込下面開放	6	12	365	4,380
	6		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	6		FL10W × 1	ブラケット	2	1	365	365
	6	洗濯室	FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	6	浴室・脱衣室	FLR40W × 2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	6		FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	6		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	6		FL10W × 1	直付標示灯	1	12	365	4,380
	6	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	5	12	365	4,380

	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	6	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	6	C618～625	FHF32W × 2	埋込間接照明	18	12	365	4,380
	6		IL5W × 1	ナイトライト	6	12	365	4,380
	6		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	24	1	365	365
	6		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	12	12	365	4,380
	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380
	6		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	6	0	365	0
	6	廊下	FLR40W × 1	システム天井用	83	16	365	5,840
	6		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	16	365	5,840
	6		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	21	0	365	0
	6		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	6		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	6		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	8	24	365	8,760
	6	階段C	FLR40W × 2	富士型非常灯	2	16	365	5,840
	7	搬送室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	12	365	4,380
	7		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	7	C702-711	FHF32W × 2	埋込間接照明	8	12	365	4,380
	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	24	12	365	4,380
	7		IL5W × 1	ナイトライト	8	12	365	4,380
	7		FL10W × 1	ブラケット	8	12	365	4,380
	7		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	8	1	365	365

	7	C701	FHD100W × 1	シーリング	1	12	365	4,380
	7		FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	2	12	365	4,380
	7		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	5	12	365	4,380
	7		FLR40W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	7		FLR40W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	7		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	7	EVホール2	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	3	16	365	5,840
	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	14	16	365	5,840
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	7	EPS・PS	IL60W × 1	コップ型	3	0	365	0
	7	ナースステーション	FPR96W × 4	埋込ルーバ付	7	24	365	8,760
	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	24	365	8,760
	7		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	7		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	7	器材庫・作業室	FHF32W × 2	埋込下面開放	8	24	365	8,760
	7		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	24	365	8,760
	7		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	7	C727・728・730	FHF32W × 2	埋込間接照明	9	12	365	4,380
	7		IL5W × 1	ナイトライト	3	12	365	4,380
	7		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	12	1	365	365
	7		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	9	12	365	4,380

	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	7		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	365	0
	7	NS控室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	7		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
	7		FLR40W × 1	棚下灯	1	2	365	730
	7	職員便所・洗面室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	7	EPS	FHF32W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	7	診察処置室	FLR40W × 3	埋込下面パネル付	6	12	365	4,380
	7		FLR40W × 1	棚下灯	1	12	365	4,380
	7	空調機械室	FHF32W × 2	反射笠付	2	0	365	0
	7	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	7	C726	FHF32W × 2	埋込間接照明	3	12	365	4,380
	7		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	7		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	4	1	365	365
	7		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	7		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	7	パントリー	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	7		FLR40W × 1	棚下灯	1	12	365	4,380
	7	電話コーナー	LDS60W × 1	ダウンライトφ125	2	12	365	4,380

	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	7	デイルーム	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	4	12	365	4,380
	7		FHF32W × 1	トラフ	12	12	365	4,380
	7		LDS60W × 1	ダウンライトφ125	8	12	365	4,380
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	7	前室	FHF32W × 1	埋込下面開放	3	12	365	4,380
	7		FL10W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7		IL60W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	7	C712重症室	FHF32W × 2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	7		FL15W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	7		FLR40W × 2	埋込下面パネル付スポット	4	12	365	4,380
	7		FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	7	汚物処理室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	1	2	365	730
	7	手洗室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	8	2	365	730
	7	車椅子便所	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	7		FL10W × 1	直付標示灯	1	2	365	730
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	7	C713・715	FHF32W × 2	埋込間接照明	6	12	365	4,380
	7		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	7		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	8	1	365	365
	7		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380

	7		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	7	クリーンC716	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	7		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	7		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	7		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	7	感染C717	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	7		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	7		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	7		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	7	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	7	脱衣室・UB	IL60W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	7		FL10W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	7	当直室1	FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	7		FL10W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	7		FL20W × 1	棚下灯	1	12	365	4,380

	7		1L5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	7	当直室2	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	7		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	7		FL20W × 1	棚下灯	2	12	365	4,380
	7		FL10W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7	検査室カフアレシ2	FHF32W × 2	埋込下面開放	5	12	365	4,380
	7		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	7		FL10W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7	洗濯室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	1	12	365	4,380
	7		FLR40W × 1	富士型SUS防湿防雨型	1	12	365	4,380
	7	洗髪室	FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	7	浴室・脱衣室	FLR40W × 2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	7		FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	7		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7		FL10W × 1	直付標示灯	1	12	365	4,380
	7	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	5	12	365	4,380
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	7	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	7	C718～725	FHF32W × 2	埋込間接照明	18	12	365	4,380
	7		1L5W × 1	ナイトライト	6	12	365	4,380
	7		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	24	1	365	365
	7		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	18	12	365	4,380
	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	12	365	4,380

	7		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	6	0	365	0
	7	廊下	FLR40W × 1	システム天井用	83	16	365	5,840
	7		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	16	365	5,840
	7		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	22	0	365	0
	7		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	7		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	7		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	8	24	365	8,760
	7	階段C	FLR40W × 2	富士型非常灯	2	16	365	5,840
	8	搬送室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	12	365	4,380
	8		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	365	4,380
	8	C807-810	FHF32W × 2	埋込間接照明	3	12	365	4,380
	8		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	9	12	365	4,380
	8		1L5W × 1	ナイトライト	3	12	365	4,380
	8		FL10W × 1	ブラケット	3	1	365	365
	8		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	3	1	365	365
	8	カンファレンス室	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	12	365	4,380
	8		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	8		FL10W × 1	ブラケット	1	12	365	4,380
	8	ナースステーション	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	3	24	365	8,760
	8		FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用電源	1	24	365	8,760
	8		FL20W × 1	棚下灯	1	1	365	365
	8		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380

	8	パントリー前通路	FLR40W × 1	棚下灯	1	12	365	4,380
	8	CR用パントリー	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	2	365	730
	8		FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用電源	1	2	365	730
	8	CR用器材庫	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	8	CR用汚物処理室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	2	365	730
	8		FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用電源	1	2	365	730
	8	CR用前室(感染)	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	365	0
	8	EVホール2	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	3	16	365	5,840
	8		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	14	16	365	5,840
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	8	EPS・PS	IL60W × 1	コップ型	3	0	365	0
	8	ナースステーション	FPR96W × 4	埋込ルーバ付	7	24	365	8,760
	8		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	6	24	365	8,760
	8		FL20W × 1	ミラーライト	1	1	365	365
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	2	0	365	0
	8		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	8	器材庫・作業室	FHF32W × 2	埋込下面開放	7	24	365	8,760
	8		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	24	365	8,760
	8		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	2	24	365	8,760
	8	C826-828	FHF32W × 2	埋込間接照明	9	12	365	4,380
	8		IL5W × 1	ナイトライト	3	12	365	4,380
	8		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	12	1	365	365

	8		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	9	12	365	4,380
	8		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	3	0	365	0
	8	NS控室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	8		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	2	365	730
	8		FLR40W × 1	棚下灯	1	2	365	730
	8	職員便所・洗面室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	8	EPS	FHF32W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	8	診察処置室・吸入室	FLR40W × 3	埋込下面パネル付	6	12	365	4,380
	8		FLR40W × 1	棚下灯	1	12	365	4,380
	8		FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	8	脱衣室	FDL18W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	8	空調機械室	FHF32W × 2	反射笠付	2	0	365	0
	8	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライトφ150	5	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯φ130	1	0	365	0
	8	C823-825	FHF32W × 2	埋込間接照明	2	12	365	4,380
	8		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	8		JD130W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	8		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	8		FDL18W × 1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365

	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	8	車椅子便所	FDL18W × 1	ダウンライト φ150	2	2	365	730
	8		FL10W × 1	直付標示灯	1	2	365	730
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	8	パントリー	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	12	365	4,380
	8		FLR40W × 1	棚下灯	1	12	365	4,380
	8	電話コーナー	LDS60W × 1	ダウンライト φ125	2	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	8	デイルーム	FHP32W × 4	埋込スクエア連結	4	12	365	4,380
	8		FHF32W × 1	トラフ	12	12	365	4,380
	8		LDS60W × 1	ダウンライト φ125	8	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	8	C821・822	FHF32W × 2	埋込間接照明	2	12	365	4,380
	8		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	8		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150	2	1	365	365
	8		FDL27W × 1	ダウンライト φ150	4	12	365	4,380
	8		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	4	12	365	4,380
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	8	前室	FHF32W × 1	埋込下面開放	3	12	365	4,380
	8		FL10W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		IL60W × 1	ダウンライト φ150	1	12	365	4,380

	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	8	C811重症室	FHF32W × 2	埋込間接照明	1	12	365	4,380
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		FLR40W × 2	埋込下面パネル付スポット	4	12	365	4,380
	8		FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	8	汚物処理室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	1	2	365	730
	8	手洗室	FDL18W × 1	ダウンライト φ150	8	2	365	730
	8	当直室1	FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	8		FL10W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		FL20W × 1	棚下灯	1	1	365	365
	8		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	8	当直室2	FL20W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	365	4,380
	8		FL10W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		FL20W × 1	棚下灯	1	1	365	365
	8		IL5W × 1	ナイトライト	1	12	365	4,380
	8	C812・813	FHF32W × 2	埋込間接照明	6	12	365	4,380
	8		IL5W × 1	ナイトライト	2	12	365	4,380
	8		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150	8	1	365	365
	8		FDL27W × 1	ダウンライト φ150	4	12	365	4,380
	8		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	2	12	365	4,380
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	8	CR用 脱衣室・UB	FHT32W × 1	CR用ダウンライト φ200	1	12	365	4,380

	8	CR用 C801	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	12	365	4,380
	8		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150 CR用	2	12	365	4,380
	8		FHT24W × 1	CR用ダウンライト φ200	1	12	365	4,380
	8		FHT32W × 1	CR用ダウンライト φ200	2	12	365	4,380
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	8	倉庫	FLR40W × 1	埋込クリーンルーム用	1	0	365	0
	8	CR用前室1	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	6	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	2	0	365	0
	8		CF200T4ENC × 1	CR用避難口誘導灯片面	1	24	365	8,760
	8		CF200T4ENC × 1	CR用避難口誘導灯片面点滅	1	24	365	8,760
	8	CR用前室(風除室)	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	365	0
	8	感染C802	FHF32W × 2	埋込間接照明	3	12	365	4,380
	8		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150	4	1	365	365
	8		FDL27W × 1	ダウンライト φ150	2	12	365	4,380
	8		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	2	12	365	4,380
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	365	0
	8	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライト φ150	8	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	2	0	365	0
	8	CR用 C805-806	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	12	365	4,380
	8		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150 CR用	2	1	365	365

	8		FHT24W × 1	CR用ダウンライト φ200	2	12	365	4,380
	8		FHT32W × 1	CR用ダウンライト φ200	6	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	2	0	365	0
	8	CR用 C803	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	8		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150 CR用	1	12	365	4,380
	8		FHT24W × 1	CR用ダウンライト φ200	3	12	365	4,380
	8		FHT32W × 1	CR用ダウンライト φ200	1	12	365	4,380
	8	CR用前室2	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	3	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	365	0
	8		CF200T4ENC × 1	CR用避難口誘導灯片面	1	24	365	8,760
	8	CR用前室(病棟)	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	電源別置埋込非常灯 CR用	1	0	365	0
	8	洗濯室	FLR40W × 2	富士型SUS防湿防雨型	1	12	365	4,380
	8		FLR40W × 1	富士型SUS防湿防雨型	1	12	365	4,380
	8	洗髪室	FPL28W × 2	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	8	浴室・脱衣室	FLR40W × 2	業務用浴室灯	1	12	365	4,380
	8		FPL36W × 3	埋込スクエアパネル付防湿	1	12	365	4,380
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8	ベランダ	FDL18W × 1	軒下ダウンライト φ150	5	12	365	4,380
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	1	0	365	0
	8	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	8	C815-820	FHF32W × 2	埋込間接照明	15	12	365	4,380
	8		IL5W × 1	ナイトライト	5	12	365	4,380

	8		JD130W × 1	埋込処置灯 φ150	20	1	365	365
	8		FDL27W × 1	ダウンライト φ150	10	12	365	4,380
	8		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	10	12	365	4,380
	8		FL15W × 1	ブラケット	1	1	365	365
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	5	0	365	0
	8	廊下	FLR40W × 1	システム天井用	66	16	365	5,840
	8		FDL18W × 1	ダウンライト φ150	3	16	365	5,840
	8		IL40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ130	18	0	365	0
	8		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	8		CF220T4EN × 1	避難口誘導灯片面天井埋込	1	24	365	8,760
	8		CF220T4EN × 2	通路誘導灯両面天井埋込	5	24	365	8,760
	8	階段C	FLR40W × 2	富士型非常灯	2	16	365	5,840
	R	PS	FHF32W × 2	反射笠付	1	0	365	0
	R	EV機械室2	FHF32W × 2	反射笠付	2	0	365	0
	R		FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	365	0
	R	PS	IL60W × 1	コップ型	2	0	365	0
	R	廊下	FHF32W × 2	富士型	1	16	365	5,840
	R		FHF32W × 2	富士型電源別置非常灯付	3	16	365	5,840
	R	EV機械室1	FHF32W × 2	反射笠付	1	0	365	0
	R		FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	365	0
	R	CVCf室	FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	365	0
	R		FLR40W × 1	ウォールライト	2	0	365	0
	R	ファン室4	FHF32W × 2	反射笠付	2	0	365	0

	R	ファン室5	FHF32W × 2	反射笠付	2	0	365	0
	R	ファン室6	FHF32W × 2	反射笠付	5	0	365	0
	R	EV機械室4	FHF32W × 2	反射笠付	1	0	365	0
	R		FHF32W × 2	反射笠付電源別置非常灯付	1	0	365	0

D病棟(精神医療センター)

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕	条 件		
						使用状況		
						1日 当り 〔h〕	年間 日数 〔日〕	使用 時間 〔h〕
	1	救急玄関	FHT24W × 1	軒下ダウンライトφ175	6	12	365	4,380
	1	風除室2	FHF32W × 2	埋込下面開放防湿防雨型	4	12	365	4,380
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
	1	処置診察室	FHF32W × 2	埋込下面ポリカパネル付	6	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	CT室	FHF32W × 2	コーナーライト調光型	8	10	250	2,500
	1		FL10W × 1	標示灯	2	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	廊下1	FHF32W × 1	埋込下面開放	14	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	4	0	250	0
	1	救急情報センター	FHF32W × 2	埋込下面開放	6	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	2	0	250	0
	1	操作室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	相談室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	10	250	2,500
	1	会議室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	10	250	2,500
	1	EPS	FHF32W × 1	トラフ	1	0	250	0
	1	倉庫2	FHF32W × 1	富士型	2	0	250	0
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	職員便所	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	2	2	250	500

	1	脳波検査室	IL60W × 1	ダウンライトφ150	9	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	遊戯療法室	FHT32W × 2	ダウンライトφ150	8	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	2	0	250	0
	1	会議室1	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	6	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	2	0	250	0
	1	心理検査1・2	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	1		FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	2	0	250	0
	1	授乳・おむつ替コーナー	FHP23W × 3	埋込スクエアPパネル付	1	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	EVホール	FHT32W × 2	ダウンライトφ150	12	12	365	4,380
	1		FHT16W × 1	ダウンライトφ100	4	12	365	4,380
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	2	0	250	0
	1	屋内階段	FHF32W × 1	階段通路誘導灯スリムベ	1	24	365	8,760
	1	男子便所(患者)	FHT24W × 1	センサ付ダウンライトφ150	9	2	365	730
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	3	0	250	0
	1	ポリクリ室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	4	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	2	0	250	0
	1	多目的WC	FHT32W × 2	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	倉庫1	FHF32W × 1	富士型	1	0	250	0
	1	女子便所(患者)	FHT24W × 1	センサ付ダウンライトφ150	12	2	365	730

	1		JE9W × 1	埋込非常灯	2	0	250	0
	1	倉庫3	FHF32W × 1	富士型	1	0	250	0
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	中央廊下	JE13W × 1	埋込非常灯	8	0	365	0
	1	倉庫4	FHF32W × 1	富士型	1	0	365	0
	1	男子脱衣室	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	1	当直1～4	FHT16W × 1	ダウンライトφ150	16	10	365	3,650
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	4	0	250	0
	1	ホール	FHF32W × 1	埋込下面開放	3	10	365	3,650
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	2	0	250	0
	1	女子脱衣室	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	1	男子職員便所	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	1	女子職員便所	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	1	第2～4研究室	FHF32W × 3	埋込下面開放	12	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	3	0	250	0
	1	軒下			1	12	250	3,000
	1	屋外階段2	FCL30W × 1	ブラケット非常灯 防雨型	1	10	365	3,650
	1	精神科医局	FHF32W × 2	埋込下面開放	9	10	365	3,650
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	2	0	250	0
	1	精神科教授室	FPR96W × 4	埋込スクエアパネル付	2	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	第1研究室	FHF32W × 2	埋込下面開放	12	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	2	0	250	0

	1	EPS	FHF32W × 1	トラフ	2	0	250	0
	1	精神療法室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	3	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	倉庫5	FHF32W × 1	富士型	1	0	250	0
	1	面接室	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	10	250	2,500
	1	デイケア	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	12	10	250	2,500
	1		FHT24W × 1	ダウンライトφ150	13	10	250	2,500
	1		FHF32W × 2	埋込下面パネル付	6	10	250	2,500
	1		EFD25W × 1	ダクト用スポット	6	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	6	0	250	0
	1	会議室2	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	10	250	2,500
	1	スタッフ室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	廊下2・3	FHF32W × 1	埋込下面開放	17	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	4	10	250	2,500
	1	ピロティ	FHT24W × 1	軒下ダウンライトφ175	13	10	250	2,500
	1		FHP32W × 3	軒下用埋込スクエアパネル	6	12	250	3,000
	1	風除室1	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	6	10	365	3,650
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	外来受付・事務室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	10	250	2,500
	1		FHF32W × 1	埋込下面開放	3	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	倉庫1	FHF32W × 1	埋込下面開放	1	0	250	0

	1	点滴・処置室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	4	10	250	2,500
	1		JD90W × 1	埋込処置灯 φ150	4	1	250	250
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	診察室2～8	FHF32W × 2	埋込下面開放	7	10	250	2,500
	1		FHF32W × 1	埋込下面開放	7	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	7	0	250	0
	1	診察室1	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	1		FHF32W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	1		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	250	0
	1	待合ホール	FHT24W × 1	ダウンライト φ150	25	10	250	2,500
	1		FHT16W × 1	ダウンライト φ100	12	10	250	2,500
	1		FHF32W × 1	埋込下面開放	36	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯	6	0	250	0
	1	中庭	LR40W × 1	スパイク付スポット	2	10	250	2,500
	1	屋外階段1	FCL30W × 1	ブラケット非常灯 防雨型	1	10	365	3,650
	2	屋外階段1	FCL30W × 1	ブラケット非常灯 防雨型	2	10	365	3,650
	2	バルコニー	FHF32W × 1	階段通路誘導灯 防雨型	4	24	365	8,760
	2	4B(垂急性)×3	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	3	12	365	4,380
	2		JD90W × 1	埋込処置灯 φ150	12	1	365	365
	2		FHT24W × 1	軒下ダウンライト φ150指	12	12	365	4,380
	2		FHT16W × 1	ダウンライト φ150	3	12	365	4,380
	2		FHT24W × 1	ダウンライト φ150	6	12	365	4,380
	2		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	3	0	365	0

	2	1B(隔離)×2	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	365	4,380
	2		JD90W × 1	埋込処置灯 φ150	2	1	365	365
	2		FHT24W × 1	軒下ダウンライト φ150指	2	12	365	4,380
	2		FHT16W × 1	ダウンライト φ150	2	12	365	4,380
	2	喫煙室	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	2		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	2	食堂・デイ4	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	9	12	365	4,380
	2		JE30W × 1	埋込非常灯 防湿型	2	0	365	0
	2	EPS	FHF32W × 1	トラフ	1	0	365	0
	2	心理療法室	FHF32W × 2	埋込下面開放	9	12	365	4,380
	2		JE30W × 1	埋込非常灯 防湿型	2	0	365	0
	2	作業療法室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	12	365	4,380
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	365	4,380
	2		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	2	0	365	0
	2	診察室2	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	365	4,380
	2		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	2	洗濯室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	2		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	2	浴室	FHF32W × 2	業務用浴室灯	1	10	365	3,650
	2	脱衣室	FHF32W × 2	埋込下面開放防湿防雨型	1	10	365	3,650
	2		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	2	汚物処理室	FHF32W × 1	埋込下面開放	2	2	365	730
	2		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0

	2	多目的便所	FHT24W ×1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	2		JE9W ×1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	2	廊下1	FHF32W ×1	埋込下面開放	9	12	365	4,380
	2		JE13W ×1	埋込非常灯	3	0	365	0
	2	尾内階段	FHF32W ×1	階段通路誘導灯スリムベ	1	24	365	8,760
	2		FHF32W ×1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	2	廊下2	FHF32W ×1	埋込下面開放	62	12	365	4,380
	2		JE13W ×1	埋込非常灯	12	0	365	0
	2		JE30W ×1	埋込非常灯 防湿型	9	0	365	0
	2	1B(合併症)×4	FHF32W ×2	埋込下面パネル付	4	12	365	4,380
	2		JD90W ×1	埋込処置灯φ150	4	1	365	365
	2		FHT24W ×1	軒下ダウンライトφ150指	4	12	365	4,380
	2		FHT16W ×1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	2		FHT24W ×1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	2		JE9W ×1	埋込非常灯 防湿型	4	0	365	0
	2	パントリー	FHF32W ×2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	2	面会室	FHF32W ×2	埋込下面開放	3	10	365	3,650
	2		JE9W ×1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	脱衣室・前室	FHT24W ×1	ダウンライトφ150	2	10	365	3,650
	2		JE9W ×1	埋込非常灯	2	0	365	0
	2	多目的便所	FHP32W ×3	埋込スクエアパネル付	1	2	365	730
	2		JE9W ×1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	掃除倉庫	FHF32W ×1	富士型	1	0	365	0

	2		JE9W ×1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	中央廊下	FHF32W ×1	埋込下面開放	8	12	365	4,380
	2		JE9W ×1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2		JE13W ×1	埋込非常灯	2	0	365	0
	2	スタッフカンファレンス	FHF32W ×2	埋込下面開放	3	10	365	3,650
	2		JE9W ×1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	EVホール	FHT16W ×1	ダウンライトφ100	4	12	365	4,380
	2		FHT32W ×2	ダウンライトφ150	5	12	365	4,380
	2		JE13W ×1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	処置・作業室	FHF32W ×2	埋込下面開放	3	12	365	4,380
	2		FL20W ×1	ウォールライト	2	12	365	4,380
	2		JE9W ×1	埋込非常灯	2	0	365	0
	2	ナースステーション	FHF32W ×2	埋込下面コンフォート	9	24	365	8,760
	2		FL20W ×1	ウォールライト	1	12	365	4,380
	2		JE13W ×1	埋込非常灯	2	0	365	0
	2	職員便所	FHT24W ×1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	2	検討コーナー	FHF32W ×2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	2		JE9W ×1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	スタッフルーム	FHF32W ×2	埋込下面開放	2	24	365	8,760
	2		JE9W ×1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	1B(一般・児童)×7	FHF32W ×2	埋込下面パネル付	7	12	365	4,380
	2		FHT16W ×1	ダウンライトφ150	7	12	365	4,380
	2		JD90W ×1	埋込処置灯φ150	7	1	365	365

	2		FL15W × 1	ベッドライト	7	12	365	4,380
	2	2B(一般・児童) × 1	FHP32W × 2	埋込スクエアパネル付	2	12	365	4,380
	2		FHT24W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	2		FHT16W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	2		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
	2		FL15W × 1	ベッドライト	2	12	365	4,380
	2		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	食堂・デイ1	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	9	10	365	3,650
	2		FHT24W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	2		JE13W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	器材室	FHF32W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	2	洗濯室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	2		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	脱衣室	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	2	10	365	3,650
	2		JE9W × 1	埋込非常灯	2	0	365	0
	2	EPS	FHF32W × 1	トラフ	1	0	365	0
	2	リネン庫	FHF32W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	2	多目的便所	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
	2		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	作業療法室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	2		JE13W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	学習室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	2		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0

	2	診察室1	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	10	365	3,650
	2		FHF32W × 8	天井壁兼用型照明器具	6	10	365	3,650
	2		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	4B(リハビリ) × 4	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	4	12	365	4,380
	2		FHT24W × 1	ダウンライトφ150	8	12	365	4,380
	2		FHT16W × 1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	2		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	16	1	365	365
	2		FL15W × 1	ベッドライト	16	12	365	4,380
	2		JE9W × 1	埋込非常灯	4	0	365	0
	2	喫煙室	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	1	10	365	3,650
	2		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	食堂・デイ2	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	10	12	365	4,380
	2		JE13W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
	2	食堂・デイ3	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	12	12	365	4,380
	2		FHT24W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	2		JE30W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	2	4B(老年期) × 2	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	365	4,380
	2		FHT24W × 1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	2		FHT16W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	2		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	8	1	365	365
	2		FHT24W × 1	軒下ダウンライトφ150指	8	12	365	4,380
	2		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	2	0	365	0
	2	1B(老年期) × 7	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	7	12	365	4,380

	2		JD90W × 1	埋込処置灯 φ150	7	1	365	365
	2		FHT24W × 1	軒下ダウンライト φ150指	7	12	365	4,380
	2		FHT16W × 1	ダウンライト φ150	7	12	365	4,380
	3	屋外階段	FCL30W × 1	ブラケット非常灯 防雨型	1	12	365	4,380
	3	バルコニー	FHF32W × 1	階段通路誘導灯 防雨型	4	24	365	8,760
	3	4B(男子病棟) × 2	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	365	4,380
	3		FHT24W × 1	軒下ダウンライト φ150指	8	12	365	4,380
	3		JD90W × 1	埋込処置灯 φ150	8	1	365	365
	3		FHT24W × 1	ダウンライト φ150	4	12	365	4,380
	3		FHT16W × 1	ダウンライト φ150	2	12	365	4,380
	3		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	2	0	365	0
	3	1B(男子病棟) × 8	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	8	12	365	4,380
	3		JD90W × 1	埋込処置灯 φ150	8	1	365	365
	3		FHT24W × 1	軒下ダウンライト φ150指	8	12	365	4,380
	3		FHT16W × 1	ダウンライト φ150	8	12	365	4,380
	3	喫煙室	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
	3		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	3	食堂・デイ2	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	12	12	365	4,380
	3		JE30W × 1	埋込非常灯 防湿型	2	0	365	0
	3	EPS	FHF32W × 1	トラフ	1	0	365	0
	3	心理療法室	FHF32W × 2	埋込下面開放	9	10	365	3,650
	3		JE30W × 1	埋込非常灯 防湿型	2	0	365	0
	3	作業療法室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650

	3		FHF32W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	3		JE30W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	3	診察室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	10	365	3,650
	3		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	3	洗濯室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	3		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	3	面会室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	1	10	365	3,650
	3		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	3	多目的便所	FHT24W × 1	ダウンライト φ150	1	2	365	730
	3		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	3	脱衣室	FHT24W × 1	ダウンライト φ150	2	2	365	730
	3		JE9W × 1	埋込非常灯 防湿型	2	0	365	0
	3	廊下2	FHF32W × 1	埋込下面開放	35	12	365	4,380
	3		FHF32W × 1	埋込下面開放	32	12	365	4,380
	3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
	3		JE13W × 1	埋込非常灯	11	0	365	0
	3		JE30W × 1	埋込非常灯 防湿型	12	0	365	0
	3	処置・作業室	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	10	365	3,650
	3		FL20W × 1	ウォールライト	2	10	365	3,650
	3		JE9W × 1	埋込非常灯	2	0	365	0
	3	ナースステーション	FHF32W × 2	埋込下面コンフォート	9	24	365	8,760
	3		FL20W × 1	ウォールライト	1	1	365	365
	3		JE13W × 1	埋込非常灯	2	0	365	0

3	検討コーナー	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	2	12	365	4,380
3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	スタッフルーム	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	365	4,380
3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	Drカンファレンス	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	12	365	4,380
3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	EVホール	FHT32W × 2	ダウンライトφ150	5	12	365	4,380
3		FHT16W × 1	ダウンライトφ100	4	12	365	4,380
3		JE13W × 1	埋込非常灯	2	0	365	0
3	屋内階段	FHF32W × 1	階段通路誘導灯スリムベ	1	24	365	8,760
3		FHF32W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
3	スタッフカンファレンス	FHF32W × 2	埋込下面開放	3	12	365	4,380
3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	廊下1	FHF32W × 1	埋込下面開放	5	12	365	4,380
3		JE13W × 1	埋込非常灯	2	0	365	0
3	リネン庫	FHF32W × 1	富士型	2	10	365	3,650
3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	パントリー	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	2	10	365	3,650
3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	便所	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
3	診察室	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	3	10	365	3,650
3		JE13W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	1B(男子病棟)×7	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	7	12	365	4,380

3		FHT16W × 1	ダウンライトφ150	7	12	365	4,380
3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	7	1	365	365
3		FL15W × 1	ベッドライト	7	12	365	4,380
3	2B(男子病棟)×1	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	2	12	365	4,380
3		FHT24W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
3		FHT16W × 1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	2	1	365	365
3		FL15W × 1	ベッドライト	2	12	365	4,380
3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	多目的便所	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	1	2	365	730
3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	脱衣室	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	2	10	365	3,650
3		JE9W × 1	埋込非常灯	2	0	365	0
3	洗濯室	FHF32W × 1	埋込下面開放	2	10	365	3,650
3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	作業療法室	FHF32W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
3		JE13W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	EPS	FHF32W × 1	トラフ	2	0	365	0
3	喫煙室	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	1	12	365	4,380
3		JE9W × 1	埋込非常灯	1	0	365	0
3	食堂・デイ1	FHP32W × 3	埋込スクエアパネル付	10	12	365	4,380
3		JE13W × 1	埋込非常灯	2	0	365	0
3	1B(女子病棟)×4	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	4	12	365	4,380

	3		FHT16W ×1	ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
	3		JD90W ×1	埋込処置灯φ150	4	1	365	365
	3		FL15W ×1	ベッドライト	4	12	365	4,380
	3	4B(女子病棟)×1	FHF32W ×2	埋込下面パネル付	1	12	365	4,380
	3		FHT24W ×1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
	3		FHT16W ×1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	3		JD90W ×1	埋込処置灯φ150	4	1	365	365
	3		FL15W ×1	ベッドライト	4	12	365	4,380
	3		JE9W ×1	埋込非常灯	1	0	365	0
	3	特1B(女子病棟)×1	FHF32W ×2	埋込下面パネル付	1	12	365	4,380
	3		FHT24W ×1	ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
	3		FHT16W ×1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	3		JD90W ×1	埋込処置灯φ150	1	1	365	365
	3		FL15W ×1	ベッドライト	1	12	365	4,380
	3		JE9W ×1	埋込非常灯	1	0	365	0
	3	倉庫	FHF32W ×1	富士型	1	0	365	0
	3	廊下	FHF32W ×1	埋込下面開放	24	12	365	4,380
	3	ラウンジ・隔離室前室	FHF32W ×2	埋込下面パネル付	4	12	365	4,380
	3		JE30W ×1	埋込非常灯 防湿型	2	0	365	0
	3	脱衣室	FHT24W ×1	ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
	3		JE9W ×1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
	3	倉庫	FHF32W ×1	富士型	1	0	365	0
	3	PICU前室	FHF32W ×2	埋込下面パネル付	3	12	365	4,380

3		JE30W × 1	埋込非常灯 防湿型	1	0	365	0
3	隔離室 × 4	FHP32W × 3	埋込スクエアポリカパネル	4	12	365	4,380
3		FHT16W × 1	軒下ダウンライトφ150	4	12	365	4,380
3	1B(PICU) × 3	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	3	12	365	4,380
3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	3	1	365	365
3		FHT24W × 1	軒下ダウンライトφ150指	3	12	365	4,380
3		FHT16W × 1	軒下ダウンライトφ150	3	12	365	4,380
3	4B(女子病棟) × 1	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	1	12	365	4,380
3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	4	1	365	365
3		FHT24W × 1	軒下ダウンライトφ150指	4	12	365	4,380
3		FHT24W × 1	ダウンライトφ150	2	12	365	4,380
3		FHT16W × 1	軒下ダウンライトφ150	1	12	365	4,380
3	1B(女子病棟) × 7	FHF32W × 2	埋込下面パネル付	7	12	365	4,380
3		JD90W × 1	埋込処置灯φ150	7	1	365	365
3		FHT24W × 1	軒下ダウンライトφ150指	7	12	365	4,380
3		FHT16W × 1	軒下ダウンライトφ150	7	12	365	4,380
3	屋外階段2	FCL30W × 1	ブラケット非常灯 防雨型	2	12	365	4,380
3	バルコニー2	FHF32W × 1	階段通路誘導灯 防雨型	2	24	365	8,760

教育研修棟・スキルスラボ棟

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕	条 件		
						使用状況		
						1日 当り 〔h〕	年間 日数 〔日〕	使用 時間 〔h〕
□		改修必須						
■		提案対象						
■		提案対象外						
	1	事務室	FL20W ×4	直付スクエア	1	10	250	2,500
	1	事務室	FL20W ×4	□639埋込スクエア	1	10	250	2,500
	1	玄関	FL20W ×4	□639埋込スクエア	2	10	300	3,000
	1	通路	FL20W ×2	電源内蔵型富士型	1	10	300	3,000
	1	物置	FLR40W ×1	富士型	3	0	250	0
	1	物置	FL20W ×2	富士型	2	0	250	0
	1	物置	FL20W ×2	電源内蔵型富士型	1	0	250	0
	1	廊下	FL20W ×2	富士型	3	10	300	3,000
	1	廊下	FL20W ×2	電源内蔵型富士型	3	10	300	3,000
	1	廊下	FL20W ×4	直付スクエア	3	10	300	3,000
	1	白衣洗濯	FLR40W ×2	富士型	1	10	300	3,000
	1	倉庫	FLR40W ×1	富士型	2	0	300	0
	1	男子更衣室	FHF32W ×2	富士型（定格）	3	2	300	600
	1	EV前	FL20W ×2	電源内蔵型富士型	1	10	365	3,650
	1	EV前	FL20W ×1	ウォールライト	1	10	365	3,650
	1	倉庫	FL10W ×1	キッチンライト	1	0	300	0
	1	トイレ	FLR40W ×1	富士型	1	2	300	600
	1	トイレ	FLR40W ×1	ウォールライト	1	2	300	600
	1	看護師休憩室	FCL32+30W ×1	シーリングライト	1	2	365	730
	1	湯沸室	FLR40W ×1	富士型	1	2	250	500

	1	湯沸室	FL20W ×1	キッチンライト	1	2	250	500
	1	湯沸室	FDL18W ×1	φ150ダウンライト	1	2	250	500
	1	事務室	FHF32W ×2	埋込（高）	4	2	300	600
	1	事務室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0
	1	保健室	FHF32W ×2	埋込（高）	2	10	250	2,500
	1	保健室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0
	1	相談室	FHF32W ×2	埋込（高）	1	10	250	2,500
	1	相談室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0
	1	書庫	FHF32W ×1	富士型（高）	1	0	300	0
	1	第1研究室	FHF32W ×2	埋込（高）	4	10	300	3,000
	1	第1研究室	FHF16W ×1	埋込（高）	2	10	300	3,000
	1	第1研究室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	300	0
	1	第3研究室	FHF32W ×2	埋込（高）	8	10	300	3,000
	1	第3研究室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	0	300	0
	1	第2研究室	FHF32W ×2	埋込（高）	2	10	300	3,000
	1	廊下	FHF32W ×1	下面開放（高）	2	10	300	3,000
	1	廊下	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	0	300	0
	1	玄関・ホール	FHP45W ×3	□600埋込スクエア	2	10	300	3,000
	1	玄関・ホール	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	300	0
	1	廊下	FHF32W ×1	下面開放（高）	3	10	300	3,000
	1	廊下	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	0	300	0
	1	湯沸室	FHF32W ×1	富士型（高）	1	2	300	600
	1	脱衣室	FHF16W ×1	富士型	1	2	300	600

	1	脱衣室	FL15W ×1	ミラーライト	1	2	300	600
	1	女子更衣室	FHF32W ×1	富士型（高）	1	2	300	600
	1	会議室	FHF32W ×2	埋込（高）	2	2	300	600
	1	男子更衣室	FHF32W ×1	富士型（高）	2	2	300	600
	1	事務室	FHF32W ×2	下面開放（高）	8	10	250	2,500
	1	事務室	FHF32W ×1	富士型（高）	2	10	250	2,500
	1	事務室	FHF16W ×1	埋込（高）	1	10	250	2,500
	1	事務室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	3	0	250	0
	1	事務室	FHF32W ×2	下面開放（高）	8	10	250	2,500
	1	事務室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	3	0	250	0
	1	外部	FL20W ×1	防水型ウォールライト	1	10	365	3,650
	1	更衣室	FHF32W ×2	センサー付富士型（高）	2	2	300	600
	1	更衣室	FHF16W ×2	富士型	7	2	300	600
	1	更衣室	FHF32W ×1	センサー付富士型（高）	18	2	300	600
	1	更衣室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	4	0	300	0
	1	弘済会倉庫	FLR40W ×2	富士型	2	0	300	0
	1	病院管理課絵画倉庫	FLR40W ×1	富士型	2	0	300	0
	1	機械室	FLR40W ×2	ガード付防水型反射笠付型	7	0	300	0
	1	渡り廊下	FL20W ×1	防水型ウォールライト	8	10	300	3,000
	1	玄関ホール外	FL20W ×2	防水型ウォールライト	1	10	365	3,650
	1	教育研修棟入口	FL20W ×1	防水型ウォールライト	1	10	365	3,650
	1	施設管理室倉庫	FLR40W ×1	富士型	6	0	300	0
	1	研究室	FHF32W ×2	下面開放（高）	8	10	300	3,000

	1	研究室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	0	300	0
	1	センター長室	FHF32W ×2	下面開放（高）	2	10	300	3,000
	1	センター長室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	300	0
	1	女子更衣室前	FLR40W ×2	富士型	1	10	300	3,000
	1	女子更衣室前	FL20W ×1	キッチンライト	1	10	300	3,000
	1	女子更衣室	FL15W ×1	ウォールライト	1	2	300	600
	1	女子更衣室	FL20W ×3	シーリングライト	1	2	300	600
	1	女子更衣室	FL10W ×1	ミラーライト	1	2	300	600
	2	room10-room18（9部屋）	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	54	10	300	3,000
	2	room10-room18（9部屋）	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	9	0	300	0
	2	room2-room9（8部屋）	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	32	10	300	3,000
	2	room2-room9（8部屋）	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	8	0	300	0
	2	教授室	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	4	10	250	2,500
	2	教授室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0
	2	廊下	FHF16W ×2	富士型	14	10	365	3,650
	2	廊下	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	6	0	365	0
	2	階段ホール	FHF16W ×2	富士型	2	10	365	3,650
	2	階段ホール	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	365	0
	2	廊下	FHF32W ×1	センサー付富士型（高）	5	10	365	3,650
	2	廊下	JE13W ×1	直付非常灯	4	0	300	0
	2	シュミレーション室1	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	18	2	300	600
	2	シュミレーション室1	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	3	0	300	0
	2	シュミレーション室2	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	4	2	300	600

	2	シュミレーション室2	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	300	0
	2	スキルスラボ管理室	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	4	10	250	2,500
	2	スキルスラボ管理室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0
	2	ホール	FLR40W ×2	富士型	1	10	365	3,650
	2	ホール	FHF16W ×2	富士型	1	10	365	3,650
	2	ホール	FL20W ×2	電源内蔵型富士型	2	10	365	3,650
	2	炊事室	FHF32W ×1	富士型（定格）	2	2	300	600
	2	洗濯室	FLR40W ×2	富士型	1	2	300	600
	2	トイレ	FLR40W ×1	富士型	1	2	300	600
	2	トイレ	FLR40W ×1	ミラーライト	1	2	300	600
	2	更衣室	FHF32W ×1	センサー付富士型（高）	20	4	365	1,460
	2	更衣室	FHF16W ×2	富士型	10	4	365	1,460
	2	更衣室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	5	0	365	0
	3	廊下	FHF32W ×1	センサー付富士型（高）	6	10	365	3,650
	3	廊下	FL20W ×2	電源内蔵型富士型	1	10	365	3,650
	3	廊下	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	6	0	365	0
	3	ホール	FHF32W ×2	富士型（定格）	1	10	365	3,650
	3	ホール	FLR40W ×1	電源内蔵型富士型	1	10	365	3,650
	3	廊下	FL20W ×2	電源内蔵型富士型	4	10	365	3,650
	3	会議室	FHF32W ×2	単体連結Cチャン回避型下面開放	4	1	250	250
	3	会議室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0
	3	事務室	FHF32W ×2	単体連結Cチャン回避型下面開放	8	10	250	2,500
	3	事務室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	10	250	2,500

	3	休憩スペース	FHF16W ×2	富士型	2	2	300	600
	3	休憩スペース	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	300	0
	3	リハビリ技局室2	FHF32W ×2	単体連結Cチャン回避型下面開放	4	10	250	2,500
	3	リハビリ技局室2	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0
	3	リハビリ技局室1	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	6	10	250	2,500
	3	リハビリ技局室1	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0
	3	日本医療レセプト室	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	8	10	300	3,000
	3	日本医療レセプト室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	0	300	0
	3	治験コーディネーター室	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	8	10	250	2,500
	3	治験コーディネーター室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	2	0	250	0
	3	臓器バンク室	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	4	10	250	2,500
	3	臓器バンク室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	250	0
	3	炊事室	FLR40W ×1	富士型	2	2	300	600
	3	洗濯室	FLR40W ×2	富士型	1	2	300	600
	3	男子トイレ	FLR40W ×1	富士型	1	2	300	600
	3	男子トイレ	FLR40W ×1	ミラーライト	1	2	300	600
	3	看護実践キャリア	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	6	10	250	2,500
	3	看護実践キャリア	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	6	10	250	2,500
	3	研修室1	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	19	2	250	500
	3	研修室1	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	3	0	250	0
	3	実習室13-16（5部屋）	FHF32W ×2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放	30	10	300	3,000
	3	実習室13-16（5部屋）	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	5	0	300	0
	3	談話室2	FHF32W ×2	下面開放（高）	6	10	300	3,000

	3	談話室2	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	300	0
	3	10-13（4部屋）	FHF32W ×2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放	24	10	300	3,000
	3	10-13（4部屋）	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	4	0	300	0
	3	1-4（4部屋）	FHF32W ×2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放	16	10	300	3,000
	3	1-4（4部屋）	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	4	0	300	0
	3	談話室1	FHF32W ×2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放	4	10	300	3,000
	3	談話室1	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	300	0
	3	実習室5-8（5部屋）	FHF32W ×2	Cチャン回避型ルーバー付下面開放	20	10	300	3,000
	3	実習室5-8（5部屋）	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	5	0	300	0
	3	廊下	FHF16W ×2	富士型	6	10	365	3,650
	3	廊下	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	3	0	365	0
	3	廊下	FHF16W ×2	富士型	6	10	365	3,650
	3	廊下	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	3	0	365	0
	3	階段ホール	FHF16W ×2	富士型	2	10	365	3,650
	3	階段ホール	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	365	0
	3	応接室	FHF32W ×2	単体連結Cチャン回避型下面開放	4	2	300	600
	3	応接室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	300	0
	3	研究室	FHF32W ×2	単体連結Cチャン回避型下面開放	4	10	300	3,000
	3	研究室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	300	0
	3	事務室	FHF32W ×2	単体連結Cチャン回避型下面開放	4	10	300	3,000
	3	事務室	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	1	0	300	0
	3	IRBモニタリング室	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	6	10	300	3,000
	4	451～475（20室）	FCL32+40W ×1	シーリングライト	20	10	300	3,000

	4	炊事室	FLR40W ×1	富士型	2	2	300	600
	4	洗濯室	FHF32W ×2	富士型（高）	1	2	300	600
	4	女子トイレ	FLR40W ×1	富士型	1	2	300	600
	4	女子トイレ	FLR40W ×1	ミラーライト	1	2	300	600
	4	廊下	FL20W ×2	電源内蔵型富士型	6	10	300	3,000
	4	ホール	FLR40W ×2	富士型	1	10	300	3,000
	4	ホール	FL20W ×2	電源内蔵型富士型	1	10	300	3,000
	4	廊下	FHF32W ×1	センサー付富士型（高）	4	10	300	3,000
	4	廊下	JE13W ×1	直付非常灯	2	0	300	0
	4	廊下	FL20W ×2	電源内蔵型富士型	1	10	300	3,000
	4	講師室	FHF32W ×2	富士型（定格）	4	2	300	600
	4	技局	FHF32W ×2	Cチャン回避型下面開放（高）	15	10	250	2,500
	4	技局	JE13W ×1	φ100埋込非常灯	3	0	250	0
	4	技師長室	FLR40W ×1	富士型	2	10	250	2,500
	4	技師長室	FHF32W ×1	富士型（高）	2	10	250	2,500
	4	技師長室	FL10W ×1	ミラーライト	1	10	250	2,500
	5	仮眠室1-10（10部屋）	FL10W ×1	ウォールライト	10	2	300	600
	5	仮眠室1-10（10部屋）	FHF32W ×1	富士型（高）	20	2	300	600
	5	仮眠室1-10（10部屋）	JD50W ×1	φ100電源別置型埋込非常灯	10	0	300	0
	5	階段ホール	FHF32W ×2	富士型（定格）	1	10	300	3,000
	5	階段ホール	FLR40W ×1	電源内蔵型富士型	1	10	300	3,000
	5	女子トイレ	FLR40W ×1	富士型	1	2	300	600
	5	女子トイレ	FLR40W ×1	ミラーライト	1	2	300	600

看護学科棟

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕	条 件		
						使用状況		
						1日 当り 〔h〕	年間 日数 〔日〕	使用 時間 〔h〕
	1新	第1講義室	FLR40W × 2	富士型	12	10	250	2,500
	1新		FLR40W × 1	黒板灯パイプ吊	2	10	250	2,500
	1新	第2合同講義室	FLR40W × 2	富士型	16	10	250	2,500
	1新		FL20W × 1	避難口誘導灯パイプ吊L=5	3	10	250	2,500
	1新		FL20W × 1	避難口誘導灯壁付	1	10	250	2,500
	1新		FHF32W × 1	埋込黒板灯	8	10	250	2,500
	1新	第1合同講義室	FLR40W × 2	埋込下面開放	20	10	250	2,500
	1新		FHF32W × 1	埋込黒板灯	3	10	250	2,500
	1新	第3合同講義室	FHF32W × 1	富士型	32	10	250	2,500
	1新		FHF32W × 1	直付黒板灯	4	10	250	2,500
	1新	映写室	FLR40W × 1	富士型	2	1	250	250
	1新	外壁	IL60W × 1	ブラケット 防雨型	1	12	250	3,000
	1新		FL15W × 1	ブラケット 防湿防雨型	3	12	250	3,000
	1新	門灯(医学部看護学科)	LDS40W × 1	ブラケット	1	12	250	3,000
	1新	外階段	IL60W × 1	ブラケット防雨型	1	12	365	4,380
	1旧	ホール	FLR40W × 8	埋込スクエアルーバ付	1	12	250	3,000
	1旧	軒下	FDL13W × 1	軒下ダウンライトφ200	5	12	250	3,000
	1旧	廊下	FL20W × 2	富士型	6	12	250	3,000
	1旧		FLR40W × 1	片反射笠付	1	12	250	3,000
	1旧		FLR40W × 1	富士型	2	12	250	3,000

	1旧		FL10W × 1	避難口誘導灯片面天井付	1	12	250	3,000
	1旧	階段下物入	EFA13W × 1	コップ型	1	0	250	0
	1旧	機械室(消火ポンプ室)	FLR40W × 2	富士型	1	0	250	0
	1旧	第1倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	0	250	0
	1旧	第1学生ホール	FPL36W × 3	埋込スクエア	4	12	250	3,000
	1旧		FHP32W × 3	埋込スクエア	2	12	250	3,000
	1旧		LDS40W × 1	ダウンライトφ100	3	12	250	3,000
	1旧		FLR40W × 1	トラフ	1	12	250	3,000
	1旧	第1学生ロッカー室	FLR40W × 2	富士型	10	2	250	500
	1旧		FLR40W × 2	富士型 パイプ吊L=450	2	2	250	500
	1旧	LWC	FHF32W × 1	富士型	3	2	250	500
	1旧		FL20W × 1	ミラーライト	2	2	250	500
	1旧	非常動講師控室兼ロン・ハートン	FLR40W × 3	埋込下面開放	4	12	250	3,000
	1旧	同窓会事務局	FHF32W × 2	富士型	4	12	250	3,000
	1旧	WC	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	1旧	第2学生ホール	FLR40W × 2	富士型	12	12	250	3,000
	1旧	LL教室	FLR40W × 2	埋込下面OAルーバ付	15	10	250	2,500
	1旧		FLR40W × 1	黒板灯パイプ吊	2	10	250	2,500
	1旧	GWC	FHF32W × 1	富士型	1	2	250	500
	1旧	LWC	FHF32W × 1	富士型	3	2	250	500
	1旧	身障者用WC	FHF32W × 1	富士型	1	2	250	500
	1旧	GWC	FL20W × 1	富士型	1	2	250	500
	1旧	LWC	FLR40W × 1	富士型	2	2	250	500

	1旧	機械室	FLR40W × 1	反射笠付	1	0	250	0
	1旧	第2合同講義室	FLR40W × 2	富士型	16	10	250	2,500
	1旧		FLR40W × 1	埋込黒板灯	8	10	250	2,500
	1旧		FL20W × 1	避難口誘導灯パイプ吊	3	10	250	2,500
	1旧	ホール	FLR40W × 1	富士型	7	12	250	3,000
	1旧	廊下	FPL36W × 3	埋込スクエア	12	12	250	3,000
	1旧	玄関	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	6	12	250	3,000
	1旧	DS・EPS	FLR40W × 1	富士型	7	0	250	0
	1旧	ポーチ	FDL13W × 1	軒下ダウンライトφ200	4	12	250	3,000
	1旧	階段下	FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	1旧		FCL30W × 1	ブラケット	2	12	250	3,000
	1旧	19LWC外	FL15W × 1	ブラケット 防湿防雨型	1	2	250	500
	2新	家庭看護実習室	FLR40W × 4	埋込下面開放	6	10	250	2,500
	2新	風呂	FCL20W × 1	ブラケット 防湿防雨型	1	2	250	500
	2新	洗面	FL20W × 2	富士型	1	2	250	500
	2新	便所	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	2新	老年・地域看護実習室 成人看護実習室	FLR40W × 2	富士型	23	10	250	2,500
	2新	EVホール	FPL36W × 3	埋込スクエア	3	12	250	3,000
	2新	廊下	FL20W × 2	埋込下面開放	4	12	250	3,000
	2新	便所前	FDL27W × 1	ダウンライトφ150	1	12	250	3,000
	2新	LWC	FLR40W × 1	富士型	2	2	250	500
	2新		FLR40W × 1	富士型非常灯	1	2	250	500
	2新		LDS40W × 1	ブラケット	2	2	250	500

	2新	GWC	FLR40W × 1	富士型非常灯	1	2	250	500
	2新		LDS40W × 1	ブラケット	1	2	250	500
	2新	第2講義室	FLR40W × 2	富士型	12	10	250	2,500
	2新		FLR40W × 1	黒板灯パイプ吊	2	10	250	2,500
	2新	第3講義室	FLR40W × 2	富士型	12	10	250	2,500
	2新		FLR40W × 1	黒板灯パイプ吊	2	10	250	2,500
	2新	外階段	IL60W × 1	ブラケット防雨型	1	12	250	3,000
	2旧	第2学生ロッカー室女子	FHF32W × 2	富士型 パイプ吊L=500	4	2	250	500
	2旧	大学院生更衣室	FLR40W × 2	H型 パイプ吊L=500	2	2	250	500
	2旧	男子ロッカー	FHF32W × 2	富士型 パイプ吊L=500	2	2	250	500
	2旧		FLR40W × 1	黒板灯パイプ吊	2	2	250	500
	2旧	非常勤講師室	FLR40W × 2	富士型	5	10	250	2,500
	2旧	印刷室 第3学生ロッカー室	FLR40W × 1	埋込下面開放	3	2	250	500
	2旧	第4講義室	FHF32W × 2	富士型 パイプ吊L=500	6	10	250	2,500
	2旧		FLR40W × 1	黒板灯パイプ吊	2	10	250	2,500
	2旧	廊下	FL20W × 1	富士型	5	12	250	3,000
	2旧	廊下(印刷室前)	FL20W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	2旧	階段	FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	2旧	階段上	FL10W × 1	避難口誘導灯片面天井付	1	12	250	3,000
	2旧	助産看護実習室	FHF32W × 2	富士型 パイプ吊L=500	4	10	250	2,500
	2旧		FHF32W × 2	富士型	2	10	250	2,500
	2旧		FLR40W × 1	黒板灯	2	10	250	2,500
	2旧	助産看護器材室	FLR40W × 2	H型 パイプ吊L=500	4	2	250	500

	2旧		FLR40W × 2	H型	3	2	250	500
	2旧	助産看護器材室(和室)	FCL40+30W × 1	和風ペンダント	1	2	250	500
	2旧		FLR40W × 1	黒板灯パイプ吊	2	2	250	500
	2旧	旧便所	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	3新	基礎看護実習室	FLR40W × 2	富士型	32	10	250	2,500
	3新		FL20W × 2	富士型	1	10	250	2,500
	3新	リネン室	FLR40W × 2	富士型	4	2	250	500
	3新	基礎看護器材室	FLR40W × 2	富士型	2	2	250	500
	3新	母性・小児看護実習室	FLR40W × 2	富士型	20	10	250	2,500
	3新	EVホール	FPL36W × 3	埋込スクエア	4	12	250	3,000
	3新	廊下	FL20W × 2	埋込下面開放	5	12	250	3,000
	3新	DS・EPS	FLR40W × 1	富士型	1	0	250	0
	3新	GWC	FLR40W × 1	富士型非常灯	1	2	250	500
	3新		LDS40W × 1	ブラケット	1	2	250	500
	3新	LWC	FLR40W × 1	富士型	3	2	250	500
	3新		LDS40W × 1	ブラケット	2	2	250	500
	3新	外階段	IL60W × 1	ブラケット防雨型	2	12	250	3,000
	3旧	第2演習室	FLR40W × 2	富士型 パイプ吊L=400	3	10	250	2,500
	3旧	第3演習室	FLR40W × 2	富士型 パイプ吊L=400	3	10	250	2,500
	3旧	第4演習室	FLR40W × 2	H型 パイプ吊L=500	3	10	250	2,500
	3旧	第5演習室	FLR40W × 2	H型 パイプ吊L=500	3	10	250	2,500
	3旧		FLR40W × 1	黒板灯パイプ吊	2	10	250	2,500
	3旧	第5講義室	FLR40W × 2	H型 パイプ吊L=500	6	10	250	2,500

	3旧		FLR40W × 1	黒板灯パイプ吊	2	10	250	2,500
	3旧	LWC	FLR40W × 1	富士型	3	2	250	500
	3旧		FLR40W × 1	コーナーライト	1	2	250	500
	3旧	第1演習室	FLR40W × 2	富士型	8	10	250	2,500
	3旧	第2倉庫	FLR40W × 2	富士型	4	0	250	0
	3旧	第3倉庫	FLR40W × 2	富士型	4	0	250	0
	3旧	第4倉庫 (女子実習更衣室)	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	3旧	第5倉庫 (男子教員ロッカー室)	FL20W × 2	富士型	1	2	250	500
	3旧	廊下	FL20W × 1	富士型非常灯	6	12	250	3,000
	3旧		FL20W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	3旧		FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	3旧		FL10W × 1	避難口誘導灯片面壁付	1	12	250	3,000
	3旧		FL10W × 1	避難口誘導灯片面壁付・天	2	12	250	3,000
	3旧		FL10W × 1	廊下通路誘導灯壁埋込	1	12	250	3,000
	4新	EVホール	FPL36W × 3	埋込スクエア	4	12	250	3,000
	4新	廊下	FL20W × 2	埋込下面開放	7	12	250	3,000
	4新		FLR40W × 1	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	4新	湯沸室	FL20W × 2	富士型	1	2	250	500
	4新	身障者WC	FHT32W × 1	ダウンライトφ150	2	2	250	500
	4新	LWC	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	4新		LDS40W × 1	ブラケット	2	2	250	500
	4新	コピー室(保健室)	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	2	250	500
	4新	401研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500

	4新	402研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	4新	403研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	4新	404研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	4新	405研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	4新	406研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	4新	407研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	4新	外部通用口軒下	FDL13W × 1	軒下ダウンライトφ200	1	12	250	3,000
	4旧	情報科学室	FLR40W × 2	富士型	14	10	250	2,500
	4旧	409研究室 (第2会議室)	FLR40W × 2	富士型	3	10	250	2,500
	4旧	相談室(第3会議室)	FLR40W × 2	富士型	3	10	250	2,500
	4旧	第2会議室 (第4会議室)	FLR40W × 2	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	4旧	第3会議室 (学生相談室)	FLR40W × 2	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	4旧	第4会議室 (進路指導室)	FLR40W × 2	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	4旧	第6演習室 (学生会室)	FLR40W × 2	埋込下面パネル付	2	10	250	2,500
	4旧	第6倉庫(受付)	FLR40W × 1	富士型	1	1	250	250
	4旧		FLR40W × 1	片反射笠付	1	1	250	250
	4旧	教員更衣室 (第3倉庫)	FLR40W × 1	富士型	2	2	250	500
	4旧	湯沸室	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	4旧	洗面・洗濯室	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	4旧	廊下	FL20W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	4旧		FL20W × 1	富士型	3	12	250	3,000
	4旧		FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	4旧		FL10W × 1	通路誘導灯両面	2	12	250	3,000

	4旧		FL10W × 1	廊下通路誘導灯壁直付	1	12	250	3,000
	4旧	共同研究室	FLR40W × 2	埋込下面開放	9	10	250	2,500
	4旧	408研究室 (第2共同研究室)	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	5新	EVホール	FPL36W × 3	埋込スクエア	4	12	250	3,000
	5新	廊下	FL20W × 2	埋込下面開放	7	12	250	3,000
	5新		FLR40W × 1	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	5新	GWC	FLR40W × 1	富士型非常灯	1	2	250	500
	5新		LDS40W × 1	ブラケット	1	2	250	500
	5新	LWC	FLR40W × 1	富士型非常灯	1	2	250	500
	5新		LDS40W × 1	ブラケット	2	2	250	500
	5新	湯沸室	FL20W × 2	富士型	1	2	250	500
	5新	DS・EPS	FLR40W × 1	富士型	1	0	250	0
	5新	外部通用口軒下	FDL13W × 1	軒下ダウンライトφ200	1	12	250	3,000
	5新	第1会議室	FLR40W × 2	埋込下面OAルーバ付	12	10	250	2,500
	5新	501研究室	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	250	2,500
	5新	502研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	5新	503研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	5新	504研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	5新	505研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	5新	506研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	5新	507研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	5新	508研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	5新	509研究室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500

	5旧	湯沸室	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	5旧	洗面・洗濯室	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	5旧	510研究室	FLR40W × 2	富士型	3	10	250	2, 500
	5旧	511研究室	FLR40W × 2	富士型	3	10	250	2, 500
	5旧	512研究室	FLR40W × 2	富士型	3	10	250	2, 500
	5旧	倉庫	FLR40W × 1	富士型	2	0	250	0
	5旧	513研究室	FLR40W × 2	富士型	3	10	250	2, 500
	5旧	514研究室	FLR40W × 2	富士型	3	10	250	2, 500
	5旧	大学院生第1研究室	FHF32W × 2	埋込下面ルーバ付	6	10	250	2, 500
	5旧	大学院生第2研究室	FHF32W × 2	埋込下面ルーバ付	6	10	250	2, 500
	5旧	大学院生第3研究室	FHF32W × 2	埋込下面ルーバ付	6	10	250	2, 500
	5旧	大学院生第4研究室	FHF32W × 2	富士型	2	10	250	2, 500
	5旧	LWC	FHF32W × 1	富士型	1	2	250	500
	5旧	廊下	FL20W × 1	富士型	5	12	250	3, 000
	5旧		FL20W × 2	富士型	1	12	250	3, 000
	5旧		FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3, 000
	5旧		FL10W × 1	通路誘導灯両面	2	12	250	3, 000
	5旧		FL10W × 1	避難口誘導灯片面天井付	1	12	250	3, 000
	6新	EV機械室	FLR40W × 1	富士型	1	0	250	0
	6新		FLR40W × 1	富士型非常灯	1	0	250	0
	6新	外壁	1L60W × 1	ブラケット防雨型	2	12	250	3, 000
	6新	外階段(中)	FLR40W × 1	富士型	20	12	250	3, 000
	6旧	大学院生第1講義室	FHF32W × 2	直付スリムベース	6	10	250	2, 500

6日	(娯楽・集会室)	FHF32W ×1	直付黒板灯	2	10	250	2,500
6日	茶室(水屋)	FCL30W ×1	和風ペンダント	1	10	250	2,500
6日	茶室(和室)	FCL30W ×2	和風ペンダント	1	10	250	2,500
6日	外階段(西)	FLR40W ×1	富士型	5	12	250	3,000
6日	外階段(東)	FLR40W ×1	富士型	11	12	250	3,000

基礎医学棟

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕	条 件		
						使用状況		
						1日 当り 〔h〕	年間 日数 〔日〕	使用 時間 〔h〕
	PH	廊下	FLR40W ×2	富士型	3	12	250	3,000
	PH	出入口外	FL20W ×1	防水型天井付器具	1	12	365	4,380
	PH	ELV機械室	FLR40W ×2	富士型	2	0	365	0
	PH	電気室	FHF32W ×2	反射笠付型（定格）	8	0	365	0
	PH	電気室	FHF32W ×1	反射笠付型（定格）	2	0	365	0
	PH	電気室	FHF32W ×2	電源内蔵型反射笠付型（定格）	2	0	365	0
	PH	階段A	FL20W ×2	富士型	2	12	365	4,380
	PH	5-PH踊り場	FLR40W ×2	富士型	2	1	365	365
	5	廊下	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（高）	14	12	365	4,380
	5	廊下	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（高）	9	12	365	4,380
	5	廊下	FHF32W ×1	富士型（定格）	1	12	365	4,380
	5	小講義堂	FLR40W ×2	富士型	18	10	250	2,500
	5	小講義堂	FLR40W ×1	直付黒板灯	2	10	250	2,500
	5	小講義堂	FL20W ×1	ウォールライト	1	10	250	2,500
	5	生体分子不均衡 制御学共同研究講座	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	5	R1教官室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	5	R1準備室	FLR40W ×2	富士型	6	12	300	3,600
	5	R1準備室	FL20W ×1	プルスイッチ付キッチンライト	4	12	300	3,600
	5	剖検資料センター	FLR40W ×2	富士型	6	0	300	0
	5	階段A	FLR40W ×2	富士型	3	12	365	4,380
	5	未来基礎医学教授室	FHF32W ×2	富士型（高）	2	12	365	4,380

	5	産学官連携推進センター	FHF32W ×2	富士型（高）		2	12	300	3,600
	5	未来基礎医学教室	FHF63W ×1	スリムベース（定格）		4	12	300	3,600
	5	MBT研究所	FHF32W ×2	富士型（高）		4	12	300	3,600
	5	第3研究室	FHF32W ×2	富士型（高）		6	12	300	3,600
	5	第1研究室1	FHF32W ×2	富士型（高）		6	12	300	3,600
	5	第1研究室2	FHF32W ×2	富士型（高）		6	12	300	3,600
	5	第1研究室2	FL20W ×2	富士型		1	12	300	3,600
	5	屋外階段	FL20W ×1	防水型ウォールライト		1	12	300	3,600
	5	女性研究者支援センター	FLR40W ×2	富士型		4	12	300	3,600
	5	会議室 相談室	FLR40W ×2	富士型		2	12	250	3,000
	5	第7研究室	FLR40W ×2	富士型		3	12	300	3,600
	5	教授室/第5研究室 図書室/第6研究室	FLR40W ×2	富士型		9	12	300	3,600
	5	教授室/第5研究室 図書室/第6研究室	FL20W ×1	ウォールライト		1	12	300	3,600
	5	低温実験室前室	FLR40W ×2	富士型		1	2	300	600
	5	低温室	FLR40W ×2	富士型		4	2	300	600
	5	第4研究室	FLR40W ×2	富士型		2	12	300	3,600
	5	第2研究室	FLR40W ×2	富士型		4	12	300	3,600
	5	第2研究室	FL20W ×1	プルスイッチ付キッチンライト		4	12	300	3,600
	5	低温室	FHF32W ×1	富士型（定格）		4	2	300	600
	5	無菌室	FLR40W ×2	富士型		2	12	300	3,600
	5	組織実習準備室	FLR40W ×2	富士型		6	12	300	3,600
	5	組織実習室	FLR40W ×2	富士型		42	12	300	3,600
	5	組織実習室	FL20W ×1	片反射笠付型		112	12	300	3,600
	5	組織実習室	FL20W ×1	ウォールライト		26	12	300	3,600

	5	階段B	FL20W ×1	防水型ウォールライト	1	12	365	4,380
	5	計測室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	5	計測室	FLR40W ×1	富士型	1	12	300	3,600
	5	計測室	FL20W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	5	計測室	FL20W ×1	プルスイッチ付キッチンライト	4	12	300	3,600
	5	空調機械室	FLR40W ×1	反射笠付型	2	0	365	0
	5	男子トイレ	FHF32W ×1	富士型（定格）	2	2	365	730
	5	男子トイレ	FL20W ×1	ミラーライト	2	2	365	730
	5	階段A踊り場4～5	FLR40W ×2	富士型	2	12	365	4,380
	5	疫学・予防学	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	5	物品保管庫	FL20W ×2	富士型	1	0	365	0
	5	恒温室	FLR40W ×1	富士型	1	12	300	3,600
	5	マイクローム室	FLR40W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	5	組織化学室1・2	FLR40W ×2	富士型	3	12	300	3,600
	5	細胞培養室	FLR40W ×2	クリーンルーム用器具	6	12	300	3,600
	5	細胞培養室	FLR40W ×2	富士型	5	12	300	3,600
	5	共同実験室	FLR40W ×2	富士型	8	12	300	3,600
	5	カンファレンス室	FLR40W ×2	富士型	3	12	300	3,600
	5	カンファレンス室	FLR40W ×1	富士型	2	12	300	3,600
	5	第5研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	5	第5研究室	FL20W ×1	コンセント付キッチンライト	3	12	300	3,600
	5	第4研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	5	第3研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	5	第3研究室	FLR40W ×1	富士型	1	12	300	3,600

	5	教授室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	5	教授室	FL20W ×1	ミラーライト	1	12	300	3,600
	5	教授室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	5	教授室	FL20W ×1	ミラーライト	1	12	300	3,600
	5	図書室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	5	第1研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	5	第1研究室	FL20W ×1	ミラーライト	1	12	300	3,600
	5	第2研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	5	第2研究室	FL20W ×1	ミラーライト	1	12	300	3,600
	5	第6研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	5	女子トイレ	FHF32W ×1	富士型（定格）	2	2	365	730
	5	女子トイレ	FL20W ×1	ミラーライト	2	2	365	730
	4	廊下	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（高）	14	12	365	4,380
	4	廊下	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（高）	9	12	365	4,380
	4	廊下	FHF32W ×1	富士型（定格）	1	12	365	4,380
	4	研究推進課	FLR40W ×2	富士型	18	12	300	3,600
	4	研究推進課	FL20W ×1	ミラーライト	1	12	300	3,600
	4	会議室	FLR40W ×2	富士型	10	12	300	3,600
	4	産学官連携推進センター MBT研究所	FLR40W ×3	ガラスP付埋込ベースライト	4	12	300	3,600
	4	産学官連携推進センター MBT研究所	FL20W ×1	ミラーライト	1	12	300	3,600
	4	国際交流センター MBT研究所	FLR40W ×3	ガラスP付埋込ベースライト	6	12	300	3,600
	4	国際交流センター MBT研究所	FHF32W ×2	富士型（高）	1	12	300	3,600
	4	コンピューター室	FLR40W ×2	富士型	2	0	365	0
	4	県民健康増進支援センター	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600

	4	教授室・第4研究室	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	4	図書室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	4	疫学・予防学 第7研究室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	4	疫学・予防学 第5研究室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	4	疫学・予防学 第6研究室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	4	疫学・予防学 第8研究室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	4	疫学・予防学 第1～2研究室	FLR40W ×2 富士型	6	12	300	3,600
	4	疫学・予防学 第3研究室	FLR40W ×2 富士型	6	12	300	3,600
	4	公衆衛生学事務室	FLR40W ×2 富士型	6	12	300	3,600
	4	公衆衛生学第2研究室	FHF32W ×2 富士型（高）	2	12	300	3,600
	4	公衆衛生学第1研究室	FHF32W ×2 富士型（高）	2	12	300	3,600
	4	公衆衛生学第7研究室	FHF32W ×2 富士型（高）	2	12	300	3,600
	4	今村教授室	FHF32W ×2 富士型（高）	2	12	300	3,600
	4	今村教授室	FL20W ×1 ミラーライト	1	12	300	3,600
	4	第3研究室	FHF32W ×2 富士型（高）	2	12	300	3,600
	4	第6研究室	FHF32W ×2 富士型（高）	6	12	300	3,600
	4	第6研究室	FL20W ×1 ミラーライト	1	12	300	3,600
	4	第4～5研究室	FHF32W ×2 富士型（高）	4	12	300	3,600
	4	生体化学分析室Ⅰ	FHF32W ×2 富士型（定格）	4	12	300	3,600
	4	生体化学分析室Ⅱ	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	4	TCセンター	FLR40W ×2 富士型	6	12	300	3,600
	4	低温室	FLR40W ×2 富士型	1	2	300	600
	4	低温室	FL20W ×1 ミラーライト	1	2	300	600
	4	低温室	FLR40W ×2 SUS製防湿・防雨形富士型	1	2	300	600

	4	実習室	FLR40W ×2 富士型	42	12	300	3,600
	4	実習準備室	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	4	薬品庫	FLR40W ×2 富士型	2	2	300	600
	4	微生物感染症学 第3研究室	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	4	微生物感染症学 第1研究室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	4	微生物感染症学 第2研究室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	4	微生物感染症学 図書室	FHF32W ×2 富士型（高）	2	12	300	3,600
	4	微生物感染症学 教授室	FHF32W ×2 富士型（高）	2	12	300	3,600
	4	低温実験室2	FLR40W ×2 低温用富士型	4	2	300	600
	4	低温実験室2	FLR40W ×2 富士型	1	2	300	600
	4	免疫学第2研究室	FLR40W ×2 富士型	6	12	300	3,600
	4	超低温資料室	FLR40W ×2 富士型	6	12	300	3,600
	4	組織培養室1	FLR40W ×2 クリーンルーム用器具	2	12	300	3,600
	4	組織培養室2	FLR40W ×1 クリーンルーム用器具（細型）	2	12	300	3,600
	4	組織培養室前室	FLR40W ×2 富士型	1	12	300	3,600
	4	組織培養センター・前室 培養室4・5	FLR40W ×2 クリーンルーム用器具	12	12	300	3,600
	4	組織培養センター・前室 培養室4・5	FLR40W ×1 クリーンルーム用器具	1	12	300	3,600
	4	組織培養センター・前室 培養室4・5	FL20W ×2 クリーンルーム用器具	2	12	300	3,600
	4	免疫学教授室	FHF32W ×2 富士型（高）	2	12	300	3,600
	4	図書室	FHF32W ×2 富士型（高）	2	12	300	3,600
	4	免疫学第1研究室	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	4	製氷機室	FLR40W ×2 富士型	2	1	300	300
	4	機械室	FLR40W ×1 反射笠付型	2	0	365	0
	4	男子トイレ	FHF32W ×1 富士型（定格）	2	2	365	730

	4	男子トイレ	FL20W ×1	ミラーライト	2	2	365	730
	4	女子トイレ	FHF32W ×1	富士型（定格）	2	2	365	730
	4	女子トイレ	FL20W ×1	ミラーライト	2	2	365	730
	4	階段A	FLR40W ×2	富士型	2	12	365	4,380
	4	階段B	FLR40W ×2	富士型	2	12	365	4,380
	4	階段C	FL20W ×1	防水型ウォールライト	1	12	365	4,380
	4	屋外階段	FL20W ×1	防水型ウォールライト	1	12	365	4,380
	3	階段A	FLR40W ×2	富士型	2	12	365	4,380
	3	第1生理学第3研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	3	第1生理学第2研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	3	第1生理学第4研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	第1生理学教授室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	第1生理学第5研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	第1生理学第5研究室	FLR40W ×1	富士型	1	12	300	3,600
	3	第1生理学図書室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	3	第1生理学第1研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	第1生理学第6研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	第2生理学第5研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	第2生理学第4研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	3	第2生理学第1研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	3	第2生理学教授室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	第2生理学教授室	FL20W ×1	ミラーライト	1	12	300	3,600
	3	第2生理学図書室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	第2生理学第3研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600

	3	第2生理学第2研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	第2生理学生理機能解析室	FLR40W ×2	富士型	3	12	300	3,600
	3	暗室	FLR40W ×1	富士型	1	0	365	0
	3	第2生理学第6研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	3	第1生理学生体電気観測室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	3	第1生理学生体電気観測室	FLR40W ×1	富士型	2	12	300	3,600
	3	セミナー室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	3	標本室前室	FLR40W ×2	富士型	2	12	250	3,000
	3	廊下	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（高）	9	12	300	3,600
	3	廊下	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（高）	14	12	300	3,600
	3	廊下	FHF32W ×1	富士型（定格）	1	12	300	3,600
	3	医用デジタル画像学習室	FLR40W ×2	富士型	10	12	300	3,600
	3	生理・薬理実習準備室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	3	AC機械室	FLR40W ×1	反射笠付型	2	0	365	0
	3	男子トイレ	FHF32W ×1	富士型（定格）	2	2	365	730
	3	男子トイレ	FL20W ×1	ミラーライト	2	2	365	730
	3	第2生理学低温室	FLR40W ×2	富士型	2	1	300	300
	3	前室	FLR40W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	3	薬理学一般測定室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	薬理学第6研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	3	薬理学一般測定室A	FLR40W ×2	富士型	3	12	300	3,600
	3	薬理学一般測定室B	IL60W ×1	シーリングライト	4	12	300	3,600
	3	薬理学第2研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	3	薬理学第2研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600

	3	第2生理学 機能イメージング解析室	FLR40W ×2 富士型	6	12	300	3,600
	3	第2生理学 スポーツ医学講座	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	3	薬理学一般測定室	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	3	寄附講座 人工関節骨軟骨再生医学講座	FLR40W ×2 富士型	6	12	300	3,600
	3	第2生理学組織培養室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	3	前室	FL20W ×2 クリーンルーム用器具	1	12	300	3,600
	3	薬理学低温実験室	FLR40W ×2 富士型	1	2	300	600
	3	薬理学低温実験室	FHF32W ×2 富士型（高）	1	2	300	600
	3	薬理学低温実験室	FLR40W ×2 富士型	1	2	300	600
	3	薬理学低温実験室	FHF32W ×2 富士型（高）	1	2	300	600
	3	薬理学低温実験室操作室	FLR40W ×2 富士型	1	2	300	600
	3	薬理学教授室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	3	薬理学教授室	FL20W ×1 ウォールライト	1	12	300	3,600
	3	薬理学図書室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	3	薬理学第3研究室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	3	薬理学第4研究室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	3	薬理学第2研究室	FLR40W ×2 富士型	1	12	300	3,600
	3	薬理学第1研究室	FLR40W ×2 富士型	1	12	300	3,600
	3	薬理学第5研究室	FLR40W ×2 富士型	8	12	300	3,600
	3	生理・薬理実習室	FLR40W ×2 富士型	36	12	300	3,600
	3	女子トイレ	FHF32W ×1 富士型（定格）	2	2	365	730
	3	女子トイレ	FL20W ×1 ミラーライト	2	2	365	730
	3	第2生理学 生化学的分析室	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	3	階段B	FLR40W ×2 富士型	2	12	365	4,380

	3	階段C	FL20W ×1 防水型ウォールライト	1	12	365	4,380
	3	屋外階段	FL20W ×1 防水型ウォールライト	1	12	365	4,380
	3	脳波室シールド	FLR40W ×2 富士型	1	12	300	3,600
	3	防音室	IL60W ×1 シーリングライト	6	12	300	3,600
	3	標本室	FLR40W ×2 富士型	22	12	250	3,000
	2	階段A	FLR40W ×2 富士型	2	12	365	4,380
	2	生化学蛋白化学室	FLR40W ×2 富士型	6	12	300	3,600
	2	生化学低温実験室	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	2	生化学低温実験室操作室	FLR40W ×2 富士型	1	12	300	3,600
	2	法医学第6研究室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	2	第2解剖学第6研究室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	2	第2解剖学第6研究室	IL40W ×1 コップ灯	1	12	300	3,600
	2	第2解剖学暗室	FLR40W ×2 富士型	1	12	300	3,600
	2	第2解剖組織化学室2	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	2	第2解剖組織化学室1	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	2	製氷室 生化学	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	2	準備室	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	2	生化学第1実験室	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600
	2	生化学第1実験室	FL20W ×1 キッチンライト	8	12	300	3,600
	2	生化学第3実習室	FLR40W ×2 富士型	35	12	300	3,600
	2	生化学第2実習室	FLR40W ×2 富士型	2	12	300	3,600
	2	男子トイレ	FHF32W ×1 富士型（定格）	2	2	365	730
	2	男子トイレ	FL20W ×1 ミラーライト	2	2	365	730
	2	第1生理学空間認識実験室	FLR40W ×2 富士型	4	12	300	3,600

	2	第2解剖学顕微画像解析室	FLR40W ×2	富士型	6	12	300	3,600
	2	法医学免疫遺伝分析室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	2	法医学免疫遺伝分析室	FL20W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	2	法医学免疫遺伝分析室1	FLR40W ×2	富士型	8	12	300	3,600
	2	生化学核酸化学室	FLR40W ×2	富士型	6	12	300	3,600
	2	第1解剖学第4研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	第1解剖学第3研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	第1解剖学第2研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	2	第1解剖学第1研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	第1解剖学第6研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	生化学第1研究室	FLR40W ×2	富士型	6	12	300	3,600
	2	血栓止血共同研究講座	LED					
	2	血栓止血共同研究講座	LED					
	2	生化学第1研究室	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	8	12	300	3,600
	2	生化学第2研究室	FLR40W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	2	生化学暗室	FLR40W ×1	富士型	1	0	300	0
	2	第1解剖学遠心機室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	2	第1解剖学低温室1	FLR40W ×2	安全増防爆型器具	4	12	300	3,600
	2	第1解剖学低温室2	FLR40W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	2	分子病理学第2研究室	FLR40W ×2	富士型	8	12	300	3,600
	2	分子病理学第2研究室	FL20W ×1	笠なし型	2	12	300	3,600
	2	分子病理学第2研究室	FLR40W ×1	片反射笠付型	4	12	300	3,600
	2	分子病理学教授室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	分子病理学第3研究室	FLR40W ×2	富士型	6	12	300	3,600

	2	分子病理学第1研究室	FLR40W ×2	富士型	14	12	300	3,600
	2	分子病理学第1研究室	FHF32W ×1	富士型（定格）	2	12	300	3,600
	2	分子病理学書庫	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	第1解剖学ミクロ光学室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	第1解剖学ミクロ光学室	FLR40W ×1	富士型	1	12	300	3,600
	2	動物施設図書室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	動物施設図書室	FLR40W ×1	富士型	2	12	300	3,600
	2	動物施設管理車室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	第1解剖学細胞培養室	FL20W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	2	第1解剖学細胞培養室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	第1解剖学細胞培養室	IL60W ×1	シーリングライト	1	12	300	3,600
	2	生化学第5研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	生化学第4研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	生化学第3研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	2	生化学研究室	FLR40W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	2	生化学図書室	FLR40W ×2	富士型	3	12	300	3,600
	2	生化学教授室	FHF32W ×2	富士型（高）	2	12	300	3,600
	2	生化学教授室	FL20W ×1	ミラーライト	2	12	300	3,600
	2	第1解剖学暗室	FLR40W ×1	富士型	1	12	300	3,600
	2	第1解剖学第5研究室	FLR40W ×2	富士型	5	12	300	3,600
	2	第1解剖学図書室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	第1解剖学教授室	FHF63W ×1	富士型（定格）	2	12	300	3,600
	2	第2解剖学組織化学室3	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	2	女子トイレ	FHF32W ×1	富士型（定格）	2	2	365	730

	2	女子トイレ	FL20W ×1	ミラーライト	2	2	365	730
	2	廊下	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（高）	9	12	365	4,380
	2	廊下	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（高）	14	12	365	4,380
	2	廊下	FHF32W ×1	富士型（定格）	1	12	365	4,380
	2	AC機械室	FLR40W ×2	反射笠付型	2	0	365	0
	2	階段B	FLR40W ×2	富士型	2	12	365	4,380
	2	階段C	FL20W ×1	防水型ウォールライト	1	12	365	4,380
	2	屋外階段	FL20W ×1	防水型ウォールライト	1	12	365	4,380
	1	ホール	FL20W ×5	□639乳白P付埋込ベースライト	1	12	365	4,380
	1	第1講義室前室	FHF32W ×2	富士型（定格）	5	12	300	3,600
	1	EVホール	FHF32W ×2	富士型（定格）	9	12	365	4,380
	1	風除室	FL20W ×5	□639乳白P付埋込ベースライト	1	12	365	4,380
	1	廊下	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（高）	4	12	365	4,380
	1	廊下	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（高）	2	12	365	4,380
	1	法医学図書室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	1	法医学第1研究所	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	法医学教授室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	法医学教授室	FL20W ×1	ウォールライト	1	12	300	3,600
	1	法医学第5研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	1	法医学第5研究室	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	1	12	300	3,600
	1	法医学第4研究室	FLR40W ×2	富士型	3	12	300	3,600
	1	法医学第3研究室	FLR40W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	1	法医学第3研究室	FHF32W ×2	富士型（定格）	1	12	300	3,600
	1	法医学第2研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600

	1	第2講義室	FHF32W ×2	富士型（定格）	37	12	300	3,600
	1	第2講義室	FLR40W ×1	パイプ吊黒板灯	3	12	300	3,600
	1	ホール（自販機）	FHF32W ×2	富士型（定格）	9	12	300	3,600
	1	ホール（自販機）	FL20W ×1	ミラーライト	2	12	300	3,600
	1	走査型電顕室No. 1	FLR40W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	1	走査型電顕室No. 2	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	走査型電顕室No. 2	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	2	12	300	3,600
	1	走査型電顕室No. 3	FLR40W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	1	第2解剖学第2研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	1	第2解剖学第2研究室	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	10	12	300	3,600
	1	第2解剖学分子細胞化学室No. 1	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	第2解剖学分子細胞化学室No. 2	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	第2解剖学分子細胞化学室No. 2	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	4	12	300	3,600
	1	第2解剖学分子細胞化学室No. 3	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	1	第2解剖学分子細胞化学室No. 3	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	5	12	300	3,600
	1	第2解剖学分子細胞化学室No. 4	FLR40W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	1	第2解剖学分子細胞化学室No. 5	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	第2解剖学分子細胞化学室No. 5	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	1	12	300	3,600
	1	第2解剖学分子細胞化学室No. 8	FLR40W ×2	富士型	3	12	300	3,600
	1	第2解剖学分子細胞化学室No. 6	FLR40W ×2	富士型	1	12	300	3,600
	1	男子トイレ	FHF32W ×1	富士型（定格）	2	2	365	730
	1	男子トイレ	FL20W ×1	ミラーライト	2	2	365	730
	1	女子トイレ	FHF32W ×1	富士型（定格）	2	2	365	730
	1	女子トイレ	FL20W ×1	ミラーライト	2	2	365	730

	1	外壁	FL20W ×1	防水型ウォールライト	21	12	365	4,380
	1	機械室	FLR40W ×2	反射笠付型	28	0	365	0
	1	法医学解剖室準備室No. 2	FLR40W ×1	富士型	1	12	365	4,380
	1	法医学解剖室準備室No. 2	FLR40W ×2	富士型	6	12	365	4,380
	1	法医学解剖室準備室No. 2	FL20W ×2	富士型	1	12	365	4,380
	1	法医学解剖室準備室No. 1	FHF32W ×2	富士型（高）	2	12	365	4,380
	1	法医学解剖室準備室No. 1	FL20W ×1	ミラーライト	1	12	365	4,380
	1	法医学解剖室準備室No. 1	1L40W ×1	コップ灯	1	12	365	4,380
	1	法医学解剖室No. 4	FLR40W ×1	富士型	1	12	365	4,380
	1	法医学解剖室No. 4	FLR40W ×2	富士型	3	12	365	4,380
	1	法医学標本室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	前室	FLR40W ×2	富士型	3	12	365	4,380
	1	霊安室	FLR40W ×2	富士型	1	2	365	730
	1	法務官室	FLR40W ×2	富士型	1	2	365	730
	1	家族控室	FLR40W ×2	富士型	1	2	365	730
	1	第2解剖学図書室	FLR40W ×2	富士型	3	12	300	3,600
	1	第2解剖学図書室	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	2	12	300	3,600
	1	第2解剖学暗室	FLR40W ×1	富士型	1	12	300	3,600
	1	第2解剖学第5研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	第2解剖学第1研究室	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	2	12	300	3,600
	1	第2解剖学第1研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	第2解剖学第3研究室	FLR40W ×2	富士型	4	12	300	3,600
	1	第2解剖学第3研究室	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	8	12	300	3,600
	1	第2解剖学第4研究室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600

	1	第2解剖学教授室	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	第2解剖学透過型電顕室No. 1	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	第2解剖学透過型電顕室No. 1	FL20W ×1	ブルスイッチ付キッチンライト	6	12	300	3,600
	1	第2解剖学透過型電顕室No. 2	FLR40W ×2	富士型	2	12	300	3,600
	1	更衣室	FHF32W ×2	富士型（定格）	5	2	365	730
	1	第1講義室	FHF32W ×2	富士型（定格）	35	12	300	3,600
	1	第1講義室	FLR40W ×1	パイプ吊黒板灯	3	12	300	3,600
	1	男子更衣室	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（定格）	15	2	365	730
	1	処置室	FLR40W ×2	富士型	1	2	365	730
	1	遗体安置室	FLR40W ×2	富士型	8	2	365	730
	1	系統解剖実験室	FHF32W ×2	富士型（高）	45	12	300	3,600
	1	系統解剖実験室	FHF32W ×1	富士型（高）	4	12	300	3,600
	1	系統解剖実験室	FHF32W ×1	パイプ吊富士型（高）	2	12	300	3,600
	1	倉庫	FLR40W ×2	富士型	1	0	365	0
	1	薬品処理室	FLR40W ×2	富士型	3	12	300	3,600
	1	女子更衣室	FHF32W ×1	ひとセンサ付富士型（定格）	4	2	365	730
	1	女子更衣室	FL20W ×1	ミラーライト	1	2	365	730
	1	階段A	FLR40W ×2	富士型	2	12	365	4,380
	1	階段B	FLR40W ×2	富士型	2	12	365	4,380
	1	屋外階段	FL20W ×1	防水型ウォールライト	1	12	365	4,380

総合研究棟

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕	条 件		
						使用状況		
						1日 当り 〔h〕	年間 日数 〔日〕	使用 時間 〔h〕
	B1	ピロティ	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	3	12	250	3,000
	B1	EVホール	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	24	365	8,760
	B1	GWC	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	B1		FL20W × 2	富士型	1	2	365	730
	B1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	B1	LWC	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	B1		FL20W × 2	富士型	1	2	365	730
	B1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	B1	サル飼育免疫室	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	B1	サル飼育免疫室2	FLR40W × 1	富士型	2	10	365	3,650
	B1	前室	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	B1	サル実験室	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	B1	ブタ飼育室	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	B1		FLR40W × 1	富士型	3	10	365	3,650
	B1	ヤギ飼育室	FLR40W × 1	富士型	3	10	365	3,650
	B1	前室	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	B1	犬検収・検査室	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	B1	飼料保管室	FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	3	1	365	365
	B1	前室	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650

	B1	雑犬飼育室	FLR40W × 2	富士型	2	10	365	3,650
	B1	飼育室	FLR40W × 2	富士型	6	10	365	3,650
	B1	汚物焼却炉室	FLR40W × 2	反射笠付	6	2	250	500
	B1	中央洗浄室	FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	12	10	365	3,650
	B1	低温室1 (ﾌﾞﾚｲﾌﾞ 冷蔵庫)	FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	1	1	365	365
	B1	低温室2 (ﾌﾞﾚｲﾌﾞ 冷蔵庫)	FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	1	1	365	365
	B1	ピーグル回復室	FLR40W × 2	富士型	2	2	250	500
	B1	ピーグル飼育室	FLR40W × 2	富士型	1	2	250	500
	B1		FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	B1	既消毒室	FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	4	2	250	500
	B1	機械室前廊下	FLR40W × 1	反射笠付	8	10	250	2,500
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	250	2,500
	B1	機械室	FLR40W × 2	反射笠付	12	0	250	0
	B1	シャワー室	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	B1		IL60W × 1	ダウンライトφ150	2	2	365	730
	B1	更衣室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	B1	EV機械室	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	0	250	0
	B1	倉庫	FLR40W × 1	富士型	1	0	250	0
	B1		FLR40W × 1	片反射笠付	1	0	250	0
	B1	廊下 (EV機械室)	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	B1	廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	B1	ドライエリア (外壁)	FL20W × 1	ウォールライト	6	10	365	3,650
	1	EVホール	FLR40W × 2	埋込下面開放	5	10	365	3,650

	1	GWC	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	1	LWC	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	1	空調機械室	FLR40W × 2	反射笠付	3	0	250	0
	1		FLR40W × 1	反射笠付	4	0	250	0
	1	前室	FLR40W × 1	富士型	2	10	365	3,650
	1	マウス飼育室17	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	1	マウス飼育室18	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	1	前室	FL20W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	1	ラット飼育室19	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	1	前室	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	1	ラット飼育室20	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	1	前室	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	1	ラット飼育室21	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	1	前室	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	1	ラット飼育室22	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	1	前室	FL20W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	1	モルモット飼育室18	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	1	GWC	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	1		FL20W × 2	富士型	1	2	365	730
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	1	LWC	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730

	1		FL20W × 2	富士型	1	2	365	730
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	1	汚物室	FLR40W × 1	富士型	1	2	365	730
	1	ウサギ飼育室15	FLR40W × 2	富士型	4	10	365	3,650
	1	前室	FL20W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	1	ウサギ実験室	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	1	前室	FL20W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	1	マウス飼育室13	FLR40W × 2	富士型	2	10	365	3,650
	1	前室	FL20W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	1	マウス飼育室12	FLR40W × 2	富士型	2	10	365	3,650
	1	飼育器材倉庫	FLR40W × 1	富士型	6	0	365	0
	1	飼料倉庫	FLR40W × 2	富士型	2	0	365	0
	1	犬・大動物実験室1	GW100W × 1	レセップ灯	20	10	365	3,650
	1	犬・大動物実験室2	FLR40W × 2	埋込下面開放	9	10	365	3,650
	1	犬・大動物実験室3・4	FLR40W × 2	埋込下面開放	18	10	365	3,650
	1	雑犬回復室	FLR40W × 1	富士型	1	2	365	730
	1		FLR40W × 2	富士型	2	2	365	730
	1	前室	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	1	ネコ飼育室10	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	1	ネコ飼育室9	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	1	検収・検疫・検査室	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	1	前室	FL20W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	1	砂ネズミ飼育室4	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650

	1	小動物実験室	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	1	更衣室	FLR40W × 1	富士型	4	2	365	730
	1		FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	1	事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放	9	10	250	2,500
	1	L更衣室	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	1	G更衣室	FLR40W × 1	富士型	1	2	250	500
	1	廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	16	12	365	4,380
	2	EVホール	FLR40W × 2	埋込下面開放	5	12	365	4,380
	2	GWC	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	2	LWC	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	2	空調機械室	FLR40W × 2	反射笠付	6	0	250	0
	2		FLR40W × 1	片反射笠付	1	0	250	0
	2	ラット飼育室34	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	2	前室	FLR40W × 1	直付クリーンルーム用	2	10	365	3,650
	2	感染動物飼育室34	FLR40W × 2	直付クリーンルーム用	2	10	365	3,650
	2	感染動物飼育室35	FLR40W × 2	直付クリーンルーム用	2	10	365	3,650
	2	感染実験室	FLR40W × 2	直付クリーンルーム用	9	10	365	3,650
	2		FLR40W × 2	直付クリーンルーム用	1	10	365	3,650
	2	試薬保管室	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	2		FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	2	低温室	FLR40W × 1	富士型	1	1	365	365

	2		FLR40W × 2	富士型防湿防雨型	1	1	365	365
	2	飼料室	FLR40W × 2	富士型	2	1	365	365
	2	前室	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	2	ラット飼育室33	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	2	ラット飼育室29	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	2	前室	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	2	前室	FL20W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	2	ハムスター飼育室28	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	2	前室	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	2	ラット飼育室27	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	2	前室	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	2	ラット飼育室26	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	2	前室	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	2	ラット飼育室25	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	2	汚物室	FLR40W × 1	富士型	1	2	365	730
	2	前室	FLR40W × 1	富士型	2	10	365	3,650
	2	ハムスター飼育室32	FLR40W × 2	富士型	2	10	365	3,650
	2	ハムスター飼育室31	FLR40W × 2	富士型	2	10	365	3,650
	2	マウス飼育室 (ハムスター飼育室30)	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	2		FLR40W × 2	富士型	2	10	365	3,650
	2	特殊化学実験室	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	2	飼育器材倉庫	FLR40W × 2	埋込下面開放	5	0	365	0
	2	前室	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650

	2	ラット飼育室23・24	FLR40W × 2	富士型	9	2	365	730
	2	更衣室	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	2	365	730
	2	前室	FLR40W × 1	埋込クリーンルーム用	1	10	365	3,650
	2	SPFマウス飼育室39	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	3	10	365	3,650
	2	前室	FLR40W × 1	埋込クリーンルーム用	1	10	365	3,650
	2	無菌マウス飼育室40	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	1	10	365	3,650
	2	無菌マウス実験室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	6	10	365	3,650
	2	前室	FLR40W × 1	埋込クリーンルーム用	1	10	365	3,650
	2	SPFマウス飼育室38	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	10	365	3,650
	2	前室	FLR40W × 1	埋込クリーンルーム用	1	10	365	3,650
	2	SPFマウス飼育室37	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	2	10	365	3,650
	2	倉庫	FLR40W × 1	埋込クリーンルーム用	1	0	365	0
	2	BS飼育準備室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	7	10	365	3,650
	2	更衣室	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	2	365	730
	2	PR(バスルーム)	FLR40W × 1	埋込クリーンルーム用	1	10	365	3,650
	2	BS準備室	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	10	365	3,650
	2	BS実験室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	2	BS更衣室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	2		FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	2	休憩室(倉庫)	FLR40W × 2	富士型	9	2	365	730
	2	LWC	FL20W × 2	富士型	1	2	365	730
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	2	GWC	FLR40W × 1	富士型	1	2	365	730

	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	2	WC前廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	2	廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	8	10	365	3,650
	3	実験室1	GW100W × 1	レセップ灯	20	10	365	3,650
	3	防音室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	3		GW100W × 1	レセップ灯	6	10	365	3,650
	3	気象室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	1	365	365
	3	日内変動実験室	FLR40W × 1	富士型防湿防雨型	4	10	365	3,650
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	3		JD130W × 1	ダウンライトφ150	14	10	365	3,650
	3	行動観察室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	3	操作室	FLR40W × 2	埋込下面開放	5	10	365	3,650
	3	X線撮影室		埋込下面開放	1	10	365	3,650
	3	多目的実験室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	3	器材室	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	3	核磁気共鳴室	JD130W × 1	ダウンライトφ150	12	10	365	3,650
	3				1	12	365	4,380
	3	汚物室	FLR40W × 1	富士型	1	2	365	730
	3	倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	0	365	0
	3	男子トイレ	FL20W × 1	富士型	2	2	365	730
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	3	女子トイレ	FL20W × 1	富士型	2	2	365	730

	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	3	生体分子不均衡	FLR40W × 2	埋込下面開放	18	10	365	3,650
	3	廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	9	10	365	3,650
	3	空調機械室	FLR40W × 1	反射笠付	9	0	365	0
	3		FLR40W × 2	反射笠付	1	0	365	0
	3	EPS	FL20W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	3	PS	FL20W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	3	EVホール	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	3	管理局室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	3	データ処理室	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	3	器材保管室	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	3	DNA分離室	FLR40W × 3	埋込下面開放	10	10	365	3,650
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	3		FL20W × 1	キッチンライト	8	2	365	730
	3	前室	FL20W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	3	暗室	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	3	前室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	3		FLR40W × 3	埋込クリーンルーム用	6	10	365	3,650
	3		FLR40W × 2	富士型イエローランプ	3	1	365	365
	3	汚物処理室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	2	365	730
	3		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	2	365	730
	3	飼育室2	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	3	飼育室1	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650

	3	アイクロインジェクション	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	3	廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	3	廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	3	渡り廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	3	動物細胞培養室	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	4	RI貯蔵室	FLR40W × 2	富士型	6	10	365	3,650
	4	RI組替DNA実験室2	FLR40W × 2	埋込下面開放	9	10	365	3,650
	4		FL20W × 1	キッチンライト	6	10	365	3,650
	4	RI組替DNA実験室1	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	4		FL20W × 1	キッチンライト	4	10	365	3,650
	4	RIエアゾール対策室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	4	RI暗室	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	4	通路	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	4	RI保管室	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	4	RI DNA実験室	FLR40W × 2	埋込下面開放	12	10	365	3,650
	4		FL20W × 1	キッチンライト	4	10	365	3,650
	4	RI廃棄作業室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	4	RI前室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	4	RI廃棄細胞培養室	FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	6	10	365	3,650
	4		FLR40W × 1	富士型イエローランプ	3	1	365	365
	4	汚物処理室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	2	365	730
	4	前室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	4	RI動物準備室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650

	4	RI動物飼育室前	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	4	RI動物飼育室1	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	4	RI動物飼育室2	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	4	RI汚染検査室	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	10	365	3,650
	4	シャワー室	FL20W × 2	埋込下面開放	1	2	365	730
	4	DNA実験準備室	FLR40W × 2	埋込下面開放	26	10	365	3,650
	4		FL15W × 1	トラフP吊	8	10	365	3,650
	4		FL20W × 1	キッチンライト	8	10	365	3,650
	4	器材滅菌室	FLR40W × 2	富士型	3	10	365	3,650
	4	管理室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	4	PS	FL20W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	4	空調機械室1	FLR40W × 2	反射笠付	4	0	365	0
	4	組替DNA実験室1	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	4		FLR40W × 2	埋込下面開放単体連結	4	10	365	3,650
	4		FLR40W × 2	埋込下面開放単体連結	6	10	365	3,650
	4	前室	FL20W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	4		FL20W × 1	キッチンライト	4	10	365	3,650
	4	暗室	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	4	組替DNA実験室2	FLR40W × 2	埋込下面開放	10	10	365	3,650
	4	恒温室	FLR40W × 1	ウォールライト	3	10	365	3,650
	4	恒温室	FLR40W × 1	ウォールライト	2	10	365	3,650
	4		FLR40W × 1	ウォールライト イエロー	1	10	365	3,650
	4	低温室	FLR40W × 1	ジェットライン 低温用	2	10	365	3,650

	4		FLR40W × 2	ジェットライン 低温用	1	10	365	3,650
	4	P3実験室	FLR40W × 2	富士型クリーンルーム用	11	10	365	3,650
	4	エアゾール対策室	FLR40W × 2	富士型クリーンルーム用	1	10	365	3,650
	4	前室	FLR40W × 2	富士型クリーンルーム用	1	10	365	3,650
	4	前室(廊下)	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	4	空調機械室2	FLR40W × 2	反射笠付	4	0	365	0
	4	EPS	FL20W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	4	男子トイレ	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	4		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	4	女子トイレ	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	4		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	4	EVホール	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	4	渡り廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	5	EVホール	FLR40W × 2	埋込下面開放	5	10	365	3,650
	5	渡り廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	5	男子トイレ	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	5		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	5	女子トイレ	FL20W × 1	富士型	1	2	365	730
	5		FL20W × 1	ミラーライト	1	2	365	730
	5	空調機械室	FLR40W × 2	反射笠付	4	0	365	0
	5		FLR40W × 1	反射笠付	1	0	365	0
	5		FLR40W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	5	EPS	FL20W × 1	片反射笠付	1	0	365	0

	5	PS	FL20W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	5	RI管理室	FLR40W × 2	富士型	5	10	365	3,650
	5	RI貯蔵室	FLR40W × 2	富士型	2	10	365	3,650
	5	RI保管廃棄室	FLR40W × 2	富士型	7	1	365	365
	5	RI廃棄作業室2	FLR40W × 2	富士型	1	1	365	365
	5	RI廃棄作業室1	FLR40W × 2	富士型	1	1	365	365
	5	r核種室	FLR40W × 2	埋込下面開放	16	2	365	730
	5		FL20W × 1	キッチンライト	8	2	365	730
	5	r核種用暗室	FLR40W × 2	富士型	7	2	365	730
	5	PS	FL20W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
	5	前室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	5	高濃度r核種室	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	10	365	3,650
	5	放射性ヨウ素標識室	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	1	365	365
	5	前室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	5	RI動物実験室1	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	5	RI動物実験室2	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	5	RI飼育室2	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	5	RI洗浄室	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	5	RI飼育室1	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	5	高エネルギー核種室	FLR40W × 2	富士型	2	10	365	3,650
	5	RI遠心機室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650
	5	RI前室	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	5	RI微生物実験室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650

	5	低温室	FLR40W × 2	ジェットライン 低温用	2	10	365	3,650
	5	RI測定室	FLR40W × 2	埋込下面開放	8	10	365	3,650
	5	RI細胞培養室	FLR40W × 1	富士型	3	10	365	3,650
	5		FLR40W × 2	富士型クリーンルーム用	1	10	365	3,650
	5		FLR40W × 2	埋込クリーンルーム用	6	10	365	3,650
	5	ポンペ室	FL20W × 1	富士型	1	10	365	3,650
	5	前室	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	5	シャワー室	FL20W × 1	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	5	RI測定室	FLR40W × 2	埋込下面開放	8	10	365	3,650
	5	β核種室4	FLR40W × 2	埋込下面開放	8	10	365	3,650
	5	β核種用暗室	FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650
	5	β核種室3	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	5		FL20W × 1	キッチンライト	4	10	365	3,650
	5	前室	FL20W × 2	埋込下面開放	1	10	365	3,650
	5	β核種室2	FLR40W × 2	埋込下面開放連結	3	10	365	3,650
	5		FLR40W × 2	埋込下面開放	6	10	365	3,650
	5		FL20W × 1	キッチンライト	4	10	365	3,650
	5	β核種室1	FLR40W × 2	埋込下面開放	15	10	365	3,650
	5		FL20W × 1	キッチンライト	16	10	365	3,650
	5	RI汚染検査室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	5	廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	10	10	365	3,650
	5		FLR40W × 1	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	5	RI準備	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	10	365	3,650

	5	R1管理室前廊下	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	10	365	3,650
	階段	ベントハウス	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	10	365	3,650
	階段	5-R	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	10	365	3,650
	階段	5F踊場	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	10	365	3,650
	階段	4-5	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	10	365	3,650
	階段	4F踊場	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	10	365	3,650
	階段	3-4	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	10	365	3,650
	階段	3F踊場	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	10	365	3,650
	階段	2-3	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	10	365	3,650
	階段	2F踊場	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	10	365	3,650
	階段	1-2	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	10	365	3,650
	階段	1F踊場	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	10	365	3,650
	階段	B1-1	FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	10	365	3,650
	階段	B1踊場	FLR40W × 2	富士型非常灯	1	10	365	3,650
	1-5	外階段	FL20W × 1	ウォールライト	9	10	365	3,650
	塔屋	倉庫	FLR40W × 1	富士型	2	0	365	0
		EV機械室	FLR40W × 2	富士型	1	0	365	0
			FLR40W × 2	富士型非常灯	1	0	365	0
		空調機械室	FLR40W × 2	反射笠付	6	0	365	0
		電気室	FLR40W × 2	反射笠付	6	0	365	0
		PS	FL20W × 1	片反射笠付	1	0	365	0
		室外機置場	FLR40W × 1	ウォールライト	3	0	365	0
		空調機室	FLR40W × 2	反射笠付	2	0	365	0

		階段ホール	FLR40W × 1	富士型	1	10	365	3,650
			FLR40W × 2	富士型	1	10	365	3,650

臨床研修センター

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数	条 件		
						使用状況		
						1日 当り [h]	年間 日数 [日]	使用 時間 [h]
					[台]			
	1	女子更衣室	FLR40W × 2	富士型	4	2	250	500
	1	休憩室	FLR40W × 2	富士型	6	2	250	500
	1	休憩室	FLR40W × 2	電源内蔵型富士型	2	2	250	500
	1	男子更衣室	FLR40W × 2	富士型	4	2	250	500
	1	男子更衣室	FLR40W × 1	富士型	2	2	250	500
	1	カンファレンス	FLR40W × 2	富士型	36	2	250	500
	1	カンファレンス	FLR40W × 2	電源内蔵型富士型	8	2	250	500
	1	当直	FLR40W × 2	富士型	2	4	250	1,000
	1	当直	FLR40W × 2	電源内蔵型富士型	2	4	250	1,000
	1	湯沸室	FLR40W × 2	防水型電源内蔵型富士型	1	2	250	500
	1	事務室	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	1	事務室	FLR40W × 2	電源内蔵型富士型	2	10	250	2,500
	1	倉庫	FLR40W × 1	富士型	2	0	250	0
	1	同窓会室	FLR40W × 1	富士型	6	10	250	2,500
	1	同窓会室	FLR40W × 1	電源内蔵型富士型	2	10	250	2,500
	1	小会議室	FLR40W × 2	富士型	3	2	250	500
	1	小会議室	FLR40W × 2	電源内蔵型富士型	1	2	250	500
	1	女子トイレ	FHF32W × 2	富士型	1	2	250	500
	1	男子トイレ	FHF32W × 1	センサー付富士型	1	2	250	500
	1	自販機コーナー	FLR40W × 1	富士型	2	2	250	500

	1	階段下	FLR40W × 1	片反射笠付型	1	10	250	2,500
	1	職員室	FLR40W × 2	富士型	2	10	250	2,500
	1	救急室	FLR40W × 2	防水型富士型	5	24	365	8,760
	1	救急室	FLR40W × 2	防水型電源内蔵型富士型	5	24	365	8,760
	1	救急室	FL20W × 1	キッチンライト	1	4	365	1,460
	1	廊下	FLR40W × 1	富士型	6	12	250	3,000
	1	廊下	FLR40W × 1	電源内蔵型富士型	7	12	250	3,000
	1	外階段	FL20W × 1	防水型ウォールライト	1	12	250	3,000
	1	玄関	FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	1	玄関	FL20W × 1	ウォールライト	2	12	250	3,000
	2	研修室	FHF32W × 2	富士型	8	2	250	500
	2	研修室	FHF32W × 2	電源内蔵型富士型	2	2	250	500
	2	事務室	FHF32W × 2	富士型	2	10	250	2,500
	2	事務室	FHF32W × 2	電源内蔵型富士型	1	10	250	2,500
	2	ディレクタールーム	FHF32W × 2	富士型	3	10	250	2,500
	2	ディレクタールーム	FHF32W × 2	電源内蔵型富士型	2	10	250	2,500
	2	カルテ室	FHF32W × 2	富士型	1	10	250	2,500
	2	カルテ室	FHF32W × 2	電源内蔵型富士型	1	10	250	2,500
	2	女子トイレ	FHF32W × 1	センサー付富士型	2	2	250	500
	2	女子トイレ	FLR40W × 1	ミラーライト	1	2	250	500
	2	打合せ室	FHF32W × 1	富士型	3	2	250	500
	2	打合せ室	FHF32W × 1	電源内蔵型富士型	1	2	250	500
	2	地域医療学講座	FHF32W × 1	富士型	8	10	250	2,500

2	地域医療学講座	JE13W × 1	φ100埋込非常灯	1	10	250	2,500
2	研修医室6	FHF32W × 1	富士型	6	12	300	3,600
2	研修医室6	FHF32W × 1	電源内蔵型富士型	2	12	300	3,600
2	研修医室5	FHF32W × 1	富士型	10	12	300	3,600
2	研修医室5	FHF32W × 1	電源内蔵型富士型	2	12	300	3,600
2	研修医室4	FHF32W × 2	富士型	9	12	300	3,600
2	研修医室4	FHF32W × 2	電源内蔵型富士型	2	12	300	3,600
2	コピー室	FHF32W × 1	富士型	1	2	250	500
2	給湯室	FHF32W × 2	電源内蔵型富士型	1	2	250	500
2	研修医室3	FHF32W × 2	富士型	5	12	300	3,600
2	研修医室3	FHF32W × 2	電源内蔵型富士型	2	12	300	3,600
2	研修医室2	FHF32W × 2	富士型	4	12	300	3,600
2	研修医室2	FHF32W × 2	電源内蔵型富士型	2	12	300	3,600
2	廊下	FHF32W × 1	センサー付富士型	8	12	250	3,000
2	廊下	FHF32W × 1	富士型	9	12	250	3,000
2	廊下	FHF32W × 1	電源内蔵型富士型	2	12	250	3,000
2	シャワー1	EFD22W × 1	φ125ダウンライト	1	2	250	500
2	シャワー2	EFD22W × 1	φ125ダウンライト	1	2	250	500
2	シャワー3	EFD22W × 1	φ125ダウンライト	1	2	250	500
2	PS	FL20W × 2	富士型	1	0	250	0
2	外階段	FL20W × 1	防水型ウォールライト	1	12	365	4,380
2	中階段	FHF32W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760

病歴保管庫

区分	階数	場所名				条 件		
			ランプ W数 × 灯数	仕様	台数	使用状況		
						1日 当り [h]	年間 日数 [日]	使用 時間 [h]
					[台]			
	1		FLR40 × 1		57	8	250	2,000
	1		FLR40 × 2		2	8	250	2,000
	1		FL20 × 1		4	8	250	2,000
	1		FL20 × 2		2	8	250	2,000
	中2		FLR40 × 1		78	8	250	2,000
	中2		FL20 × 1		1	8	250	2,000
	2		FLR40 × 1		21	8	250	2,000
	2		FLR40 × 2		1	8	250	2,000
	2		FL20 × 1		1	8	250	2,000
	2		FL20 × 2		1	8	250	2,000

A病棟・旧救急棟・医局棟・管理棟

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数	条 件		
						使用状況		
						1日 当り [h]	年間 日数 [日]	使用 時間 [h]
					[台]			
	B1	電気室（１）	FLR40W × 2	反射笠付	6	0	250	0
	B1		FLR40W × 2	反射笠付建非L型	6	0	250	0
	B1		FLR40W × 1	片反射笠付	3	0	250	0
	B1		FL10W × 1	トラフ	14	0	250	0
	B1	BT室	FLR40W × 2	富士型	1	0	250	0
	B1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	0	250	0
	B1	電気室（２）	FLR40W × 2	富士型	2	0	250	0
	B1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	0	250	0
	B1	CVCF室	FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	0	250	0
	B1	EPS	FL20W × 1	富士型	1	0	250	0
	B1		FL20W × 1	片反射笠付	1	0	250	0
	B1	クリーニング	FHF32W × 2	富士型	2	12	300	3,600
	B1	機械室	FLR40W × 2	富士型	1	0	250	0
	B1	クリーニング	FHF32W × 2	富士型センサ付	5	12	300	3,600
	B1		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	10	0	250	0
	B1		FHF32W × 1	富士型	14	12	300	3,600
	B1		FHF32W × 2	富士型	13	12	300	3,600
	B1	弘済会倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	1	250	250
	B1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	1	250	250
	B1		FL20W × 2	富士型	1	1	250	250

	B1	廊下	FLR40W × 1	富士型	5	12	365	4,380
	B1		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	2	0	365	0
	B1	更衣室	FLR40W × 2	富士型	1	4	365	1,460
	B1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	4	365	1,460
	B1	下足箱	FL20W × 2	富士型建非L型	1	2	365	730
	B1	休憩室	FLR40W × 2	富士型	2	3	250	750
	B1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	3	250	750
	B1	倉庫	FLR40W × 2	富士型	12	1	250	250
	B1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	6	1	250	250
	B1		IL60W × 1	コップ型	2	1	250	250
	B1	寝具倉庫	FLR40W × 1	反射笠付P吊L=500	2	12	300	3,600
	B1	消毒室	FLR40W × 1	富士型	1	12	300	3,600
	B1	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付P吊L=500	4	12	300	3,600
	B1	事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	8	300	2,400
	B1		FL20W × 1	ミラーライト	1	8	300	2,400
	B1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常灯	1	8	300	2,400
	B1	機械室	FLR40W × 2	反射笠付	12	0	250	0
	B1		FLR40W × 2	反射笠付建非L型	10	0	250	0
	B1		FLR40W × 1	片反射笠付	4	0	250	0
	B1	ポンプ室	FLR40W × 1	片反射笠付	1	0	250	0
	B1		FLR40W × 1	片反射笠付電源別置非常灯	1	0	250	0
	B1	ハロンポンベ庫	FLR40W × 2	反射笠付建非L型	1	0	250	0
	B1		FLR40W × 1	反射笠付	1	0	250	0

	B1	サービスコート	FLR40W × 1	片反射笠付	8	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 1	片反射笠付電源別置非常灯	9	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 2	反射笠付	3	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 3	反射笠付	3	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 1	反射笠付建非 L 型	1	12	250	3,000
	B1		FLR40W × 2	反射笠付建非 L 型	4	12	250	3,000
	1	連携室	FHF32W × 2	埋込下面開放	11	12	250	3,000
	1		FHF32W × 2	埋込下面開放電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	1	身障者トイレ	FHT32W × 1	木製枠ダウンライトφ150	6	10	250	2,500
	1		EFD22W × 2	ブラケット	2	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯φ100	1	0	250	0
	1	親子トイレ	FHT32W × 1	ダウンライトφ150	8	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	ミラーライト	1	10	250	2,500
	1	職員女子トイレ	FHT32W × 1	ダウンライトφ150	2	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	ミラーライト	1	10	250	2,500
	1	相談室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	1		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	1	男子トイレ	FLR40W × 1	富士型	2	10	250	2,500
	1		FHT32W × 1	ダウンライトφ150	7	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	ミラーライト	1	10	250	2,500

	1	女子トイレ	FLR40W × 1	富士型	2	10	250	2,500
	1		FHT32W × 1	ダウンライトφ150	7	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	ミラーライト	1	10	250	2,500
	1	身障者トイレ	FHT32W × 1	ダウンライトφ150	1	10	250	2,500
	1		JE13W × 1	埋込非常灯φ100	1	0	250	0
	1	外来レセ室	FLR40W × 2	富士型	20	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	8	12	250	3,000
	1	カルテ閲覧室	FLR40W × 2	富士型	5	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	1		FLR40W × 1	富士型	5	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	反射笠付	4	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	反射笠付電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	1		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	1		FHF32W × 1	片反射笠付	1	12	250	3,000
	1	廊下	FHF32W × 1	富士型	14	12	300	3,600
	1		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	6	0	250	0
	1	廊下	FHF32W × 1	埋込下面開放	7	12	300	3,600
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯φ60	3	0	250	0
	1	EPS	FHF32W × 1	片反射笠付	1	0	250	0
	1	ペインセンター	FHF32W × 2	埋込下面開放	6	12	250	3,000
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯φ60	3	0	250	0
	1	中放受付2	FHF32W × 1	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯φ60	1	0	250	0

	1	入退院受付	FHF63W × 1	直付ベースライト	4	12	250	3,000
	1		FDL27W × 1	ダウンライトφ150	2	12	250	3,000
	1		FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	1	家族支援	FHF32W × 1	埋込下面開放	4	12	250	3,000
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯φ60	1	0	250	0
	1	守衛室 防災センター	FLR40W × 2	埋込下面開放	5	24	365	8,760
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	2	24	365	8,760
	1		FLR40W × 1	片反射笠付	2	24	365	8,760
	1		FLR40W × 1	富士型	2	24	365	8,760
	1		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	1	24	365	8,760
	1		FL20W × 1	富士型	1	24	365	8,760
	1	医局棟 廊下	FLR40W × 1	半埋込灯	1	12	250	3,000
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	1	医局棟 機械室	FLR40W × 1	反射笠付	8	0	250	0
	1	倉庫	FLR40W × 1	反射笠付	1	1	250	250
	1		FLR40W × 1	トラフ防湿防雨型ガード付	1	1	250	250
	1	総合窓口	FHF63W × 1	直付ベースライト	12	12	250	3,000
	1		FHT32W × 1	ダウンライトφ150	3	12	250	3,000
	1		J12V50W × 1	ダウンライトφ60	6	12	250	3,000
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	1		FHT32W × 1	シーリング	1	12	250	3,000
	1	医局棟 身障者トイレ	FHF32W × 1	ジェットライン	1	10	250	2,500
	1	医局棟 男子トイレ	FHF32W × 1	ジェットライン	2	10	250	2,500

	1		FL20W × 1	ジェットライン	1	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	ミラーライト	1	10	250	2,500
	1	医局棟 女子トイレ	FHF32W × 1	ジェットライン	2	10	250	2,500
	1		FL20W × 1	ジェットライン	1	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	ミラーライト	1	10	250	2,500
	1	医局棟 廊下	FLR40W × 1	半埋込灯電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	1	薬剤部	FLR40W × 1	富士型	15	24	365	8,760
	1		FLR40W × 2	富士型	37	24	365	8,760
	1		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	10	0	365	0
	1	調剤室	FLR40W × 2	富士型	40	24	365	8,760
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	16	24	365	8,760
	1		FL20W × 2	富士型	2	24	365	8,760
	1		FLR40W × 1	片反射笠付	4	24	365	8,760
	1		FL20W × 2	富士型電源別置非常灯	2	24	365	8,760
	1		FLR40W × 1	富士型	2	24	365	8,760
	1		FLR40W × 1	ウォールライト	1	24	365	8,760
	1		FL20W × 1	トラフ	1	24	365	8,760
	1	医局棟 放射線	FLR40W × 2	富士型	12	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	6	12	250	3,000
	1	中央ホール会計	FHF32W × 2	埋込下面開放	41	12	250	3,000
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯φ60	6	0	250	0
	1		FHT42W × 1	ダウンライトφ200	1	12	250	3,000
	1	中放受付1	FLR40W × 2	埋込下面開放	7	12	250	3,000

	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	3	12	250	3,000
	1	受付控室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	1	スロープ1	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	1	操作ホール	FLR40W × 2	埋込下面開放	10	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	6	12	250	3,000
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放 調光	6	12	250	3,000
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	1	控室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	3	250	750
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	3	250	750
	1	口腔撮影室1	FLR40W × 2	コーナーライト 調光	3	12	250	3,000
	1				1	0	250	0
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯 φ 60	1	0	250	0
	1	口腔撮影室2	FLR40W × 2	コーナーライト 調光	4	12	250	3,000
	1				1	0	250	0
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯 φ 60	1	0	250	0
	1	頭部撮影室	FLR40W × 2	コーナーライト 調光	5	12	250	3,000
	1				1	0	250	0
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯 φ 60	1	0	250	0
	1	更衣室1・2	FDL27W × 1	埋込下面開放	2	3	250	750
	1	機械室	FLR40W × 1	富士型	1	0	250	0
	1	頭部精密撮影室	FLR40W × 2	コーナーライト 調光	6	12	250	3,000

	1				1	0	250	0
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯 φ 60	1	0	250	0
	1	通路	FLR40W × 1	富士型	3	24	250	6,000
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯 φ 60	1	0	250	0
	1	断層撮影室	FLR40W × 2	コーナーライト 調光	4	12	250	3,000
	1				1	0	250	0
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯 φ 60	1	0	250	0
	1	中待合	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	1	12	250	3,000
	1	撮影室(乳房)	FLR40W × 2	コーナーライト 調光	2	12	250	3,000
	1				1	0	250	0
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯 φ 60	1	0	250	0
	1	骨塩測定室	FLR40W × 2	コーナーライト 調光	4	12	250	3,000
	1				1	0	250	0
	1		JBD45W × 1	埋込電源別置非常灯 φ 60	1	0	250	0
	1	カンファレンス室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	4	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放 調光	6	12	250	3,000
	1				1	0	250	0
	1	スロープ2,3	FLR40W × 1	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	1	カンファレンス室	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常	2	12	250	3,000
	1	フィルム整理コーナー	FLR40W × 2	富士型	4	12	250	3,000

	1	画像処理室	FLR40W × 2	埋込下面開放 調光	2	12	250	3,000
	1				1	0	250	0
	1	倉庫1・2	FLR40W × 2	富士型	2	1	250	250
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	1	250	250
	1	当直室1	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	1		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	1	当直室2	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	1	医局棟 安置室	FLR40W × 2	富士型	3	2	365	730
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	4	2	365	730
	1	医局棟 準備室	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	1	医局棟 モルグ	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	1	医局棟 前室	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	1	医局棟 解剖室	FLR40W × 2	富士型	14	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	6	12	250	3,000
	1	医局棟 臓器室	FLR40W × 2	富士型	13	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	8	12	250	3,000
	1	医局棟 標本作成室	FLR40W × 2	富士型	6	12	250	3,000
	1		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	1	医局棟 男女更衣室	FLR40W × 2	富士型	2	3	250	750
	1	医局棟 前室	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000

	2	診察室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	看護師控室	FLR40W × 2	富士型	6	4	250	1,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	4	250	1,000
	2	医局・研究室	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	検査室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2		FL20W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	2		FL20W × 2	富士型建非L型	1	12	250	3,000
	2	教授室	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	教授室	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	前室	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	2	検査室	FLR40W × 1	富士型	9	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	2	事務室	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	輸血部製剤受取口	FLR40W × 2	富士型	2	24	365	8,760
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	24	365	8,760
	2	輸血用検体提出口	FLR40W × 2	富士型	2	24	365	8,760
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	24	365	8,760

	2	仮眠室	FLR40W × 2	富士型	1	4	250	1,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	4	250	1,000
	2	倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	1	250	250
	2	倉庫	FLR40W × 1	富士型	2	1	250	250
	2	輸血部ポリクリ	FLR40W × 1	富士型	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	更衣室	FLR40W × 1	富士型	2	3	250	750
	2	技局・会議室	FLR40W × 2	埋込下面開放	12	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	看護師控室	FLR40W × 2	富士型	2	10	250	2,500
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	10	250	2,500
	2	倉庫	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	2	250	500
	2	廊下	FLR40W × 2	富士型	7	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	7	12	250	3,000
	2	小児科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	小児科 医局	FLR40W × 2	富士型	8	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	神経内科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	神経内科 医局	FLR40W × 2	富士型	7	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000

	2	循環器内科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	循環器内科 医局	FLR40W × 2	富士型	7	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	2	倉庫	FLR40W × 2	富士型	1	1	250	250
	2	A/C機械室	FLR40W × 2	富士型	3	0	250	0
	2	呼吸器内科 教授室 (第2内科)	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	呼吸器内科 医局 (第2内科)	FLR40W × 2	富士型	9	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2	第3内科 教授室	FLR40W × 2	富士型	4	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2	第3内科 医局	FLR40W × 2	富士型	9	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	2	周産期医療センター 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	周産期医療センター 医局	FLR40W × 2	富士型	6	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	廊下	FHF32W × 1	富士型センサ付	14	12	250	3,000
	2		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	7	0	250	0
	2	医局棟 EV前	FHF32W × 1	富士型センサ付	3	12	250	3,000

	2		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ100	2	0	250	0
	2	医局棟 総合診療科 教授 室	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2	医局棟 総合診療科 医局	FHF32W × 2	富士型	6	12	250	3,000
	2		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ100	2	0	250	0
	2				1	0	250	0
	2	医局棟 A/C機械室	FLR40W × 1	反射笠付	4	0	250	0
	2	医局棟 男子トイレ	FHF32W × 1	富士型	2	10	250	2,500
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	10	250	2,500
	2	医局棟 女子トイレ	FHF32W × 1	富士型	2	10	250	2,500
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	10	250	2,500
	2	医局棟 廊下	FHF32W × 1	富士型センサ付	10	12	250	3,000
	2		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ100	5	0	250	0
	2		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2	医局棟 病院管理課	FLR40W × 2	富士型	4	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	医局棟 病院管理課	FLR40W × 2	富士型	14	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	6	12	250	3,000
	2	医局棟 参与室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	医局棟 湯沸室	FHF32W × 1	富士型	2	3	250	750
	2	医局棟 病院経営部長室	FLR40W × 2	富士型	5	12	250	3,000

	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	医局棟 看護部事務所	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	キッチンライト	1	12	250	3,000
	2	医局棟 看護部	FLR40W × 2	富士型	5	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	医局棟 廊下	FHF32W × 1	富士型センサ付	15	12	250	3,000
	2		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯 φ100	8	0	250	0
	2	旧救急棟 更衣室	FHF32W × 2	埋込下面開放	1	3	250	750
	2	旧救急棟 クラーク室	FLR40W × 2	ホスピタルコンフォート	5	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	埋込下面ルーバ付	2	12	250	3,000
	2		IL30W × 1	ダウンライト φ75	1	12	250	3,000
	2	旧救急棟 更衣室	FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	1	3	250	750
	2	旧救急棟 倉庫	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	1	250	250
	2		FLR40W × 1	埋込下面開放非常灯	3	1	250	250
	2	旧救急棟 医療サビナス課事務 室	FLR40W × 2	埋込下面開放	7	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	1	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放	3	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	1	12	250	3,000
	2		FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2	旧救急棟 更衣室	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	3	250	750
	2	旧救急棟 事務室	FHF32W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000

	2	旧救急棟 クラーク室	FLR40W × 2	ホスピタルコンフォート	4	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	埋込下面ルーバ付	2	12	250	3,000
	2		IL30W × 1	ダウンライトφ75	1	12	250	3,000
	2	旧救急棟 倉庫	FLR40W × 2	ホスピタルコンフォート	1	1	250	250
	2		FLR40W × 2	埋込下面ルーバ付	1	1	250	250
	2		FL20W × 1	ミラーライト	2	1	250	250
	2	旧救急棟 打合室	FLR40W × 2	ホスピタルコンフォート	4	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	埋込下面ルーバ付	2	12	250	3,000
	2		IL30W × 1	ダウンライトφ75	1	12	250	3,000
	2	旧救急棟 通路	FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	埋込下面開放非常灯	2	12	250	3,000
	2	旧救急棟 EV前	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	1	12	250	3,000
	2	旧救急棟 廊下	FHF32W × 1	富士型センサ付	9	12	250	3,000
	2		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	5	0	250	0
	2	製剤事務室	FLR40W × 2	富士型	9	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	4	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	階段通路誘導灯	1	24	365	8,760
	2	薬品管理室	FLR40W × 1	富士型	12	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	6	12	250	3,000
	2	薬品管理室	FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	2		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000

	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2		IL60W × 1	防爆型	1	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	2	湿材製剤室2	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	湿材製剤室1	FLR40W × 2	富士型	4	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	乾性製剤室	FLR40W × 2	富士型	6	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	2	滅菌室	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	洗瓶室	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	無菌室	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2		FL20W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	2	薬品管理指導室	FLR40W × 2	富士型	9	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	4	12	250	3,000
	2		FL20W × 1	キッチンライト	1	12	250	3,000
	2	薬剤部長室	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000

	2	試験室	FLR40W × 2	富士型	4	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	2	暗室	FL20W × 1	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2		IL60W × 1	赤色灯	1	1	250	250
	2	医局棟 経営対策室	FHF63W × 1	直付ベースライト	6	12	250	3,000
	2		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	2	0	250	0
	2	医局棟 看護部副部長室	FLR40W × 2	富士型	5	12	250	3,000
	2		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	2	医局棟 看護部長室	FL20W × 4	埋込スクエアパネル付	6	12	250	3,000
	2		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	2	0	250	0
	2		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	2	医局棟 外階段	FL20W × 1	ウォールライト	3	12	250	3,000
	3	医局棟 麻酔科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	医局棟 麻酔科 医局	FLR40W × 2	富士型	8	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	医局棟 眼科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	医局棟 眼科 医局	FLR40W × 2	富士型	8	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	医局棟 耳鼻咽喉科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	医局棟 耳鼻咽喉科 医局	FLR40W × 2	富士型	8	12	250	3,000

	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	医局棟 泌尿器科 医局	FLR40W × 2	富士型	8	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	医局棟 泌尿器科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	医局棟 消化器総合外科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	医局棟 第1外科 医局	FLR40W × 2	富士型	7	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	3	医局棟 脳神経外科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	3	医局棟 脳神経外科 医局	FLR40W × 2	富士型	8	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	医局棟 廊下	FHF32W × 1	富士型センサ付	14	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	7	0	250	0
	3	医局棟 EV前	FHF32W × 1	富士型センサ付	2	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	1	0	250	0
	3	医局棟 皮膚科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000

	3	医局棟 皮膚科 医局	FLR40W × 2	富士型	6	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	医局棟 A/C機械室	FLR40W × 1	片反射笠付	1	0	250	0
	3		FLR40W × 1	反射笠付 P 吊L=550	1	0	250	0
	3	医局棟 廊下	FHF32W × 1	富士型センサ付	10	12	250	3,000
	3		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	5	0	250	0
	3	医局棟 男女トイレ	FHF32W × 1	富士型	2	10	250	2,500
	3		FLR40W × 1	富士型	2	10	250	2,500
	3		FLR40W × 1	ミラーライト	2	10	250	2,500
	3	医局棟 胸部心臓血管外科 学教授室	FLR40W × 2	富士型	4	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	医局棟 胸部心臓血管外科 学医局	FLR40W × 2	富士型	9	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	3	医局棟 整形外科 教授室	FLR40W × 2	富士型	4	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	医局棟 整形外科 医局	FLR40W × 2	富士型	9	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	3	12	250	3,000
	3	医局棟 産婦人科 教授室	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	3	医局棟 産婦人科 ミーティング	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	3	医局棟 産婦人科 医局	FLR40W × 2	富士型	6	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	医局棟 産婦人科 教授室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000

	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3		FL15W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	3	医局棟 口腔外科 医局	FLR40W × 2	富士型	6	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	医局棟 口腔外科 医局	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	医局棟 医師控室	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	医局棟 廊下	FHF32W × 1	富士型センサ付	16	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	10	0	250	0
	3	旧救急棟 救急科 教授室	FLR40W × 3	埋込下面ルーバ付	4	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	埋込非常灯 φ200	1	0	250	0
	3	旧救急棟 救急科 医局	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	2	12	250	3,000
	3	旧救急棟 当直室1	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	3		FL20W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	3	旧救急棟 当直室2	FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	3		FL20W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	3	旧救急棟 研究室3	FLR40W × 2	埋込下面開放	6	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	3	12	250	3,000
	3	旧救急棟 研究室4	FLR40W × 2	埋込下面開放	4	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	2	12	250	3,000
	3	旧救急棟 研究室2	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	12	250	3,000

	3		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	1	12	250	3,000
	3	旧救急棟 研究室1	FLR40W × 2	埋込下面開放	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	1	12	250	3,000
	3	旧救急棟 機械室	FLR40W × 1	反射笠付	2	0	250	0
	3		FLR40W × 2	反射笠付	4	0	250	0
	3		FLR40W × 2	反射笠付非常灯	2	0	250	0
	3	旧救急棟 廊下	FLR40W × 1	埋込下面開放	4	12	250	3,000
	3		FLR40W × 1	埋込下面開放非常灯	5	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放非常灯	1	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放	1	12	250	3,000
	3	旧救急棟 廊下	FHF32W × 1	富士型センサ付	5	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	3	0	250	0
	3	人工関節・骨軟骨 再生医学講座 手の外科学講座	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	3		FHF32W × 1	富士型	5	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	2	0	250	0
	3	口腔外科技工室	FLR40W × 2	富士型	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	技工室	FL20W × 1	富士型	2	12	250	3,000
	3	病理診断学 事務所	FLR40W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	病理診断学 第1研究室	FLR40W × 2	富士型	6	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	病理診断学 実験室	FLR40W × 2	富士型	6	12	250	3,000

	3	病理診断学 休憩室	FLR40W × 2	富士型	4	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	CPC 前室	FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	CPC 更衣室	FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	3	CPC 更衣室	FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	3	CPC 前室	FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	3		IL40W × 1	コップ型	1	12	250	3,000
	3	CPC 事務室	FLR40W × 2	埋込下面開放	2	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	埋込下面開放電源別置非常灯	2	12	250	3,000
	3	CPC 空室	FLR40W × 2	富士型	5	12	250	3,000
	3		FLR40W × 1	富士型	3	12	250	3,000
	3		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	4	12	250	3,000
	3		FLR40W × 1	反射笠付 P 吊L=500	3	12	250	3,000
	3	CPC ユニット	FHF32W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	富士型非常灯	2	12	250	3,000
	3		FHF32W × 1	富士型	1	12	250	3,000
	3		FHF32W × 1	富士型非常灯	1	12	250	3,000
	3		FL20W × 2	富士型非常灯	1	12	250	3,000
	3		HF16W × 2	富士型	1	12	250	3,000
	3		FHF32W × 2	直付クリーンルーム	9	12	250	3,000
	3	医療情報部	FHF63W × 1	直付ベースライト	3	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	1	0	250	0
	3	廊下	FHF32W × 1	富士型センサ付	2	12	250	3,000

	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	1	0	250	0
	3		FLR40W × 1	富士型	5	12	250	3,000
	3		FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	4	12	250	3,000
	3	スロープ	FLR40W × 2	富士型	2	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	EV前廊下	FLR40W × 2	富士型	12	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	4	12	250	3,000
	3	EVホール	1L100W × 1	ダウンライトφ200	8	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	2	0	250	0
	3		FL20W × 5	埋込スクエア	3	12	250	3,000
	3	スロープ	FHF32W × 1	富士型センサ付	3	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	1	0	250	0
	3	廊下	FHF32W × 1	富士型センサ付	11	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	6	0	250	0
	3	医療サービス課	FLR40W × 2	富士型	20	12	250	3,000
	3		FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	4	12	250	3,000
	3		FL20W × 1	ミラーライト	1	12	250	3,000
	3	EV前廊下横前室	FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
	3	空調機械室	FLR40W × 1	片反射笠付	2	0	250	0
	3	手術部更衣室前室	FHF16W × 2	富士型	10	12	250	3,000
	3	手術部更衣室ラウンジ	FLR40W × 2	埋込下面開放	9	12	250	3,000
	3		LDS40W × 1	埋込電源別置非常灯φ100	2	0	250	0
	3	手術部更衣室男子更衣室	FHF32W × 1	富士型センサ付	14	6	250	1,500

	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	2	0	250	0
	3	手術部更衣室女子更衣室	FHF32W × 1	富士型センサ付	3	6	250	1,500
	3		LDS40W × 1	淵源別置非常灯富士型	1	0	250	0
	3	手術部更衣室シャワー室	FHT24W × 1	ダウンライトφ150	4	3	250	750
	3	手術部更衣室前室	FHF32W × 1	富士型センサ付	1	12	250	3,000
	3	手術部更衣室トイレ	FHT32W × 1	ダウンライトφ150	4	12	250	3,000
	3	手術部更衣室女子更衣室	FHF32W × 1	富士型センサ付	4	3	250	750
	R		FLR40W × 1	片反射笠付防湿防雨型	2	0	250	0
			FLR40W × 1	反射笠付防湿防雨型	2	0	250	0
			HQ1150W × 1	ライトアップ	6	0	250	0
		A棟階段BF-3F RF	FL20W × 1	ウォールライト	1	12	250	3,000
			FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
			FHF32W × 1	階段通路誘導灯(壁直)	3	24	365	8,760
			FHF32W × 1	階段通路誘導灯(天直)	2	24	365	8,760
		旧救急棟	FHF32W × 1	階段通路誘導灯(壁直)	3	24	365	8,760
			FHF32W × 1	階段通路誘導灯(天直)	2	24	365	8,760
			FLR40W × 1	富士型	1	12	250	3,000
			FLR40W × 1	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
			FL20W × 1	富士型非常灯	1	12	250	3,000
		医局棟階段	FLR40W × 2	富士型電源別置非常灯	1	12	250	3,000
			FHF32W × 1	階段通路誘導灯(壁直)	1	24	365	8,760
			FHF32W × 1	階段通路誘導灯(天直)	4	24	365	8,760
			FL20W × 1	富士型	1	12	250	3,000

		医局棟 外階段	FL20W ×1	ウォールライト	3	12	250	3,000
		管理棟 外階段	FL20W ×1	ウォールライト	3	12	250	3,000
		A棟階段 EV横 BF~7F RF	FL20W ×1	富士型	1	12	250	3,000
			FL20W ×1	富士型電源別置非常灯	2	12	250	3,000
			FHF32W ×1	階段通路誘導灯 (壁直)	12	24	365	8,760
			FHF32W ×1	階段通路誘導灯 (天直)	8	24	365	8,760

ゴミ集積場

区分	階数	部屋名				条 件		
			ランプ W数 × 灯数	仕様	台数	使用状況		
						1日 当り [h]	年間 日数 [日]	使用 時間 [h]
		:改修必須			[台]			
		:提案対象						
		:提案対象外						
	1	物置場	FLR40W × 2	富士型	4	12	300	3,600
	1	ゴミ置場	FLR40W × 1	トラフ型防雨型ガード付	12	12	300	3,600
	1	医療ゴミ置場	FHF63W × 1	富士型ガード付	9	12	300	3,600
	1	休憩室	FLR40W × 2	富士型	2	2	300	600

臨床講義棟

区分	階数	部屋名	ランプW数×灯数	仕様	台数 〔台〕	条 件		
						使用状況		
						1日 当り 〔h〕	年間 日数 〔日〕	使用 時間 〔h〕
	1	ラウンジ	FLR40W × 2	富士型	4	10	250	2,500
	1		FHF32W × 1	コーナーライト	7	10	250	2,500
	1	男子便所	FHF32W × 1	富士型	4	10	250	2,500
	1		FL20W × 1	ミラーライト	3	10	250	2,500
	1	女子便所	FHF32W × 1	富士型	4	10	250	2,500
	1		FL20W × 1	ミラーライト	3	10	250	2,500
	1	ホール	FHF32W × 1	富士型	1	10	250	2,500
	1		FLR40W × 1	埋込下面開放	1	10	250	2,500
	1	機械室	FLR40W × 1	富士型	4	0	250	0
	1	電気室	FLR40W × 1	反射笠付	1	0	250	0
	1		FLR40W × 1	反射笠付非常灯	1	0	250	0
	1	倉庫	FLR40W × 1	富士型	1	0	250	0
	1	自転車置場	FL20W × 1	ウォールライト 防湿防雨	1	12	250	3,000
	1	控室	FLR40W × 2	富士型	1	10	250	2,500
	1	廊下	FLR40W × 2	富士型	1	10	250	2,500
	2	臨床第2講義室	FHF32W × 1	富士型	40	10	250	2,500
	2	廊下	EFG15W × 1	ダウンライトφ150	16	10	250	2,500
	2	西出入口(部屋内)	EFG15W × 1	ダウンライトφ150	1	10	250	2,500
	2	東出入口(部屋内)	EFG15W × 1	ダウンライトφ150	1	10	250	2,500
	2	臨床第1講義室	FLR40W × 2	富士型	40	10	250	2,500

	2		FLR40W × 1	富士型	3	10	250	2,500
	2		FL20W × 2	富士型	10	10	250	2,500
	2	映写室	FL20W × 2	富士型	2	2	250	500

体育館

区分	階数	部屋名				条 件		
			ラッ W数×灯数	仕様	台数	使用状況		
						1日 当り [h]	年間 日数 [日]	使用 時間 [h]
					[台]			
	1	玄関	FLR40W×2	富士型	1	10	300	3,000
	1	玄関	FLR40W×2	富士型 非常灯付 (BT内蔵)	2	10	300	3,000
	1	女子更衣室	FLR40W×1	富士型	2	10	300	3,000
	1	シャワー室	IL40W×1	防水 コップ型	3	10	300	3,000
	1	男子更衣室	FLR40W×1	富士型	2	10	300	3,000
	1	シャワー室	IL40W×1	防水 コップ型	3	10	300	3,000
	1	通路	FLR40W×1	富士型	1	10	300	3,000
	1	通路	FLR40W×1	富士型 非常灯付 (BT内蔵)	2	10	300	3,000
	1	放送室	FLR40W×2	反射笠付	1	10	300	3,000
	1	放送室	FLR40W×1	富士型	1	10	300	3,000
	1	控室	FLR40W×2	反射笠付	2	10	300	3,000
	1	器具庫	FLR40W×1	富士型	4	10	300	3,000
	1	管理室	FLR40W×1	富士型	4	10	300	3,000
	1	アリーナ	HF400X×1	高天井	26	10	300	3,000
	1	ステージ	HF400X×1	高天井	3	10	300	3,000
	1	ステージ	FLR40W×2	反射笠付	12	10	300	3,000

旧クラブ棟

区分	階数	部屋名				条 件		
			ランプ W数×灯数	仕様	台数	使用状況		
						1日 当り [h]	年間 日数 [日]	使用 時間 [h]
					[台]			
	1	部室 6部屋	FLR40W×1	富士型	6	10	300	3,000
	1	通路	FL20W×1	富士型	5	10	300	3,000
	1	階段	FL20W×1	富士型	2	10	300	3,000
	2	部室 6部屋	FLR40W×1	富士型	6	10	300	3,000
	2	通路	FL20W×1	富士型	5	10	300	3,000

新クラブ棟

区分	階数	部屋名				条 件		
			ランプ W数×灯数	仕様	台数	使用状況		
						1日 当り [h]	年間 日数 [日]	使用 時間 [h]
					[台]			
	1	部室1 3部屋	FLR40W×1	富士型	6	10	300	3,000
	1	部室2 4部屋	FLR40W×2	富士型	8	10	300	3,000
	1	通路	FL20W×1	富士型 防水	3	10	300	3,000
	1	トイレ	FLR40W×1	富士型	1	10	300	3,000
	1	シャワー室	FL20W×1	富士型 防水	1	10	300	3,000
	2	道場	FLR40W×1	笠付	18	10	300	3,000
	2	軽音部	FLR40W×2	富士型	12	10	300	3,000
	外	外回り	FL20W×1	ウォールライト 防水	6	10	300	3,000

外灯

区分	エリア	場所名				条 件		
			ランプ W数 × 灯数	仕様	台数	使用状況		
						1日 当り [h]	年間 日数 [日]	使用 時間 [h]
					[台]			
	①	正面玄関・駐車場	HF200X × 1		15	7	365	2,555
	②	A棟西	HF200X × 2		2	7	365	2,555
	③	教育研修棟西	HF200X × 1		6	7	365	2,555
	④	C棟東・西	HF200X × 1		10	7	365	2,555
			HF200 × 2		1	7	365	2,555
	⑤	看護学科棟南	HF200X × 1		5	7	365	2,555
	⑥	体育館前	HF400X × 2		2	7	365	2,555
	⑦	エネルギーセン ター北・東	HF200X × 2		3	7	365	2,555