

総No	所属	部屋	機器	盤	幹線	回路	送	分岐	AT	受	AT	作業内容
1	空調係	電気室	給食AHU003・004、電気室BMI室内機4台、電気室EF-001・OF-001	DMB1-1A他	GM301		M713 1/2	①		300	GM3-K01	225 注意、空調係・サーバー室空調共用 19:45に止まるため、20時に切替え
2	空調係	電気室	給食排気 EF-910。AHU-901・902。 5〜7階感染症室 EF-912(共連れで切り替わる)	DMR-2	GM308		M714			200	GM3-K08	225 切替前後、コントロール室に連絡(C8感染排気が停止する報告あり)
3	医療情報部	DT(電)	オーダーリング(中放、医療情報)	2PB1L-1 2P1L-1	GL110							(GL1xx) 切り替え場所が他と離れている
4	医療情報部	DT(電)	電子カルテ	2P4L-1 2P5L-1 2P6L-1	GL301							電気室にて切替
5	医療情報部	DT(電)	電子カルテ	2P7L-1 2P8L-1	GL302							電気室にて切替
6	医療情報部	DT(電)	電子カルテ	2P2L-1	GL304							電気室にて切替
7	医療情報部	DT(電)	電子カルテ	2PB1L-12 2P1L-12 2P1L-13 2P1L-13A 2P3L-1	GL312							電気室にて切替(救急電子カルテ) 実施時、他科外来の担当師長に連絡。切替前後、C11CUリーダー看護師に連絡。
8	医療情報部	DT(電)	電子カルテ(サーバー室) サーバー電源切替盤	2P2L-13E	GL418							※注意・メガ測定禁止。 1分以内に送電する。それ以上停電すると電カルサーバーがシャットダウンする。 電気室にて切替(2018年サーバー電源新設・2019年サーバー更新)
9	医療情報部	DT(電)	電子カルテ(サーバー室)	2P2L-12 2P2L-13 2P3L-12 2PL-12A 2P3L-12A	GL313							※注意・1分以内に送電する。それ以上停電すると電カルサーバーがシャットダウンする。 電気室にて切替(サーバー室)
10	医療情報部	DT(電)	電子カルテ(サーバー室)	2P2L-13C	GL308							※注意・1分以内に送電する。それ以上停電すると電カルサーバーがシャットダウンする。 電気室にて切替(サーバー室)
11	医療情報部	DT(電)	電子カルテ(サーバー室)	2P2L-13A 2P2L-13D	GL314							※注意・1分以内に送電する。それ以上停電すると電カルサーバーがシャットダウンする。 電気室にて切替。 電カルコールセンター、切替15分前に連絡必要か。内線5280
12	医療情報部	DT(電)	電子カルテ(サーバー室)	UPS用 2P2L-13A 2P2L-13B	GL315							※注意・1分以内に送電する。それ以上停電すると電カルサーバーがシャットダウンする。 電気室にて切替(サーバー室)
13	電気係	DT(現)屋上	B病棟寝台EV(病-11・12) (遠隔監視)	EV-3	GM107		M112					EV鍵必要 切替前後フジテックに連絡。セーフネットセンター【****-***-202】
14	電気係	DT(電)	C病棟人用EV(病-18・19・20)	EV-1	GM404		M1105					ブレーカー操作のみ。EV鍵必要。
15	栄養管理部	電気室	給食EV(病-15・16)	EV-4	GM415		M 715 1/2			200	GM4-K15	125 ※注意・C3の仮設と共用 EV鍵必要
16	機械係	電気室	C棟 排水(汚水・雨水・湧水・薬品・感染・厨房)	DMB1-12	GM402		M1012 2/2			225→150	GM4-K02	150 注意、給食共用
17	機械係	DT(電)	機械係	吸引ポンプ 盤	GM106 1/2		M114-2					
18	機械係	DT(電)	機械係	コンプレッサー 盤	GM106 2/2		M114-2					
19	空調係	機械室(地階)	真空ボイラー(B-1-2C)	DMB1-1C	GM302	MCB27						DMB1-1A ELB17 監視室PACから横取り ➡ DMB1-1C MCCB27回路
20	機械係	機械室(屋上階)	自動制御盤(給湯補給水)	CMR-2(2)	GM104	2	予備					制御電源を仮設する。 予備・単相200Vブレーカーから送電
21~25	B4~B8	DT(電)	製氷機(NS・パンリ)・温水器	CLM4-1~8-1	GM105		M114-1					
26	B8	電気室	無菌室 クリーンエアコン電源	CL8-3	GL318		GL3-K14①	①/2			GL3-K18	オーダーリング電源から送電。 802.803.805.806.807.811.815.833号室のクリーンエアコン(病管が管理)が切れる。 切替後、看護師にON操作を依頼すること(コントロール室でのON操作不可)
27	B8	DT(現)	NS	CLM8-1	GL305							
28	C8	DT(現)	NS、電子カルテ	DLM8-1	GL503 3/3							切替時、デスクトップPC停止させること。日本光電立会 **氏立会。
29	C8	DT(現)	NS	DLM8-1	GL409 3/3							日本光電立会。
30	C8	感染症(現)	自動ドア・フリーザー等	DLM8-2								703. 707. 708回路に盤内渡り仮設
31	B7	DT(現)	NS	CLM7-1	GL205							
32	C7	DT(現)	NS、電子カルテ	DLM7-1	GL503 2/3							切替時、デスクトップPC停止させること。日本光電立会。
33	C7	DT(現)	NS	DLM7-1	GL409 3/3							日本光電立会。
34	B6	DT(現)	NS	CLM6-1	GL303							
35	C6	DT(現)	NS、電子カルテ、カンファレンス室	DLM6-1	GL503 1/3							切替時、デスクトップPC停止させること。日本光電立会。
36	C6	DT(現)	NS	DLM6-1	GL409 1/3							日本光電立会。
37	B5	DT(現)	NS	CLM5-1	GL204 2/2							
38	C5	DT(現)	NS、電子カルテ	DLM5-1	GL502 2/2							切替時、デスクトップPC停止させること。日本光電立会。 口腔外科医療ガスDLM5-1 713回路 電源切替(機械係連絡)
39	C5	DT(現)	NS	DLM5-1	GL407 1/2							日本光電立会。
40	B4	DT(現)	NS	CLM4-1	GL204 1/2							口腔外科医療ガス、エアードライヤ用601回路切替わる(機械係連絡)
不要	B4	DT(現)	C6用コンプレッサー (EV乗り場の外扉から出ると切替盤)	CLM4-1								口腔外科医療ガス、コンプレッサー用電源切替。(機械係連絡) CM4-1の電源ONを確認する
41	救急	DT(現)	他科外来・2次3次救急・守衛・受付・弘済会	CL1-2	GL102							避難誘導フラッシュが光るので、B棟守衛室で停止する。 ME連絡。 **副技師長「66***」 切替前、コントロール連絡。C31CU空調、コントロール室でエラー発生する。
42	救急	DT(現)	救急ICU・中検・中放	CL1-3	GL208							救急師長に連絡。ME連絡。 ****技師長「66***」 中検連絡****氏「66***」
43	救急	DT(現)	ICU・HCU・医師カンファ	DL1-2	GL402 2/2							中検連絡****氏「****」 ACSYS電源723・724回路? フリリプス**氏立会い
44	空調係	電気室	B棟1階 救急空調(X線TV空調機含む)・加湿器 AHU-101・102 EF-106・107・108・109・117	CM1-1(1)(2)	GM109		M807			100	GM1-K09	125 レントゲン盤M807 100AT。切替前と後に空調係に連絡する。
45	C3	DT(現)	集中治療部。ベッドサイド赤コンセント	DL3-4	GL405							日本光電立会い。ME連絡。ME***副技師長「66***」 中検連絡****氏「66***」 **師長声かけ
46	C3	DT(現)	集中治療部。ベッドサイド赤コンセント	DL3-4	GL505							ME連絡。 **副技師長「66***」 中検連絡****氏「66***」連絡 **師長声かけ
47	C3	電気室	NS詰所・赤コン、集中治療部、麻酔科控室、OP、中検 各種機器。カメラ電源。	DL3-1,3-4	GL404		ALS1-K(①)			225	GL4-K04	225 デスクトップPC停止させること。ICU病室照明全消光するので注意。詰所は半分程度消光。 **師長のOKが出た後、切替える。
48	C3	電気室	冷凍庫、ベッドバンウオッシャー	DM3-3	GM411		M 715 2/2			200	GM4-K11	75 (共用) 注意、給食EV共用
49	弘済会	2F厨房(現)	ブレハブ冷凍室	CM2-3	GM102	21(R)						CM2-3 盤内渡りによる仮設。結線必要
50	弘済会	2F厨房(現)	ブレハブ冷蔵室	CM2-3	GM102	22(S)						CM2-3 盤内渡りによる仮設。結線必要
51~53	中検・リハビリ医局	DT(電)	中検(血液検査)・リハビリ医局内赤コンセント	CL2-4・5・6	GL105		L108					中検連絡****副技師長「66***」 リハビリ医局CL2-4は、中検切替時、巻添えて切り替わる
54	内視鏡・超音波	DT(現)	内視鏡・超音波	DL2-1	GL403		L417					
55	中放(IVR)・空調係	CPU機械室(3)	ビル用マルチエアコン室外機(1F CPU機械室(3)、1Fサーバー室)	DM1-1	GM403	MCB39 60AT	仮設用60AT					モス部屋 CM1-2 (1)より仮設配線接続。切替前後にコントロール室に連絡。
56	中放(IVR)・空調係	CPU機械室(3)	ビル用マルチエアコン室外機(1F CPU機械室(3)、1Fサーバー室)	DM1-1	GM403	MCB38 100AT	予備100AT					モス部屋 CM1-2 (2)より仮設配線接続。切替前後にコントロール室に連絡。
57	中放(IVR)	IVR前廊下盤(現)	赤コンセント・操作ホール照明・無影灯	DL1-1	GL402 1/2							盤内で常用側から渡っている。患者への緊急対応があるため、当直に連絡する。切替前にコントロール室に連絡。
58	中放(IVR)・空調係	電気室	空調室外機 (地下電気室、2F内視鏡生検室、1F IVR心カテ1,2)	DM2-2	GM418		M108			225	GM4-K18	225 切替前後にコントロール室に連絡。
59	臨床工学係(ME)	透析機械室(現)	多人数透析装置等	DLM4-2	GL501	21~25	L502					ME当直「66***」 DL4-2盤内渡りによる仮設。L502ブスバー直 ➡ 仮設ブレーカ30A ➡ DLM4-2送りブレーカ2次。
60	臨床工学係(ME)	電気室	透析関係機器	DLM4-2	GM409		M803			225	GM4-K09	175 ME当直「66***」
61	透析部	廊下(現)	冷蔵庫①②	DL4-2	GL501	702,712						DL4-2盤内渡りによる仮設対応。 327➡702 326➡712
62	C4	DT(現)	NS	DLM4-1	GL407 2/2		L609					切替時、デスクトップPC停止させること
63	C4	DT(現)	NS、透析電子カルテ	DLM4-1	GL502 1/2		L414					透析に土曜日落として帰ってもらった上で、切替。日曜作業終了後にDT切戻す。
64	電気係	DT(現)R階機械室	ドクターヘリ	CLMR-1								電灯・動力、どちらも切替える
65	栄養管理部	電気室	給食関係冷蔵庫・冷凍庫	DMB1-21	GM303		M1011			225	GM3-K03	225 冷凍庫の設定温度が変化することがあるとのこと。確認してもらうこと。 担当:エームサービス支配人 **氏
66	栄養管理部	電気室	給食関係機器、冷蔵庫エアコン	DMB1-22	GM304		M1012 1/2			225→175	GM3-K04	175 注意、空調・感染排気共用 担当:エームサービス支配人 **氏
67	栄養管理部	電気室	給食関係、RS電源(CVCF)。緊急遮断弁	DLB1-1,1-2	GL401		GL3-K14-②	②/2		150	GL4-K01	125 オーダーリング盤から仮設。RS切でコントロール室に警報がでる。電気室照明、赤コンセントも落ちる。 担当:エームサービス支配人 **氏 緊急遮断弁の停電警報が、コントロール室・守衛室に上がる。コントロール室か守衛室に連絡し、 現地で停止してもらうこと
68	電気係	DT(現)B棟地下	ME・中材・供給・搬送室・洗濯	CLB1-1	GL101-1		L210					業務が終わっている事を確認し、切替
69	機械係	B棟地階の盤(現)	B棟 排水(汚水・雨水・湧水・薬品・雑排)	CMB1-13	GM101-2							シュレツダー盤 ➡ CMB1-13。 シュレツダー室点検口に巻上げ。下ろして接続。幹線2次は接続済。
70	空調係	電気室	4階・8階感染排気 EF-916・921・922(N・S)・923	DMR-3	GM410		M808			30	GM4-K10	30
71	電気係	電気室	CVCF No.1		GM201		M1013			225	GM2-K01	225
72	電気係	電気室	CVCF No.2		GM202		M1014			225	GM2-K02	225
73	空調係	機械室(現)地下	自動制御盤(OP-SB1-1) 計装電源 ホットウェルタンク満・減水、PH-1-3、PHW-1-2C、PHW-2-2 B-1-1C、B-1-2C 用計装	DMB1-1C	GM302	MCB28	1 /					DMB1-1A M1103 マリンランプ用 MCB19➡MCB28(ブレーカ接続済)
74	空調係	電気室	C棟2階サーバー室空調機 3台	DM2-3	GM306		M713 2/2 ②			300	GM3-K06	注意、給食AHU共用。 コントロールで操作不可。現地操作のみ。運転を確認してコールセンターに連絡すること(内****)
75	空調係	ホール(屋上階)	排気ファン(EF-917 3F感染病室)	DMR-1	GM307	13						CMR-2 M110 予備MCCB15より送電 (切替は様子を見て行う)
76	空調係	電気室	救急、集中治療部空調 AHU-212・213 EF-218・219	DM2-3	GM406		M1112			225→125	GM4-K06	225 (切替は様子を見て行う)H25年MCCB増設M1112