

## 基礎医学棟4階実習室 中央実験台 購入に関する質問・回答

質問項目	質問の内容	質問の回答
1 備品仕様 仕様書P1 実験台の高さについて	公告の仕様に記載されている実験台の高さが800mmとなっておりますが、現行製品の天板が既設品と比べて20mm薄くなっているため、780mmの製品で対応させて頂くことは可能でしょうか。	現行製品の仕様により780mmの製品でも可とします。